

2024г

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП 255 МВ на ТП 143	6:00 04.01.2024	6:52 04.01.2024	Нарушение электрической изоляции	280,80
2	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Пола" ВЛ-10кВ Л1	7:25 05.01.2024	11:33 05.01.2024	Нарушение электрической изоляции	744,00
3	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Киприя" Л-1	12:00 08.01.2024	14:40 08.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	826,67
4	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-10 кВ Л-13 ПС "Прогресс"	9:23 09.01.2024	14:10 09.01.2024	Нарушение электрической изоляции	4544,17
5	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	20:50 09.01.2024	21:25 09.01.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	403,20
6	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	20:58 09.01.2024	21:15 09.01.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	214,82
7	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	21:32 09.01.2024	21:58 09.01.2024	Внешнее механическое воздействие	410,37
8	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС Мошенское Л-6	22:40 09.01.2024	0:05 10.01.2024	Электродуговое повреждение	76,50
9	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	3:35 10.01.2024	10:10 10.01.2024	Внешнее механическое воздействие	2291,00

10	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-7 от ПС "Крестцы"	12:30 10.01.2024	13:05 10.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	316,32
11	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	12:30 10.01.2024	13:05 10.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	146,30
12	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	3:10 11.01.2024	9:49 11.01.2024	Невыявленные причины	1635,90
13	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	6:37 11.01.2024	9:35 11.01.2024	Внешнее механическое воздействие	648,07
14	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Неболочи" Л-5	6:45 11.01.2024	17:11 11.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4590,67
15	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	7:22 11.01.2024	8:33 11.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	296,78
16	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:14 11.01.2024	8:31 11.01.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	195,84
17	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	9:41 11.01.2024	10:05 11.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	294,40
18	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	9:49 11.01.2024	10:08 11.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	299,88

19	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	18:27 11.01.2024	19:55 11.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1388,93
20	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	16:12 12.01.2024	18:46 12.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	864,97
21	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Валдай"	9:20 13.01.2024	12:25 13.01.2024	Внешнее механическое воздействие	1073,00
22	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-14 МВ на ТП-306	6:10 14.01.2024	7:00 14.01.2024	Нарушение электрической изоляции	719,17
23	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-27	21:06 14.01.2024	21:17 14.01.2024	Нарушение электрической изоляции	382,43
24	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-4 МВ на ТП-627	5:55 16.01.2024	6:57 16.01.2024	Нарушение электрической изоляции	268,67
25	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ 10кВ ПС Опеченский Посад Л-2	22:52 16.01.2024	23:20 16.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	172,67
26	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-10кВ Л8	6:28 17.01.2024	7:25 17.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	33,25
27	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	15:37 17.01.2024	16:07 17.01.2024	Исчерпание ресурса	368,00
28	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Демянск"	17:45 17.01.2024	20:00 17.01.2024	Внешнее механическое воздействие	3282,75
29	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	20:07 19.01.2024	20:34 19.01.2024	Внешнее механическое воздействие	426,15

30	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	20:07 19.01.2024	20:57 19.01.2024	Внешнее механическое воздействие	205,00
31	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС "Базовая" Л-37	16:40 21.01.2024	18:15 21.01.2024	Нарушение электрической изоляции	1345,83
32	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-6"	20:55 21.01.2024	23:15 21.01.2024	Нарушение электрической изоляции	583,33
33	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-10кВ Л8 ТП17,ТП18	1:50 22.01.2024	9:30 22.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	76,67
34	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л4	2:00 22.01.2024	12:00 22.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	300,00
35	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная секция ТЗ	10:33 22.01.2024	11:15 22.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4479,30
36	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-251 МВ на ТП-252	11:30 22.01.2024	13:10 22.01.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	823,33
37	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	18:59 22.01.2024	19:03 22.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	16,72
38	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:31 22.01.2024	0:54 23.01.2024	Внешнее механическое воздействие	302,19

39	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	0:14 23.01.2024	3:19 23.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	758,50
40	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	0:14 23.01.2024	9:26 23.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	29,44
41	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная секция Т2	4:07 23.01.2024	5:37 23.01.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6705,00
42	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:05 23.01.2024	8:08 23.01.2024	Внешнее механическое воздействие	10,92
43	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ПС Любытино	22:51 24.01.2024	23:56 24.01.2024	Нарушение электрической изоляции	498,33
44	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Л-4	8:10 25.01.2024	9:24 25.01.2024	Нарушение электрической изоляции	2738,00
45	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-52 МВ на ТП-653	8:10 25.01.2024	11:38 25.01.2024	Нарушение электрической изоляции	3536,00
46	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-417	10:40 25.01.2024	11:53 25.01.2024	Нарушение электрической изоляции	170,33
47	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-218	22:19 25.01.2024	23:42 25.01.2024	Нарушение электрической изоляции	1030,58
48	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5	5:40 01.02.2024	9:55 01.02.2024	Невыявленные причины	7650,00
49	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ПС "Пестово" Л-5	10:25 01.02.2024	12:15 01.02.2024	Нарушение электрической изоляции	3300,00

50	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-5	0:35 02.02.2024	2:00 02.02.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2550,00
51	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-13 МВ на ТП-622	0:07 03.02.2024	1:20 03.02.2024	Нарушение электрической изоляции	1513,53
52	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-10кВ Л6	14:30 03.02.2024	19:15 03.02.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	403,75
53	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	10:40 08.02.2024	11:20 08.02.2024	Внешнее механическое воздействие	126,67
54	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС Мошенское Л-1	5:30 11.02.2024	6:10 11.02.2024	Взрыв, загорание, пожар	233,33
55	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП 11 МВ на ТП-183	21:20 11.02.2024	23:00 11.02.2024	Нарушение электрической изоляции	1633,33
56	АО "Новгородоблэлектро" оф АО Новгородоблэлектро	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	16:41 14.02.2024	17:15 14.02.2024	Невыявленные причины	536,63
57	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	П.С. - Районная Л- 40	1:20 16.02.2024	1:54 16.02.2024	Нарушение электрической изоляции	113,33
58	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17	13:31 17.02.2024	14:05 17.02.2024	Невыявленные причины	181,33
59	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	3:07 18.02.2024	3:18 18.02.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	45,10
60	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-6кВ Л5	1:15 19.02.2024	3:15 19.02.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	640,00
61	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	8:57 22.02.2024	9:16 22.02.2024	Электродуговое повреждение	233,07

62	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	РВА-1 ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	4:40 23.02.2024	5:25 23.02.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	261,00
63	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:34 23.02.2024	12:42 23.02.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	783,36
64	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	13:07 23.02.2024	14:10 23.02.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	93,45
65	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-109 ВВ на п/п19	11:22 24.02.2024	13:05 24.02.2024	Нарушение электрической изоляции	369,08
66	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:08 24.02.2024	22:10 24.02.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	233,76
67	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-42	23:45 24.02.2024	2:30 25.02.2024	Нарушение электрической изоляции	1364,00
68	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-5 МВ ф.27 ПС Мостищи	23:45 24.02.2024	2:30 25.02.2024	Нарушение электрической изоляции	2736,25
69	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шелонь" ВЛ-10кВ Л2	13:15 25.02.2024	15:20 25.02.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	750,00
70	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-16	15:15 25.02.2024	15:45 25.02.2024	Невыявленные причины	130,00
71	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Поддорье" ВЛ-10кВ Л3	18:45 25.02.2024	20:10 25.02.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1133,33
72	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-435	1:15 26.02.2024	2:08 26.02.2024	Нарушение электрической изоляции	470,82

73	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная МВ ф.37	15:00 28.02.2024	15:40 28.02.2024	Нарушение электрической изоляции	943,33
74	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л2	6:40 29.02.2024	7:20 29.02.2024	Нарушение электрической изоляции	573,33
75	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-7,Л-5	2:45 01.03.2024	4:45 01.03.2024	Электродуговое повреждение	7114,00
76	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-6кВ Л5	8:47 01.03.2024	10:25 01.03.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	522,67
77	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	5:33 02.03.2024	5:43 02.03.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	41,00
78	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л- 11	15:10 03.03.2024	17:30 03.03.2024	Нарушение электрической изоляции	1073,33
79	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	14:25 04.03.2024	15:25 04.03.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	190,00
80	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-7	14:52 04.03.2024	15:15 04.03.2024	Нарушение электрической изоляции	383,33
81	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная МВ Л 41	23:40 06.03.2024	0:48 07.03.2024	Нарушение электрической изоляции	958,80
82	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ПС "Пестово" Л-2,	14:35 07.03.2024	15:20 07.03.2024	Невыявленные причины	1575,00
83	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	13:55 09.03.2024	14:35 09.03.2024	Нарушение электрической изоляции	232,00
84	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф. "Боровичи-3"	14:05 09.03.2024	14:35 09.03.2024	Нарушение электрической изоляции	215,00

85	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-420	1:42 12.03.2024	2:23 12.03.2024	Нарушение электрической изоляции	515,23
86	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	3:15 12.03.2024	3:45 12.03.2024	Нарушение электрической изоляции	337,00
87	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-03	18:16 12.03.2024	19:19 12.03.2024	Нарушение электрической изоляции	850,50
88	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-10 от ПС "Валдай"	10:41 15.03.2024	10:41 15.03.2024	Внешнее механическое воздействие	0,00
89	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС"Чудово"	8:11 17.03.2024	12:11 17.03.2024	Нарушение электрической изоляции	2460,00
90	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	5:21 18.03.2024	5:34 18.03.2024	Невыявленные причины	205,18
91	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ Л1	9:10 18.03.2024	12:20 18.03.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2596,67
92	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	13:14 19.03.2024	13:45 19.03.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	357,12
93	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л4 ТП40	20:10 22.03.2024	21:20 22.03.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	186,67
94	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 ВВ наРП-34	1:48 23.03.2024	4:48 23.03.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2250,00
95	АО "Новгородоблэлектро"	ПС"Сольцы" КЛ-10кВ ТП-4- ТП-5	4:32 23.03.2024	5:41 23.03.2024	Нарушение электрической изоляции	241,50
96	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-46	7:33 23.03.2024	8:25 23.03.2024	Нарушение электрической изоляции	892,67

97	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-3"	3:37 24.03.2024	4:03 24.03.2024	Электродуговое повреждение	186,33
98	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-222 ВВ на ТП-73	15:25 25.03.2024	17:38 25.03.2024	Нарушение электрической изоляции	3415,88
99	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-34 МВ на ТП-467	11:50 29.03.2024	12:19 29.03.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	103,92
100	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ПС "Посад" Л-2	11:45 30.03.2024	12:35 30.03.2024	Загрязнение, попадание инородных предметов	308,33
101	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	КВЛ-10кв ПС Прогресс Л-16	13:20 30.03.2024	14:35 30.03.2024	Нарушение электрической изоляции	325,00
102	АО "Новгородоблэлектро" Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5	14:20 30.03.2024	15:35 30.03.2024	Нарушение электрической изоляции	2250,00
103	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная МВ-Л 05	5:45 31.03.2024	6:39 31.03.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	307,80
104	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:05 01.04.2024	21:15 01.04.2024	Нарушение электрической изоляции	6650,00
105	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Западная Л-4 Л-9	18:56 01.04.2024	20:33 01.04.2024	Электродуговое повреждение	5912,15
106	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-151	15:55 04.04.2024	16:53 04.04.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1137,77

107	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	20:50 04.04.2024	22:10 04.04.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	520,00
108	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-24	21:15 04.04.2024	21:25 04.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	146,67
109	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС Огнеупоры "ф.Боровичи-1"	21:52 04.04.2024	0:20 05.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	2713,33
110	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-3	18:55 05.04.2024	20:56 05.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1109,17
111	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Сольцы"ВЛ-10кВ Л1	10:30 09.04.2024	11:20 09.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	675,00
112	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	10:36 09.04.2024	10:45 09.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	99,30
113	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	11:20 09.04.2024	12:05 09.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	720,00
114	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-12	13:50 10.04.2024	14:33 10.04.2024	Нарушение электрической изоляции	218,58
115	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Поддорье" ВЛ-10кВ Л3	15:53 10.04.2024	17:40 10.04.2024	Нарушение электрической изоляции	1462,33

116	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	1:55 11.04.2024	2:15 11.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	220,67
117	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф. "Боровичи-2"	10:24 12.04.2024	11:10 12.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	828,00
118	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс "Лычково"	14:40 12.04.2024	21:00 12.04.2024	Внешнее механическое воздействие	1083,00
119	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф. "Боровичи-6"	18:15 12.04.2024	18:35 12.04.2024	Невыявленные причины	93,33
120	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ Л-19 ПС"Вишерская"	17:15 14.04.2024	18:03 14.04.2024	Нарушение электрической изоляции	4,00
121	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	23:40 14.04.2024	10:55 15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4387,50
122	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-3 МВ на ТП-473	11:30 16.04.2024	12:23 16.04.2024	Нарушение электрической изоляции	457,57
123	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	14:59 16.04.2024	17:20 16.04.2024	Нарушение электрической изоляции	4935,00
124	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	10:30 19.04.2024	11:04 19.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	536,63
125	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс "Лычково"	13:15 19.04.2024	13:50 19.04.2024	Внешнее механическое воздействие	2,80
126	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 17	10:10 21.04.2024	10:30 21.04.2024	Невыявленные причины	106,67
127	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Мошенское" Л- 1	17:30 22.04.2024	18:30 22.04.2024	Нарушение электрической изоляции	350,00

128	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ПС "Пестово" Л-2,	3:01 23.04.2024	4:44 23.04.2024	Невыявленные причины	3605,00
129	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	П С Антоново Л-18	5:57 24.04.2024	7:40 24.04.2024	Нарушение электрической изоляции	708,98
130	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ПС Прогресс Л-14	9:40 25.04.2024	10:20 25.04.2024	Нарушение электрической изоляции	653,33
131	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-41	10:11 29.04.2024	11:19 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	168,87
132	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	15:50 29.04.2024	16:50 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	568,00
133	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-15	17:00 29.04.2024	18:17 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	2132,90
134	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-16. ПС "Прогресс"	18:20 29.04.2024	20:12 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	485,33
135	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-7	3:31 01.05.2024	4:23 01.05.2024	Нарушение электрической изоляции	2498,60
136	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-45 ВВ на ТП-462	21:05 01.05.2024	21:41 01.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1195,80
137	АО "Новгородоблэлектро" оф АО Новгородоблэлектро	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	15:33 04.05.2024	16:09 04.05.2024	Нарушение электрической изоляции	568,20
138	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	15:33 04.05.2024	16:09 04.05.2024	Нарушение электрической изоляции	0,00
139	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС Неболчи Л-5	23:34 04.05.2024	19:30 05.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	8770,67
140	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	1:00 05.05.2024	3:00 05.05.2024	Невыявленные причины	3080,00

141	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-1	9:08 05.05.2024	10:26 05.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	39,00
142	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Неболчи Л-5	13:30 06.05.2024	21:19 06.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3439,33
143	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Южная Л-07	18:37 06.05.2024	18:50 06.05.2024	Нарушение электрической изоляции	440,05
144	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-2"	19:15 07.05.2024	20:20 07.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1170,00
145	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	11:18 08.05.2024	11:21 08.05.2024	Невыявленные причины	13,15
146	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-130 Ф-11	13:15 08.05.2024	13:58 08.05.2024	Нарушение электрической изоляции	272,33
147	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	17:21 08.05.2024	17:25 08.05.2024	Невыявленные причины	63,13
148	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2, Л-11	9:18 09.05.2024	9:30 09.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	138,00
149	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-37 МВ на ТП-602	23:55 10.05.2024	1:15 11.05.2024	Нарушение электрической изоляции	916,00
150	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	14:20 14.05.2024	18:05 14.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2482,50
151	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:00 14.05.2024	20:25 14.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	5075,00

152	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-67	1:10 15.05.2024	1:50 15.05.2024	Нарушение электрической изоляции	117,33
153	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-93	11:48 16.05.2024	13:32 16.05.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1553,07
154	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП79-ТП102,ТП47- ТП108	3:35 17.05.2024	17:00 17.05.2024	Нарушение электрической изоляции	5098,33
155	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-151	11:34 18.05.2024	12:35 18.05.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	891,62
156	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	13:55 18.05.2024	15:23 18.05.2024	Недостатки конструкции	1331,73
157	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	20:50 19.05.2024	21:10 19.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	82,00
158	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	МВ-10 на ТП-47 "47-7" Л-23	10:15 21.05.2024	11:25 21.05.2024	Нарушение электрической изоляции	135,33
159	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-392	12:53 23.05.2024	13:55 23.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1167,67
160	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-5	11:24 24.05.2024	12:30 24.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1980,00

161	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	МВ-10 на ТП-47 "47-82" Л-23	15:10 28.05.2024	16:30 28.05.2024	Нарушение электрической изоляции	154,67
162	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	18:00 28.05.2024	19:40 28.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	561,67
163	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	15:00 29.05.2024	16:30 29.05.2024	Нарушение электрической изоляции	852,00
164	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-5	13:40 30.05.2024	16:25 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	4950,00
165	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-4	14:25 30.05.2024	15:15 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	300,00
166	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-3	14:30 30.05.2024	15:15 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1837,50
167	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л- 16	18:30 30.05.2024	19:01 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	134,33
168	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-49	21:50 31.05.2024	22:00 31.05.2024	Нарушение электрической изоляции	445,00
169	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-2	14:25 01.06.2024	15:14 01.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1715,00
170	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	02.06.2024 1:23	02.06.2024 14:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	8848,73
171	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л7	13:45 02.06.2024	15:00 02.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1075,00
172	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	03.06.2024 16:20	03.06.2024 22:10	Нарушение электрической изоляции	6650,00

173	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Русса" Кл-10кВ Л20	16:41 03.06.2024	17:45 03.06.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1024,00
174	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-218	5:33 06.06.2024	6:35 06.06.2024	Нарушение электрической изоляции	548,70
175	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-5	10:27 06.06.2024	10:55 06.06.2024	Нарушение электрической изоляции	840,00
176	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	06.06.2024 18:55	06.06.2024 23:20	Электродуговое повреждение	984,92
177	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	06.06.2024 19:04	07.06.2024 0:31	Электродуговое повреждение	485,05
178	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Л-11. Л-13.	4:20 08.06.2024	5:38 08.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1229,80
179	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Сельская Л-2	9:55 11.06.2024	14:40 11.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	261,25
180	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Посад Л-2	8:48 13.06.2024	10:22 13.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	579,67
181	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-4	14:00 18.06.2024	14:35 18.06.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	210,00
182	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	23:50 18.06.2024	1:45 19.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1088,67
183	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-5	4:30 20.06.2024	5:30 20.06.2024	Внешнее механическое воздействие	1800,00
184	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	17:56 20.06.2024	19:42 20.06.2024	Внешнее механическое воздействие	2720,67
185	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	20:00 21.06.2024	20:30 21.06.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	480,00

186	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-11	6:22 22.06.2024	7:05 22.06.2024	Нарушение электрической изоляции	322,50
187	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	13:06 22.06.2024	13:50 22.06.2024	Электродуговое повреждение	1129,33
188	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-16 от ПС "Чудово"	5:50 25.06.2024	8:53 25.06.2024	Нарушение электрической изоляции	2025,20
189	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	4:20 27.06.2024	6:55 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	584,40
190	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3	8:50 27.06.2024	9:12 27.06.2024	Электродуговое повреждение	898,33
191	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	КЛ от ТП-172 на ТП-372	14:14 27.06.2024	15:32 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	5664,10
192	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-469	18:05 27.06.2024	19:34 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	667,50
193	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от пс. Валдай	18:35 27.06.2024	20:25 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	2970,00
194	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ 10кВ Л12	17:00 28.06.2024	18:50 28.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1301,67
195	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-352	19:45 28.06.2024	20:36 28.06.2024	Нарушение электрической изоляции	206,55
196	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	16:30 29.06.2024	17:08 29.06.2024	Внешнее механическое воздействие	108,30
197	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:52 29.06.2024	17:26 29.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	128,19
198	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-2 от ПС. Валдай.	17:20 29.06.2024	18:55 29.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	300,83

199	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л-11	17:50 29.06.2024	20:30 29.06.2024	Внешнее механическое воздействие	1226,67
200	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:25 29.06.2024	18:56 29.06.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	391,74
201	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	18:55 29.06.2024	19:55 29.06.2024	Невыявленные причины	960,00
202	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-16	3:12 01.07.2024	5:22 01.07.2024	Невыявленные причины	563,3
203	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-3	8:40 01.07.2024	10:10 01.07.2024	Нарушение электрической изоляции	225,0
204	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-2 от ПС. Валдай.	20:48 01.07.2024	22:55 01.07.2024	Невыявленные причины	402,2
205	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	21:30 2024.07.01	22:31 2024.07.01	Внешнее механическое воздействие	226,7
206	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	18:20 02.07.2024	20:15 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	709,2
207	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	33,9
208	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	62,7
209	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	20,8
210	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	32,8

211	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	26,4
212	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	48,8
213	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	16,2
214	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	25,5
215	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ10кВ Л-3 от ТПС Окуловская	5:50 2024.07.03	6:20 2024.07.03	Электродуговое повреждение	44,5
216	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л12	7:40 03.07.2024	10:00 03.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1656,7
217	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	МВ в РП-24 на ТП-359	8:00 03.07.2024	9:37 03.07.2024	Нарушение электрической изоляции	2101,7
218	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	113,1
219	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	209,1

220	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	69,4
221	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	109,2
222	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л- 11	8:43 03.07.2024	9:50 03.07.2024	Электродуговое повреждение	513,7
223	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ10кВ от ПС Посад Л-2	9:50 03.07.2024	10:30 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	246,7
224	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ10кВ Л-3 от ТПС Окуловская	11:05 2024.07.03	11:20 2024.07.03	Внешнее механическое воздействие	22,2
225	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП2-РП3	23:05 04.07.2024	23:50 04.07.2024	Нарушение электрической изоляции	667,5
226	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	23:37 04.07.2024	1:01 05.07.2024	Электродуговое повреждение	1803,2
227	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-1"	23:50 04.07.2024	1:00 05.07.2024	Внешнее механическое воздействие	1283,3
228	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 17	23:50 04.07.2024	4:08 05.07.2024	Невыявленные причины	1376,0
229	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС"Холм" ВЛ-10кВ Л5	0:30 05.07.2024	2:15 05.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	892,5
230	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-93	14:03 06.07.2024	15:32 06.07.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1995,1

231	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП98-ТП-88	06.07.2024 15:15	06.07.2024 19:05	Нарушение электрической изоляции	2376,7
232	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП2-ТП9	9:34 07.07.2024	10:00 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	338,0
233	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП79-ТП102	9:34 07.07.2024	13:46 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1680,0
234	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	9:55 07.07.2024	11:30 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	899,3
235	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л10 ТП1	13:45 07.07.2024	15:00 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	250,0
236	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л10	20:00 07.07.2024	22:30 07.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1275,0
237	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от ПС "Валдай"	7:28 08.07.2024	16:32 10.07.2024	Нарушение электрической изоляции	5136,0
238	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-253	8:10 08.07.2024	9:00 08.07.2024	Нарушение электрической изоляции	445,8
239	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	8:24 08.07.2024	11:00 08.07.2024	Невыявленные причины	904,8
240	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС"Посад" Л-2	5:55 09.07.2024	6:26 09.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	191,2
241	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	10:38 2024.07.09	11:10 2024.07.09	Нарушение электрической изоляции	505,1
242	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-678	6:15 10.07.2024	6:50 10.07.2024	Нарушение электрической изоляции	289,9

243	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-4	10:50 10.07.2024	12:35 10.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2126,2
244	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-51 ВВ на ТП-75	21:45 13.07.2024	22:41 13.07.2024	Нарушение электрической изоляции	390,1
245	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-36 ВВ на ТП-629	14:30 15.07.2024	16:50 15.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2835,0
246	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Новгородская секция Т1	15:00 15.07.2024	17:47 15.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5071,2
247	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-23 от ПС. Валдай.	17:38 17.07.2024	18:45 17.07.2024	Невыявленные причины	167,5
248	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-10 от ПС. Валдай.	17:38 17.07.2024	18:45 17.07.2024	Невыявленные причины	167,5
249	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-5	5:30 18.07.2024	5:55 18.07.2024	Невыявленные причины	750,0
250	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-38 МВ на ТП-677	2:00 19.07.2024	3:35 19.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1094,1
251	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л5	6:00 23.07.2024	11:30 23.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2805,0
252	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	10:25 2024.07.23	11:05 2024.07.23	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	2,1
253	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" Боровичи-2	16:00 25.07.2024	17:56 25.07.2024	Нарушение электрической изоляции	2088,0

254	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	16:35 2024.07.25	20:35 2024.07.25	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	180,0
255	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	9:25 27.07.2024	10:10 27.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1155,8
256	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	9:25 27.07.2024	10:10 27.07.2024	Нарушение электрической изоляции	0,0
257	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ от ПС "Посад" Л-2	17:00 30.07.2024	17:55 30.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	339,2
258	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	РП1 ячейка 17.13	5:05 01.08.2024	5:32 01.08.2024	Невыявленные причины	427,5
259	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	5:40 2024.08.01	6:11 2024.08.01	Невыявленные причины	127,1
260	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ-10кВ ПС"Прогресс"-РП1	15:15 01.08.2024	16:53 01.08.2024	Нарушение электрической изоляции	735,0
261	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс "Демянск"	9:25 02.08.2024	13:55 02.08.2024	Внешнее механическое воздействие	1075,5
262	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП4, шинный мост 10кВ	9:25 02.08.2024	10:35 02.08.2024	Нарушение электрической изоляции	910,0
263	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-36 МВ на ТП-695	7:18 03.08.2024	11:05 03.08.2024	Внешнее механическое воздействие	3461,7
264	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-269	10:30 06.08.2024	10:57 06.08.2024	Нарушение электрической изоляции	198,0
265	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Кречевицы Л-7	9:04 11.08.2024	10:01 11.08.2024	Электродуговое повреждение	485,4
266	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Демянск"	16:45 12.08.2024	17:20 12.08.2024	Внешнее механическое воздействие	851,1
267	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Русса" Кл-10кВ Л20	19:02 13.08.2024	20:00 13.08.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	879,7

268	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-3	16:55 16.08.2024	19:30 16.08.2024	Нарушение электрической изоляции	6329,2
269	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	10:43 21.08.2024	12:18 21.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1197,0
270	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	3:10 22.08.2024	4:33 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1543,8
271	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 ВВ на РП-34	3:50 22.08.2024	5:58 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1922,1
272	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	18:10 22.08.2024	21:10 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	6300,0
273	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-5 ВВ на ТП-713	22:10 22.08.2024	23:43 22.08.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	482,0
274	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	3:45 2024.08.23	4:10 2024.08.23	Атмосферные перенапряжения (гроза)	475,0
275	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-34, Л-38	14:27 23.08.2024	15:53 23.08.2024	Нарушение электрической изоляции	2899,6
276	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	16:40 2024.08.25	18:19 2024.08.25	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	556,0
277	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	20:25 2024.08.26	20:40 2024.08.26	Невыявленные причины	184,0
278	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т1 и Т2	11:30 28.08.2024	13:15 28.08.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5451,3
279	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т-1	0:15 29.08.2024	0:56 29.08.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	758,5

280	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	31.08.2024 6:45	31.08.2024 7:50	Нарушение электрической изоляции	2654,2
281	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" РП2	1:25 02.09.2024	3:15 02.09.2024	Нарушение электрической изоляции	953,3
282	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ 10кВ Л-7 от ПС Прогресс	1:25 02.09.2024	3:55 02.09.2024	Нарушение электрической изоляции	2500,0
283	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-514	11:25 04.09.2024	12:25 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	1132,0
284	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	12:36 04.09.2024	13:00 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	90,5
285	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-417	20:58 04.09.2024	22:07 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	164,4
286	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	16:35 05.09.2024	19:03 05.09.2024	Проезд крупногабаритной техники	4440,0
287	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Валдай"	8:32 09.09.2024	9:25 09.09.2024	Невыявленные причины	167,8
288	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:30 15.09.2024	12:16 15.09.2024	Нарушение электрической изоляции	367,2
289	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	21:00 17.09.2024	21:15 17.09.2024	Невыявленные причины	61,5
290	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-1	9:55 19.09.2024	11:21 19.09.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	6207,8
291	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-13	9:58 23.09.2024	10:48 23.09.2024	Нарушение электрической изоляции	791,7

292	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	13:15 24.09.2024	14:40 24.09.2024	Нарушение электрической изоляции	885,4
293	АО "Новгородоблэлектро" БФ	ПС Прогресс Л-14	11:10 25.09.2024	16:15 25.09.2024	Нарушение электрической изоляции	4981,7
294	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	19:30 25.09.2024	20:15 25.09.2024	Невыявленные причины	142,5
295	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ТПС "Окуловка" Л-6	15:12 26.09.2024	15:45 26.09.2024	Невыявленные причины	522,5
296	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	13:40 28.09.2024	15:55 28.09.2024	Невыявленные причины	1656,0
297	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	849,0
298	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	994,9
299	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6,8
300	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-6кВ Л5	18:40 30.09.2024	19:40 30.09.2024	Нарушение электрической изоляции	320,0
301	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-51 МВ на ТП-393	10:05 01.10.2024	12:46 01.10.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	2227,17
302	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:30 03.10.2024	17:40 03.10.2024	Нарушение электрической изоляции	4550,00

303	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-3	10:03 04.10.2024	11:47 04.10.2024	Нарушение электрической изоляции	589,33
304	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:20 05.10.2024	8:28 05.10.2024	Внешнее механическое воздействие	55,76
305	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-25 МВ на ТП-4о9	2:30 07.10.2024	3:42 07.10.2024	Нарушение электрической изоляции	2056,80
306	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная МВ Л-4	17:28 07.10.2024	18:40 07.10.2024	Нарушение электрической изоляции	2896,80
307	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "Чудово"	10:15 08.10.2024	10:50 08.10.2024	Электродуговое повреждение	814,92
308	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Валдай"	3:40 09.10.2024	4:12 09.10.2024	Нарушение электрической изоляции	101,33
309	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	11:23 10.10.2024	16:59 10.10.2024	Нарушение электрической изоляции	10080,00
310	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ от ПС 330 "Окуловская"	8:20 11.10.2024	10:44 11.10.2024	Электродуговое повреждение	2272,80
311	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	0:05 12.10.2024	1:25 12.10.2024	Нарушение электрической изоляции	1280,00
312	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	12:35 14.10.2024	15:30 14.10.2024	Нарушение электрической изоляции	7145,83
313	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	23:55 14.10.2024	1:38 15.10.2024	Электродуговое повреждение	451,48
314	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ10кВ Л-5 от ПС 330 Окуловская	1:30 15.10.2024	3:37 15.10.2024	Электродуговое повреждение	1557,87
315	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10 КВ "Окуловка 1"	2:00 15.10.2024	6:08 15.10.2024	Электродуговое повреждение	1016,80

316	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Южная Л-14	11:40 15.10.2024	12:35 15.10.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	3138,67
317	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	18:12 16.10.2024	19:33 16.10.2024	Нарушение электрической изоляции	454,95
318	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-3	10:55 22.10.2024	12:10 22.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3290,00
319	АО "Новгородоблэлектро" Новгородское отделение	РП-10 МВ на ТП-130	13:30 23.10.2024	13:56 23.10.2024	Нарушение электрической изоляции	121,33
320	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3	13:30 24.10.2024	14:00 24.10.2024	Нарушение электрической изоляции	1225,00
321	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:30 27.10.2024	0:10 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	150,81
322	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:30 27.10.2024	0:10 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	92,55
323	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:30 27.10.2024	0:10 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	278,81

324	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:30 27.10.2024	0:10 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	145,63
325	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	3:48 28.10.2024	5:50 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	459,98
326	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	3:48 28.10.2024	5:50 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	282,29
327	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	3:48 28.10.2024	5:50 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	850,36
328	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 Л №8 от ПС"Вишерская"	3:48 28.10.2024	5:50 28.10.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	850,36
329	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	18:50 30.10.2024	19:13 30.10.2024	Невыявленные причины	183,62
330	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5от ТПС 330"Окуловка"	21:30 30.10.2024	21:47 30.10.2024	Невыявленные причины	208,53
331	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	21:39 30.10.2024	21:43 30.10.2024	Невыявленные причины	14,87
332	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	21:50 30.10.2024	22:17 30.10.2024	Невыявленные причины	945,00
333	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17	4:32 31.10.2024	4:58 31.10.2024	Невыявленные причины	138,67

334	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-9 ВВ на ТП-547	15:05 31.10.2024	15:25 31.10.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	38,33
335	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10 кВ Л-11 ПС "Прогресс"	16:12 31.10.2024	18:20 31.10.2024	Нарушение электрической изоляции	960,00
336	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-431	17:17 02.11.2024	17:57 02.11.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	293,33
337	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-420	20:48 03.11.2024	21:25 03.11.2024	Воздействие животных и птиц	508,13
338	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-7	3:30 04.11.2024	4:00 04.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1400,00
339	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ ЛЗ,	14:20 05.11.2024	16:20 05.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1220,00
340	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ-10кВ Л-15 от ПС Валдай	21:18 07.11.2024	22:00 07.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1134,00
341	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	9:25 08.11.2024	16:25 08.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1330,00

342	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	1:20 10.11.2024	2:25 10.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	672,97
343	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	1:20 10.11.2024	2:25 10.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	788,67
344	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	1:20 10.11.2024	2:25 10.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5,42
345	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ТП-222 ВВ на ТП-78	2:10 11.11.2024	4:10 11.11.2024	Нарушение электрической изоляции	2862,00
346	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС Прогресс Л-16	18:07 12.11.2024	19:00 12.11.2024	Невыявленные причины	229,67
347	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ10кВ ПС Прогресс Л-12	18:07 12.11.2024	20:10 12.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1947,50
348	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	16:50 16.11.2024	17:41 16.11.2024	Нарушение электрической изоляции	286,45
349	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5	16:45 17.11.2024	18:39 17.11.2024	Наброс посторонних предметов на ВЛ	3420,00
350	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-374	23:06 19.11.2024	23:55 19.11.2024	Нарушение электрической изоляции	367,50
351	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-49	1:23 20.11.2024	3:32 20.11.2024	Нарушение электрической изоляции	2365,00
352	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-55	7:45 20.11.2024	9:11 20.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1608,20
353	АО "Новгородoblэлектро" Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л3,Л6	10:50 20.11.2024	12:05 20.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1012,50

354	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	20:57 21.11.2024	22:30 21.11.2024	Внешнее механическое воздействие	3255,00
355	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	22:35 21.11.2024	6:20 22.11.2024	Внешнее механическое воздействие	2790,00
356	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-18 от ПС Валдай	4:55 22.11.2024	10:10 22.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1291,50
357	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ-10кВ Л-10 от ПС Валдай	4:55 22.11.2024	11:02 22.11.2024	Невыявленные причины	917,50
358	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-23 от пс "Валдай"	4:55 22.11.2024	11:02 22.11.2024	Невыявленные причины	917,50
359	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-514	13:00 22.11.2024	14:06 22.11.2024	Нарушение электрической изоляции	2079,00
360	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Сельская Л-2	12:10 23.11.2024	12:30 23.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	18,33
361	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	21:15 23.11.2024	22:30 23.11.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	237,50
362	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-22 МВ на ТП-30	19:19 25.11.2024	20:24 25.11.2024	Нарушение электрической изоляции	346,67
363	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-37 МВ на ТП-602	22:00 25.11.2024	22:37 25.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1123,57
364	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-3	10:05 26.11.2024	11:50 26.11.2024	Невыявленные причины	4287,50
365	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-45	15:10 27.11.2024	15:40 27.11.2024	Нарушение электрической изоляции	1556,50
366	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-51	15:55 27.11.2024	16:13 27.11.2024	Нарушение электрической изоляции	431,10
367	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-44 ВВ на РП-1	3:35 01.12.2024	6:44 01.12.2024	Нарушение электрической изоляции	8293,95

368	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	20:20 02.12.2024	21:10 02.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1750,00
369	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-4	21:30 02.12.2024	23:08 02.12.2024	Нарушение электрической изоляции	604,33
370	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-57	7:27 08.12.2024	8:42 08.12.2024	Нарушение электрической изоляции	156,25
371	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т1	16:42 08.12.2024	18:01 08.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2296,27
372	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Т2	16:42 08.12.2024	20:39 08.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	11225,90
373	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Т3	16:42 08.12.2024	20:26 08.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4259,73
374	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	9:15 10.12.2024	9:54 10.12.2024	Нарушение электрической изоляции	90,24
375	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	10:15 10.12.2024	10:18 10.12.2024	Невыявленные причины	34,56
376	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	23:13 10.12.2024	0:42 11.12.2024	Внешнее механическое воздействие	3634,17
377	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	9:30 13.12.2024	9:56 13.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	106,60
378	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	15:01 15.12.2024	15:58 15.12.2024	Нарушение электрической изоляции	320,15

379	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-332	6:00 17.12.2024	7:20 17.12.2024	Нарушение электрической изоляции	1090,67
380	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	3:35 18.12.2024	6:00 18.12.2024	Нарушение электрической изоляции	3915,00
381	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-36 ВВ на ТП-695	19:20 19.12.2024	21:20 19.12.2024	Нарушение электрической изоляции	1610,00
382	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-50 ВВ на ТП-648	22:53 20.12.2024	0:02 21.12.2024	Нарушение электрической изоляции	874,00
383	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л5	19:25 21.12.2024	21:00 21.12.2024	Нарушение электрической изоляции	886,67
384	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Т1	1:40 23.12.2024	4:35 23.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1575,00
385	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-361	13:06 23.12.2024	13:22 23.12.2024	Нарушение электрической изоляции	385,33
386	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	19:02 25.12.2024	19:15 25.12.2024	Нарушение электрической изоляции	333,67
387	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-119	2:00 27.12.2024	9:55 27.12.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10481,67
388	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	10:55 30.12.2024	13:00 30.12.2024	Невыявленные причины	3750,00
389	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на РП-46	18:30 31.12.2024	18:55 31.12.2024	Нарушение электрической изоляции	325,00