

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2014 года.

№	ДАТА	Наименование	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время		Дефект	недоотпуск
				Откл.	вкл.		
Великий Новгород III квартал 2014 года.							
1	01.07.2014	РП заводское откл. МВ на ТП - 260	КЛ 6 кВ РП завод. – ТП - 260.	01.07.14 3:30	01.07.14 4:24	пробой изоляции	266,25
3	07.07.2014	РП – 24 откл. МВ на ТП - 433	КЛ 6 кВ ТП – 433 – ТП - 269	07.07.14 21:18	07.07.14 22:27	пробой изоляции	453,61
4	07.07.2014	РП – 24 откл. МВ на ТП - 359	КЛ 6 кВ ТП – 359 ВН на РП – 24	07.07.14 21:24	07.07.14 22:45	пробой изоляции	1198,11
5	07.07.2014	РП - 24 откл. МВ на ТП - 359	КЛ 6 кВ ТП – 359 – ТП – 264.	07.07.14 21:24	07.07.14 22:45	пробой изоляции	1198,11
6	07.07.2014	РП - 24 откл. МВ на ТП - 359	КЛ 6 кВ ТП – 264 – ТП – 329.	07.07.14 21:24	07.07.14 22:45	пробой изоляции	1198,11
7	07.07.2014	ПС «Районная» «земля» на Т - 3	КЛ 6 кВ ТП – 111 – ТП - 249	07.07.14 23:32	07.07.14 23:49	пробой изоляции	371,60
9	09.07.2014	ПС "Мостищи" откл. МВ ф.25	Каб. выход с РП – 38 – на пп42	09.07.14 11:55	09.07.14 12:36	порван сторонней орг.	113,20
10	11.07.2014	ПС «Западная» откл. МВ ф.03	КЛ 10 кВ ПС «Западная» - ТП - 611	11.07.14 12:18	11.07.14 12:26	порван сторонней орг.	241,05
11	12.07.2014	РП – 36 откл. МВ на ТП - 478	КЛ 6 кВ ТП – 104 – ТП - 438	12.07.14 15:15	12.07.14 16:15	пробой изоляции	197,22
12	14.07.2014	РП – 46 (ф.14,13)	ПС «Восточная» секция Т - 2	14.07.14 16:50	14.07.14 17:32	сети МРСК	264,60
13	14.07.2014	ПС «Восточная» секция Т - 2	ТП - 335	14.07.14 16:50	14.07.14 19:33	сети МРСК	1026,91
14	14.07.2014	ТП – 49 откл. МВ на пп18	ВЛ 6 кВ ТП – 49 – кТП - 20	14.07.14 16:50	14.07.14 19:33	сук на ВЛ	401,84
15	15.07.2014	ПС «Батецкая» откл. В-10 кВ Л.3	ВЛ-10 кВ около КТП-10 (разрядник)	15.07.14 13:30	15.07.14 14:30	пробой изоляции	0,00
16	17.07.2014	ТП-172 откл. МВ на РП-16	ТП-447 отгорел в зажиме линейный провод на ВЛ	17.07.14 20:54	17.07.14 23:28	пробой изоляции	1518,59
17	18.07.2014	РП-35 откл. МВ на ТП-445	ТП-230 повреждение оборудования	18.07.14 18:50	18.07.14 19:20	пробой изоляции	123,26
19	25.07.2014	РП-50 откл. в-ль на ТП-651 секц. ф. 11	КЛ-10 кВ ТП-651 – ТП-475	25.07.14 0:15	25.07.14 0:55	пробой изоляции	76,70
20	27.07.2014	от ТП-110 вручную отключена ВЛ-6 кВ на Юрьево	ТП-559 поврежден разрядник	27.07.14 16:16	27.07.14 16:51	пробой изоляции	287,61
21	29.07.2014	ПС «Рогавка» откл. Л - 6	ВЛ 10 кВ обрыв провода	29.07.14 22:30	30.07.14 10:20	Гроза, штормовой ветер	17697,76
22	29.07.2014	ПС «Батецкая» откл. КТП - 5	КТП - 5, сгорели автоматы	29.07.14 22:20	30.07.14 0:30	удар молнии	178,05
23	01.08.2014	ПС «Базовая» откл. МВ ф. 75	КЛ 6 кВПС «Базовая» - РП – 42, ф. 75	01.08.14 12:26	01.08.14 12:30	пробой изоляции	49,96
24	02.08.2014	ПС «Батецкий» откл. ТП - 3	ТП - 3	02.08.14 10:15	02.08.14 11:50	пробой прох. изолятора	130,11
25	04.08.2014	ПС "Новгородская" откл. МВ ф.05	КЛ 10 кВ ПС "Новгородская" - РП - 50, ф.05	04.08.14 0:10	04.08.14 0:10	пробой изоляции	0,00
26	17.08.2014	РП - 42 откл. ВВ на ТП - 202	ВЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 164	17.08.14 14:58	17.08.14 15:33	обрыв вязки(гроза)	172,57
27	17.08.2014	РП – 25 откл. МВ на ТП - 379	Каб разделка в РП – 25 на ТП - 379	17.08.14 22:05	17.08.14 23:10	пробой изоляции	2670,69
28	19.08.2014	РП - 13 откл. МВ на ТП - 622	КЛ 6 кВ ТП - 299 - ТП - 131	19.08.14 12:15	19.08.14 13:27	пробой изоляции	1301,65
29	19.08.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 33	КЛ 6 кВ ТП - 397 - РП - 34	19.08.14 14:30	19.08.14 15:15	порван сторонней орг.	606,45
30	19.08.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 33	каб. выход с РП – 34 – на пп32	19.08.14 14:30	19.08.14 15:15	порван сторонней орг.	606,45
31	21.08.2014	ПС «Районная» отключили МВ ф. 33	КЛ 6 кВ РП - 34 - ТП - 574	21.08.14 15:28	21.08.14 16:00	порван сторонней орг.	431,25
32	26.08.2014	ТП – 629 откл. МВ на РП - 36	ВЛ 6 кВ	26.08.14 11:00	26.08.14 12:55	дерево на ВЛ	567,01
33	27.08.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 40	КЛ 6 кВ ТП - 273 - ТП - 293	27.08.14 17:09	27.08.14 17:45	порван сторон. орг.	295,83
34	01.09.2014	РП – 34 откл. МВ на ТП - 467	КЛ 6 кВ РП - 34 - ТП - 467	01.09.14 10:59	01.09.14 11:50	пробой изоляции	125,73
35	01.09.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 34	КЛ 6 кВ ТП - 344 - ТП - 411	01.09.14 18:00	01.09.14 19:19	пробой изоляции	1298,36
36	20.09.2014	РП - 35 откл. МВ на ТП - 445		20.09.14 11:48	20.09.14 12:22	не обнаружена	223,52
37	24.09.2014	РП - 13 откл. МВ на ТП - 622	КЛ 6 кВ ТП - 133 - ТП - 162	24.09.14 14:23	24.09.14 16:00	порван сторонней орг.	2391,29
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2014 года							
1	03.07.2014	ПС «Вишерская» откл. МВ Л - 23	ТП - 9	03.07.14 11:00	03.07.14 11:30	пробой разрядника	410,87

2	23.07.2014	в ТП-12 откл. МВ на ТП-18	ВЛ-10 кВ отпайка на КТП ИЭС	23.07.14 12:05	23.07.14 12:55	пробой разрядника	684,79
3	28.07.2014	ПС «Чудово» откл. Л - 5	ТП - 28	28.07.14 13:25	28.07.14 15:00	птица на ВЛ	1301,10
4	14.08.2014	ПС «Чудово» откл. Л - 13	ВЛ 10 кВ ТП - 67 - ТП - 10	14.08.14 20:40	14.08.14 21:10	не обнаружена	164,35
5	20.08.2014	ПС «Вишерская» откл. Л - 17	ВЛ 10 кВ	20.08.14 21:26	20.08.14 21:55	штормовой ветер	238,31
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2014 года							
1	11.07.2014	ПС «Угловка» откл. Л - 3	ТП - 6	11.07.2014 14:15	11.07.2014 19:00	Повреждение прох. изоляторов	2341,99
2	17.07.2014	ПС «Крестцы» откл. В-10 кВ Л-1	Повреждений не обнаружено	17.07.2014 6:09	17.07.2014 6:33	Повреждение прох. изоляторов	197,22
3	13.08.2014	ПС «Окуловка» откл. Л - 6	ВЛ 10 кВ	13.08.2014 3:34	13.08.2014 4:16	Дерево на ВЛ (ураган)	345,14
3	18.08.2014	ПС «Крестцы» откл. Л – 6,7, 10, 11	ВЛ 10 кВ	18.08.2014 0:30	18.08.2014 0:50	штормовой ветер, гроза	164,35
4	13.09.2014	ПС "Окуловская" откл. Л - 5	ВЛ 10 кВ на ТП - 91	13.09.2014 12:50	13.09.2014 13:16	ветка на ВЛ	213,66
5	30.09.2014	ПС «Окуловка 330» откл. Л - 5	КЛ 10 кВ л/р №19 - ТП - 21	30.09.2014 21:45	30.09.2014 22:05	пробой изоляции	164,35
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2014 года.							
1	14.07.2014	ПС «Валдай» откл. Л - 13	КЛ 10 кВ ПС «Валдай» - РП - 10	14.07.2014 23:00	15.07.2014 1:50		2328,29
2	16.07.2014	ПС «Валдай» откл. В-10 кВ Л-4	КЛ-10 кВ (кабельная перемычка через ж/д)	16.07.2014 16:15	16.07.2014 17:05	пробой изоляции	684,79
3	16.07.2014	ПС «Валдай» откл. В-10 кВ Л-4	КЛ-10 кВ ТП-17 – ТП-21	16.07.2014 20:00	16.07.2014 21:30	пробой изоляции	1232,63
4	17.07.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 4	ВЛ-10 кВ опора 121	17.07.2014 7:47	17.07.2014 8:45	пробой изоляции	794,36
5	17.07.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 4	В ТП-50 опорный изолятор	17.07.2014 7:47	17.07.2014 8:45	2 штыр. изолятора	794,36
6	16.09.2014	ПС «Хвойная» откл. Л - 2	ВЛ – 10 кВ м/у опорами №138 - 139	16.09.2014 4:30	16.09.2014 5:05	пробой прох. изолятора	479,35
7	25.09.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 15	КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 25	25.09.2014 22:45	25.09.2014 23:00	пробой изоляции	205,44
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2014года.							
1	02.07.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 4	ТП - 83	02.07.2014 19:50	02.07.2014 20:27	повреждение оборудование	304,05
2	07.07.2014	ПС «Пестово» откл. МВ Л - 4	ВЛ 10 кВ	07.07.14 9:43	07.07.14 11:10	сети абонента	428,95
2	13.07.2014	РП – 2 откл. МВ на ТП - 34	-	13.07.2014 6:30	13.07.2014 6:50	не обнаружено	164,35
3	17.07.2014	РП-2 откл. МВ Л-8	ВЛ-10 кВ ТП-116 – ТП-108 опора № 8 (изолятор)	17.07.2014 15:15	17.07.2014 15:50	не обнаружено	287,61
4	17.07.2014	РП-2 откл. МВ Л-8	ТП-87 пробой проходного изолятора	17.07.2014 16:06	17.07.2014 18:20	пробой изоляции	1101,15
5	24.07.2014	ПС «Пестово» откл. Л-3 10 кВ	л-3	24.07.2014 14:47	24.07.2014 15:01	пробой изоляции	115,05
6	30.07.2014	РП – 7 откл. Л - 17	ВЛ 10 кВ	30.07.2014 2:25	30.07.2014 2:55	гроза, штормовой ветер	246,53
7	01.08.2014	ПС «Прогресс» откл. Л –12,13	КЛ 10 кВ ТП - 46 - ТП - 26	01.08.2014 16:50	01.08.2014 20:00	пробой изоляции	1561,33
8	01.08.2014	ПС «Прогресс» откл. Л –12,13	КЛ 10 кВ ТП - 150 - РП - 9	01.08.2014 16:50	01.08.2014 20:00	пробой изоляции	1561,33
9	04.08.2014	ПС «Прогресс» откл. Л –11	КЛ 10 кВ РП - 8 - РП - 1	04.08.2014 14:20	04.08.2014 14:40	пробой изоляции	164,35
10	04.08.2014	ПС «Прогресс» откл. Л - 7	КЛ 10 кВ ТП - 122 - ТП - 109	04.08.2014 14:30	04.08.2014 15:25	пробой изоляции	451,96
11	24.08.2014	ПС «Мошенское» откл. Л - 1	ТП - 13	24.08.2014 22:05	24.08.2014 22:52	повреждение каб. воронки	386,22
12	25.08.2014	ПС «Любытино» откл. Л - 11	ВЛ 10 кВ	25.08.2014 13:34	25.08.2014 15:55	дерево на ВЛ	1158,67
13	30.08.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ	30.08.2014 14:10	30.08.2014 15:35	наброс на ВЛ	698,49
14	12.09.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 4	ВЛ 10 кВ	12.09.2014 17:55	12.09.2014 18:50	не обнаружено	451,96
15	13.09.2014	ПС «Хвойная» откл. Л - 2	ВЛ – 10 кВ м/у опорами №138 - 139	13.09.2014 10:50	13.09.2014 13:50	падение дерева	1479,15
16	23.09.2014	ПС "Любытино" откл. Л - 12	ВЛ 10 кВ л/р у ТП - 3	23.09.2014 14:12	23.09.2014 14:50	птица	312,26
17	28.09.2014	РП – 4 откл. МВ ф. 4	-	28.09.2014 23:48	29.09.2014 0:25	не обнаружено	304,05
18	28.09.2015	РП - 4 откл. МВ на РП - 3	КЛ 10 кВ ТП - 91 - РП - 3	28.09.2014 23:48	29.09.2014 2:55	пробой изоляции	1536,67
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ III квартал 2014 года							
1	19.04.2014	РП - 1 откл. МВ ф.02	КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 22	19.04.2014 12:05	19.04.2014 14:05	пробой изоляции	986,10

2	19.04.2014	РП - 1 откл. МВ ф.02	КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 50	19.04.2014 12:05	19.04.14 12:05	пробой изоляции	0,00
3	03.07.2014	РП - 2 откл. МВ Л - 2,11	ВН в РП - 2	03.07.2014 16:45	03.07.2014 16:56	пробой изоляции	90,39
4	10.07.2014	РП - 1 откл. МВ на ТП - 37, Л - 6	ТП - 47 яч. на ТП - 20	10.07.14 9:25	10.07.14 9:56	повреждение оборудования	254,74
5	16.07.2014	ПС «Русса» откл. В-10 кВ Л-23	КЛ-10 кВ РП-2 – ТП-39	16.07.2014 3:42	16.07.2014 4:18	повреждение оборудования	295,83
6	20.07.2014	ПС «Парфино» откл. МВ Л-6	КЛ-10 кВ ТП-4 – ТП-12	20.07.2014 15:15	20.07.2014 15:45	пробой изоляции	246,53
7	13.08.2014	ПС «Холм» откл. Л - 5	ВЛ 10 кВ	13.08.2014 2:15	13.08.2014 2:55	пробой прох. изолятора	328,70
8	20.08.2014	ПС «Русса» откл. Л - 20	л-20	20.08.2014 15:10	20.08.2014 15:50	не обнаружена	328,70
9	22.08.2014	ПС "Русса" откл. Л - 20	КЛ 10 кВ РП - 2 - ТП - 95	22.08.2014 18:10	22.08.2014 18:50	пробой изоляции	328,70
10	12.09.2014	РП - 2 откл. МВ Л - 9	КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75	11.09.2014 9:15	11.09.2014 9:55	порван стор. организ.	328,70
11	27.09.2014	ПС "Русса" откл. Л - 20	л-20	27.09.2014 4:20	27.09.2014 5:19	не обнаружена	328,70

