

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за II квартал 2014 года.

№	ДАТА	Наименование № п/ст, РП, ТП	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время	
				Откл.	вкл
Великий Новгород II квартал 2014 года.					
1	01.04.2014	ПС "Восточная" откл. МВ ф.05	ПС "Восточная" -ТП - 335, ф.05	01.04.14 15:58	01.04.14 16:27
2	03.04.2014	РП - 1 откл. МВ на ТП - 106, ф.01	КЛ 6 кВ ТП - 21 - ТП - 18	03.04.14 11:50	03.04.14 12:28
3	06.04.2014	ПС "Восточная" откл. МВ ф.14	КЛ 10 кВ ПС "Восточная" - РП - 46,ф.14	06.04.14 7:05	06.04.14 7:35
4	07.04.2014	РП - 27 откл. МВ на ТП - 290	КЛ 6 кВ ТП - 269 - ТП - 359	07.04.14 11:58	07.04.14 12:31
5	08.04.2014	ПС "Районная" "земля" на секции Т-1,2	КЛ 6 кВ ПС "Районная"- РП - 7, ф.06	08.04.14 22:14	08.04.14 23:14
6	10.04.2014	ТП - 629 откл. ВВ на РП - 369	КЛ 6 кВ ТП - 251 - ТП - 297	10.04.14 15:58	10.04.14 16:54
7	14.04.2014	ТП - 150 откл. ВН на ТП - 75	ВЛ 6 кВ пп9 - ТП - 446	14.04.14 20:00	14.04.14 23:35
8	16.04.2014	ПС «Антоново» «земля» на секции Т - 2	КЛ 6 В ТП - 158 - ТП - 352	16.04.14 11:35	16.04.14 13:06
9	18.04.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.33	КЛ 6 кВ ТП - 349 - ТП - 397	18.04.14 0:40	18.04.14 1:54
10	22.04.2014	ПС "Пролетарий" откл. МВ ф.02	КЛ 10 кВ ТП - 3 - ТП - 14	22.04.14 23:40	23.04.14 1:50
11	29.04.2014	ТП - 273 секция Т - 1	трансформатор (Т - 1)	29.04.14 17:18	29.04.14 23:00
12	03.05.2014	РП - 10 откл. МВ на ТП - 428,ф.11	КЛ 6 кВ ТП - 54 - ТП - 428	03.05.14 3:45	03.05.14 3:55
13	04.05.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.14	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 244, ф.14	04.05.14 12:20	04.05.14 12:42
14	12.05.2014	РП - 24 откл. МВ на ТП - 433	КЛ 6 кВ ТП - 433 - ТП - 187	12.05.14 6:25	12.05.14 7:17
15	16.05.2014	ПС "Антоново" откл. МВ ф.11	КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 13, ф.11	16.05.14 11:00	16.05.14 11:00
16	19.05.2014	ПС "ЖБИ" откл. МВ ф.02	ВЛ 6 кВ пп37 - пп25	19.05.14 3:50	19.05.14 4:56
17	19.05.2014	ТП – 172 откл. МВ на РП - 16	ВЛ 6 кВ	19.05.14 18:57	19.05.14 20:40
18	19.05.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 20	ВЛ 6 кВ ТП - 1 - ТП - 295	19.05.14 19:34	19.05.14 20:37
19	20.05.2014	ПС «Базовая» откл. МВ ф. 42		20.05.14 22:08	20.05.14 23:20
20	23.05.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.38	КЛ 6 кВ ТП - 464 - РП - 24	23.05.14 12:06	23.05.14 12:55
21	23.05.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.29	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 11, ф.29	23.05.14 12:06	23.05.14 13:21
22	24.05.2014	РП-31 откл. МВ на ТП-171	КЛ 6 кВ ТП - 242 - ТП - 173	24.05.14 13:28	24.05.14 13:56
23	25.05.2014	РП-50 откл. ВВ на ТП-84а	КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 84а	25.05.14 3:30	25.05.14 4:48

24	25.05.2014	ПС "Пролетарий" откл. МВ ф.05	ВЛ 10 кВ	25.05.14 22:40	25.05.14 23:05
25	28.05.2014	ТП - 410	сгорели 2 ПК на ТП - 621	28.05.14 0:15	28.05.14 1:15
26	30.05.2014	РП – 26 откл. МВ на ТП - 514	КЛ 10 кВ ТП - 375 - ТП - 480	30.05.14 13:58	30.05.14 15:00
27	07.06.2014	РП – 26 откл. МВ на ТП - 383	КЛ 10 кВ РП - 26 - ТП - 383	07.06.14 23:00	07.06.14 23:30
28	13.06.2014	ПС "Мостицы" откл. МВ ф.07	каб. выход с ПС "Мостицы" ф.07 пп39	13.06.14 3:09	13.06.14 4:06
29	13.06.2014	ПС "Мостицы" откл. МВ ф.07	каб. выход ТП - 510 на ВЛ	13.06.14 3:09	13.06.14 4:06
30	14.06.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.20	ВЛ 6 кВ ТП - 1 - ТП - 295	14.06.14 17:16	14.06.14 18:27
31	30.06.2014	ПС "Мостицы" откл. МВ ф.03	КЛ - ВЛ 10 кВ	30.06.14 7:45	30.06.14 11:47
32	30.06.2014	откл. ВВ на ТП "Хлевищи"	КЛ - ВЛ 10 кВ	30.06.14 9:40	30.06.14 15:00
33	30.06.2014	ПС "Мостицы" откл. МВ ф.25	ВЛ 10 кВ пп40 – пп38	30.06.14 11:15	30.06.14 12:05
34	30.06.2014	РП – 31 откл. МВ на ТП - 171	КЛ 6 кВ ТП - 171 -ТП - 240	30.06.14 23:30	01.07.14 0:05

ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2014 года

1	13.04.2014	ПС "Чудово" откл. Л - 14	ТП - 19	13.04.14 17:05	13.04.14 21:00
2	15.04.2014	ТП – 12 откл. МВ на ТП - 18	ВЛ 10 кВ	15.04.14 18:50	15.04.14 20:40
3	19.04.2014	ПС «Вишерская» откл. Л - 18	КЛ 10 кВ ТП - 8 - ТП - 14	19.04.14 14:57	19.04.14 15:40
4	26.04.2014	ПС "Энергомаш" откл. Л - 53	КЛ 10 кВ ПС Энергомаш - ТП - 70	26.04.14 12:53	26.04.14 13:30
5	13.05.2014	ПС "Чудово" откл. Л - 14,16	КЛ 10 кВ ТП - 39 - ТП - 36	13.05.14 3:16	13.05.14 4:02
6	13.05.2014	ПС "Чудово" откл. Л - 14,16	КЛ 10 кВ ПС "Чудово"- ТП - 46,Л - 6	13.05.14 3:16	13.05.14 4:02
7	19.05.2014	ПС «Чудово» откл. Л - 16	ТП - 30	19.05.14 15:57	19.05.14 16:17
8	23.05.2014	ПС «Вишерская» откл. Л - 8	каб. выход с ПС "Вишерская" на ВЛ 10 кВ Л - 8	23.05.14 10:20	23.05.14 10:42
9	05.06.2014	ПС «Вишерская» откл. Л - 18	ТП – 5а	05.06.14 6:47	05.06.14 9:30
10	05.06.2014	ПС «Вишерская» откл. Л - 6	ВЛ 10 кВ	05.06.14 7:13	05.06.14 7:20
11	06.06.2014	ПС «Чудово» откл. Л - 5	ТП - 68	06.06.14 0:05	06.06.14 0:50

ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2014 года

1	06.04.2014	ПС "Угловка" откл. Л - 9	ВЛ 10 кВ	06.04.2014 17:50	06.04.2014 18:38
2	22.04.2014	ПС "Окуловская" откл. МВ Л - 5	ТП - 81 (потребителя)	22.04.2014 17:02	22.04.2014 17:37
3	26.04.2014	ПС «Окуловка» откл. Л - 5	КЛ 10 кВ ТП - 12 - ТП - 13	26.04.2014 2:03	26.04.2014 3:53
3	29.04.2014	ПС "Угловка" откл. 3	КЛ 10 кВ ПС "Угловка" - ТП - 2	29.04.2014 10:55	29.04.2014 12:25

4	02.06.2014	ПС «Окуловка» откл. Л - 5	КЛ 10 кВ ПС "Окуловка" - ТП - 70	02.06.2014 18:15	02.06.2014 20:37
5	07.06.2014	ПС "Крестцы" откл. Л - 6	ВЛ 10кВ	07.06.2014 7:17	07.06.2014 12:40
6	30.06.2014	ПС "Кулотино" откл. Л - 5	ВЛ 10 кВ	30.06.2014 21:41	30.06.2014 23:05

ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2014 года.

1	14.04.2014	ПС "Валдай" откл. МВ Л - 29	КЛ 10 кВ ТП - 44 - ТП - 47	14.04.2014 9:00	14.04.2014 10:40
2	15.04.2014	ПС «Марево» откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ у ТП - 4	15.04.2014 15:50	15.04.2014 16:20
3	16.04.2014	ПС «Лычково» Л - 2	ВЛ 10 кВ	16.04.2014 8:00	16.04.2014 9:00
4	25.04.2014	ПС "Демянск" откл. Л - 4	ВЛ 10 кВ	25.04.2014 10:20	25.04.2014 10:25
5	05.05.2014	ПС "Лычково" откл. МВ Л - 2	ВЛ 10 кВ	05.05.2014 20:50	06.05.2014 14:30
6	10.05.2014	ПС "Валдай" откл. МВ Л - 2	КЛ 10 кВ ТП - 40 - ТП - 2	10.05.2014 11:45	10.05.2014 13:15
7	13.05.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 4	ВЛ 10 кВ	13.05.2014 14:55	13.05.2014 15:10
8	14.05.2014	ПС «Валдай» откл. Л - 2	ТП - 27	14.05.2014 15:35	14.05.2014 16:30
9	01.06.2014	ПС "Марево" откл. Л - 3	ТП - 20 концевая воронка	01.06.2014 12:20	01.06.2014 12:30
10	19.06.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 13	ТП - 4	19.06.2014 4:00	19.06.2014 8:00
11	26.06.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 15	КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 5	26.06.2014 9:55	26.06.2014 10:20
12	30.06.2014	ПС "Лычково" "земля" на Л - 4 Л - 2	ВЛ 10 кВ опора №41	30.06.2014 23:30	01.07.2014 10:30

БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2014года.

1	29.03.2014	РП – 1 откл. МВ Л - 12	ВЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 156	29.03.2014 12:45	29.03.2014 12:50
2	05.04.2014	ПС "Сельская" откл. секщ. Шин	сети 110 кВ	05.04.2014 20:25	05.04.2014 20:40
3	05.04.2014	РП - 7 откл. МВ в яч. 10,14	Л - 17	05.04.2014 16:20	05.04.2014 16:45
4	15.04.2014	ПС "Прогресс" откл. Л - 11	КЛ 10 кВ РП - 1 - РП - 8	15.04.2014 6:35	15.04.2014 6:58
5	26.04.2014	ТП - 123 откл. МВ ф. Боровичи - 6	КЛ - ВЛ 10 кВ	26.04.2014 8:55	26.04.2014 9:30
6	03.05.2014	ПС "Любытино" откл. Л - 11	каб. выход ПС "Любытино" ф.11	03.05.2014 13:56	03.05.2014 15:15
7	13.05.2014	ТП - 129 откл. МВ на Л - 13	ВЛ 10 кВ ТП - 137 - ТП - 46	13.05.2014 20:50	13.05.2014 21:28
8	14.05.2014	ТП - 129 откл. МВ на ТП - 43	КЛ 10 кВ ТП – 75 – ТП – 163	14.05.2014 8:55	14.05.2014 10:00
9	14.05.2014	ТП - 129 откл. МВ на ТП - 43	КЛ 10 кВ ТП – 21 – ТП – 26	14.05.2014 8:55	14.05.2014 10:00
10	14.05.2014	ТП - 129 откл. МВ на ТП - 43	КЛ 10 кВ ТП – 26 – ТП - 46	14.05.2014 8:55	14.05.2014 10:00
11	23.05.2014	РП – 7 откл. МВ Л - 16	ТП – 131 на пп № 6	23.05.2014 12:55	23.05.2014 13:44
12	31.05.2014	ПС "Прогресс" откл. Л - 13	КЛ - ВЛ 10 кВ	31.05.2014 20:32	31.05.2014 21:18
13	05.06.2014	ПС Пестово" откл. Л - 2		05.06.2014 0:36	05.06.2014 1:00
14	05.06.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ	05.06.2014 2:03	05.06.2014 3:35
15	07.06.2014	РП – 7 откл. Л - 17	ТП – 107 выход на ВЛ 10 кВ	07.06.2014 13:45	07.06.2014 14:25

16	12.06.2014	ПС "Прогресс" откл. Л - 7	КЛ 10 кВ ТП - 93 - ТП - 133	12.06.2014 20:25	12.06.2014 21:10
17	12.06.2014	ПС "Прогресс" откл. Л - 7	КЛ 10 кВ ТП - 93 - ТП - 109	12.06.2014 20:25	12.06.2014 21:10
18	14.06.2014	РП - 9 откл. МВ на ТП - 150	ВЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 150	14.06.2014 5:25	14.06.2014 6:27
19	17.06.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 3	КЛ - ВЛ 10 кВ	17.06.2014 23:57	18.06.2014 0:08
20	30.06.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ ПП2	30.06.2014 7:50	30.06.2014 8:25
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2013 года					
1	19.04.2014	РП - 1 откл. МВ ф.02	КЛ 10 кВ ТП - 7 - ТП - 22	19.04.2014 12:05	19.04.2014 14:05
2	19.04.2014	РП - 1 откл. МВ ф.02	КЛ 10 кВ ТП - 21 - ТП - 50	19.04.2014 12:05	19.04.14 12:05
3	19.04.2014	РП - 2 откл. МВ ф. 9 на ТП - 105	КЛ 10 кВ ТП - 105 - ТП - 87	19.04.2014 12:05	19.04.2014 15:00
4	24.04.2014	ПС «Русса» откл. МВ ф.20	КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 61	23.04.14 12:00	23.04.14 13:13
5	19.05.2014	ПС «СОЛЬЦЫ» откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ	19.05.2014 23:40	19.05.2014 23:45

	недоотпуск, кВтч
Дефект	

пробой изоляции	79,44	
пробой изоляции	124,91	
пробой изоляции	41,09	
порван сторонней орг.	271,18	
пробой изоляции	986,10	
порван сторонней орг.	230,09	
не обнаружена	2826,82	
пробой изоляции	1346,03	
пробой изоляции	608,10	
пробой изоляции	1452,85	
пробой изоляции	1405,19	
пробой изоляции	8,22	
пробой изоляции	361,57	
пробой изоляции	213,66	
порван сторонней орг.	0,00	
обрыв провода	108,47	
штормовой ветер, гроза	253,92	
штормовой ветер, гроза	362,39	
не обнаружена	473,33	
пробой изоляции	966,38	
пробой изоляции	1232,63	
пробой изоляции	92,04	
пробой изоляции	427,31	

гроза	61,63	
крыса на оборудовании	82,18	
пробой изоляции	1358,63	
пробой изоляции	82,17	
пробой изоляции	0,00	
пробой изоляции	0,00	
повреждение разрядника	0,00	
работа РЗА	0,00	
повр. в сети потребителя	0,00	
отгорел шлейф	0,00	
пробой изоляции	0,00	

повреждение разрядника	3218,52	
сбили опору	1506,54	
пробой изоляции	588,92	
пробой изоляции	202,70	
пробой изоляции	378,01	
пробой изоляции	378,01	
пробой прох. изолятора	164,35	
пробой изоляции	180,78	
повреждение воронки	1339,45	
отгорел шлейф	57,52	
поврежден ВН	369,79	

ветка на ВЛ	394,44	
повр. в сети потребителя	287,61	
пробой изоляции	903,93	
пробой изоляции	739,58	

пробой изоляции	1166,89	
сети МРСК	2654,25	
сети МРСК	690,27	
пробой изоляции	1369,58	
наброс на ВЛ	410,88	
работа РЗА	821,75	
работа РЗА	68,48	
пробой проход. изолятора	14517,58	
пробой изоляции	1232,63	
работа РЗА	205,44	
повр. трансф. напряжения	753,27	
пробой изоляции	136,96	
пробой прох. изолятора	3287,00	
пробой изоляции	273,92	
повр. разрядников	5423,55	

падение дерева	68,48	
сети МРСК	205,44	
работа РЗА	342,40	
животное в ТП	189,00	
работа РЗА	287,61	
пробой изоляции	649,18	
ветка на ВЛ	312,26	
пробой изоляции	534,14	
пробой изоляции	534,14	
пробой изоляции	534,14	
пробой изоляции	402,66	
работа РЗА	378,00	
работа РЗА	197,22	
дерево на ВЛ	756,01	
пробой изоляции	328,70	

пробой изоляции	369,79	
пробой изоляции	369,79	
повреждение воронки	509,49	
работа РЗА	90,39	
отгорел шлейф	287,61	

пробой изоляции	1314,80	
пробой изоляции	0,00	
пробой изоляции	1917,42	
пробой изоляции	799,84	
гроза	54,78	

--	--	--	--