

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 201

№	ДАТА	Наименование	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время	
				Откл.	вкл
Великий Новгород IV квартал 2014 года.					
1	01.10.2014	РП - 42 откл. МВ на ТП - 202		01.10.14 1:03	01.10.14 2:10
3	08.10.2014	ПС "Мостищи" откл. МВ ф. 3	КЛ 10 кВ ТП - 582 - ТП - 551	08.10.14 16:35	08.10.14 18:10
4	11.10.2014	ПС "Антоново" секция Т - 1 "земля"	КЛ 6 кВ ТП - 114 - ТП - 176	11.10.14 20:29	11.10.14 21:00
5	11.10.2014	РП - 25 откл. МВ на ТП - 409	РП - 25 секция шин Л - 6	11.10.14 9:10	11.10.14 9:58
6	14.10.2014	ПС "Новгородская" откл. Ф.03	КЛ 10 кВ ТП - 410 - ТП - 621	14.10.14 16:10	14.10.14 17:40
7	17.10.2014	ПС "Новгородская" откл. Ф.05	ПС "Новгородская" - рп50,ф.05	17.10.14 4:40	17.10.14 6:10
9	17.10.2014	РП - 50 откл. ВВ на ТП - 84	КЛ 10 кВ ТП - 84 - ТП - 641	17.10.14 4:40	17.10.14 6:10
10	18.10.2014	ТП -49 откл. МВ на ТП - 84	КЛ - ВЛ 6 кВ	18.10.14 22:50	18.10.14 23:30
11	21.10.2014	РП - 50 откл. ВВ на ТП - 648	КЛ 10 кВ ТП - 648 - РП - 50	21.10.14 5:45	21.10.14 17:23
12	21.10.2014	РП - 50 откл. ВВ на ТП - 648	КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641	21.10.14 4:40	21.10.14 16:50
13	23.10.2014	РП - 42 откл. ВВ на ТП - 15	ЛР каб. выхода с РП - 42	23.10.14 11:44	23.10.14 12:52
14	23.10.2014	РП - 44 откл. ВВ на ТП - 190	КЛ 6 кВ ТП - 64 - ТП - 90	23.10.14 21:20	23.10.14 22:28
15	28.10.2014	РП - 24 откл. МВ на ТП -359		28.10.14 14:27	28.10.14 15:08
16	01.11.2014	ПС "Мостищи"откл. секц. Т - 1	КЛ 10 кВ ПС "Мостищи" - ТП - 677, ф.7	01.11.14 12:45	01.11.14 13:50
17	02.11.2014	кТП - 19 откл. МВ ф.05 (Пролетарий)	ВЛ 10 кВ	02.11.14 18:08	02.11.14 19:04
18	05.11.2014	ПС "Базовая" откл. МВ ф.42	КЛ 6 кВ ТП -109 - ТП - 172	05.11.14 17:02	05.11.14 17:48
19	06.11.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.37	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 24,ф.37	06.11.14 12:28	06.11.14 12:50
20	06.11.2014	ТП - 67 откл. МВ ф.65	КЛ 6 кВ ТП - 67 - ТП - 108	06.11.14 14:58	06.11.14 15:15
21	06.11.2014	ТП - 67 откл. МВ ф.65	КЛ 6 кВ ТП - 145 - ТП - 1	06.11.14 14:58	06.11.14 15:15
22	07.11.2014	ПС "Мостищи" откл. Ф.3	кТП - 551	07.11.14 13:45	07.11.14 16:35
23	08.11.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.49	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 30, ф.49	08.11.14 23:55	08.11.14 23:55
24	11.11.2014	РП -13 откл. МВ на ТП - 357	КЛ 6 кВ ТП - 29 - ТП - 39	11.11.14 14:55	11.11.14 17:33
25	11.11.2014	РП -13 откл. МВ на ТП - 357	КЛ 6 кВ ТП - 29 - ТП - 136	11.11.14 14:55	11.11.14 16:50
26	13.11.2014	ПС «Районная» откл. МВ ф. 33	ВЛ 6 кВ	13.11.14 22:40	13.11.14 23:44

27	14.11.2014	РП - 35 откл. МВ на ТП - 445	ВЛ 6 кВ пп7 - ТП - 230	14.11.14 10:00	14.11.14 10:35
28	15.11.2014	ПС «Районная» отключили ф. 57	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.57	15.11.14 19:36	15.11.14 19:42
29	17.11.2014	ПС «Районная» отключили ф. 58	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП -32, ф.58	17.11.14 10:32	17.11.14 10:32
30	16.11.2014	кТП - 621		16.11.14 0:10	16.11.14 0:50
31	19.11.2014	ПС "Базовая" откл. МВ ф.44	КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 40, ф.44	19.11.14 11:20	19.11.14 17:58
32	19.11.2014	ПС "Базовая" откл. МВ ф.57	КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 40, ф.57	19.11.14 11:20	19.11.14 17:58
33	19.11.2014	ПС "Антоново" откл. МВ ф.06	ВЛ 6 кВ п/п 57 – КТП – 649 – ТП - 308	19.11.14 12:05	19.11.14 13:42
34	20.11.2014	ПС "Антоново" откл. МВ ф.06	ВЛ 6 кВ п/п 57 – КТП – 649 – ТП - 308	19.11.14 16:45	19.11.14 17:10
35	23.11.2014	ПС "Районная" откл. МВ ф.08	КЛ 6 кВ ТП - 210 - ТП - 348	23.11.14 21:06	23.11.14 21:44
36	01.12.2014	РП - 15 откл. МВ на ТП - 181	КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 181	01.12.14 6:35	01.12.14 7:10
37	01.12.2014	РП – 50 откл МВ на ТП - 634	Т - 1	01.12.14 11:50	01.12.14 13:30
38	10.12.2014	ПС «Мостицы» откл. секц. Т - 1	РП - 5, ТН -2	10.12.14 23:35	11.12.14 0:35
39	10.12.2014	ПС «Мостицы» откл. секц. Т - 1	секционный разъединитель	10.12.14 23:35	11.12.14 0:35
40	10.12.2014	ПС «Мостицы» откл. секц. Т - 1	яч. Ф. 9 отгорела шина между ТТ и ЛР	10.12.14 23:35	11.12.14 0:35
41	13.12.2014	ПС «Базовая» откл. МВ ф. 42	ВЛ 6 кВ пп - ТП - 228	13.12.14 10:15	13.12.14 11:20
42	13.12.2014	РП - 36 откл. МВ на ТП - 629	КЛ - ВЛ 6 кВ РП - 36 -ТП - 629	13.12.14 10:30	13.12.14 12:55
43	14.12.2014	РП - 37 откл. МВ на ТП - 353	КЛ 6 кВ ТП - 353 - ТП - 327(резерв)	14.12.14 8:35	14.12.14 9:22
44	18.12.2014	ТП - 222 откл. ВВ на ТП - 73	КЛ - ВЛ 6 кВ ТП - 78 - ТП - 238	18.12.14 0:25	18.12.14 1:42
45	19.12.2014	РП - 24 откл. МВ на ТП - 332	КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 332	19.12.14 15:20	19.12.14 15:50
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2014 года					
1	17.10.2014	ПС "Чудово" откл. Л - 16	КЛ - ВЛ 10 кВ	17.10.14 0:27	17.10.14 2:28
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2014 года					
1	10.10.2014	ПС "Угловка" откл. Л - 9	ВЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 11	10.10.2014 7:43	10.10.2014 9:06
2	04.11.2014	ПС "Окуловка" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ ТП - 35 - ТП - 39	04.11.2014 9:55	04.11.2014 13:20
3	04.11.2014	ПС "Окуловка" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ ТП - 35 - ТП - 39	04.11.14 9:55	04.11.14 13:20

3	13.12.2014	ПС "Окуловка" откл. Л - 6	ВЛ 10 кВ	13.12.2014 17:15	13.12.2014 17:48
4	26.12.2014	ПС "Окуловка" откл. Л - 5	ВЛ 10 кВ ТП - 14 - ТП - 71	26.12.2014 22:21	26.12.2014 22:31
5	26.12.2014	ПС "Окуловка" откл. Л - 5	ТП - 76	26.12.2014 22:21	26.12.2014 22:31

ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2014 года.

1	01.10.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 18	КЛ 10 кВ ТП - 53 - ТП - 2	01.10.2014 16:30	01.10.2014 17:10
2	16.10.2014	ПС "Марево" откл. Л - 3	КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 96	16.10.2014 10:20	16.10.2014 10:45
3	16.10.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 15	КЛ 10 кВ РП - 1 - ТП - 25	16.10.2014 9:45	16.10.2014 11:25
4	01.11.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 18	КЛ 10 кВ ТП - 51 - ТП - 28	01.11.2014 4:05	01.11.2014 4:45
5	20.11.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 7	КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 36	20.11.2014 5:19	20.11.2014 5:55
6	13.12.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 2	КЛ - ВЛ 10 кВ	13.12.2014 12:20	13.12.2014 15:05
7	13.12.2014	ПС "Марево" откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ	13.12.2014 19:25	13.12.2014 20:00
8	19.12.2014	ПС "Валдай" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ ТП - 28 - ТП - 23	19.12.2014 23:20	20.12.2014 0:17

БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2014 года.

1	08.10.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 4	КЛ - ВЛ 10 кВ	08.10.2014 19:25	08.10.2014 20:00
2	02.11.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 2	КЛ - ВЛ 10 кВ	02.11.14 23:25	02.11.14 23:43
3	03.11.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 3	КЛ - ВЛ 10 кВ	03.11.2014 16:00	03.11.2014 17:45
4	08.11.2014	РП - 3 откл. МВ на ТП - 108	КЛ - ВЛ 10 кВ	08.11.2014 0:22	08.11.2014 0:42
5	08.11.2014	ПС "Пестово" - откл. Л - 2,4	КЛ - ВЛ 10 кВ	08.11.2014 13:05	08.11.2014 13:45
6	23.11.2014	ПС "Боровичи" откл. Л - 3	КЛ 10 кВ ТП - 71 - ТП - 130	23.11.2014 14:30	23.11.2014 15:10
7	29.11.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 4	ВЛ 10 кВ	29.11.2014 0:20	29.11.2014 1:00
8	04.12.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 5	ТП - 286	04.12.2014 19:52	04.12.2014 23:15
9	13.12.2014	ПС "Любытино" откл. Л - 11	ВЛ 10 кВ	13.12.2014 19:55	13.12.2014 20:15
10	13.12.2012	ПС "Любытино" откл. Л - 11	ВЛ 10 кВ	13.12.2014 22:28	13.12.2014 23:35
11	17.12.2014	РП - 3 откл. МВ Л - 1	ТП - 33	17.12.2014 17:35	17.12.2014 19:30
12	22.12.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 4	КЛ - ВЛ 10 кВ	22.12.2014 15:58	22.12.2014 16:00
13	23.12.2014	ПС "Пестово" откл. Л - 5	ТП - 286	23.12.2014 17:15	23.12.2014 19:10

СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года

1	02.11.2014	ПС "Сольцы" откл. Л - 10,11	КЛ - ВЛ 10 кВ	02.11.2014 4:17	02.11.2014 8:45
2	03.11.2014	ПС "Русса" откл. Л - 20	КЛ - ВЛ 10 кВ	03.11.2014 11:30	03.11.2014 12:15
3	20.12.2014	РП - 4 откл. МВ на ТП - 98	ТП - 20	20.12.2014 0:00	20.12.2014 2:00

4 года.	недоотпуск
Дефект	

не обнаружена	110,11
дерево на ВЛ	624,53
пробой изоляции	815,18
пробой опорных изол.	1051,84
пробой изоляции	123,26
пробой изоляции	739,58
пробой изоляции	172,57
не обнаружена	65,74
пробой изоляции	344,15
пробой изоляции	599,88
порван сторонней организацией	223,52
пробой изоляции	
не обнаружена	0,00
порван сторонней организацией	320,48
повреждение ВЛ	92,04
пробой изоляции	604,81
пробой изоляции	379,65
порван сторонней организацией	69,85
порван сторонней организацией	69,85
сети абонента	1396,97
пробой изоляции	0,00
порван сторонней организацией	3116,08
порван сторонней организацией	2268,03
ДТП (опора НО на ВЛ)	631,10

порван сторонней организацией	57,52
пробой изоляции	147,91
порван сторонней организацией	0,00
крыса на оборудовании	32,87
порван сторонней организацией	1373,64
порван сторонней организацией	2223,98
порван сторонней организацией	1753,61
порван сторонней организацией	451,96
пробой изоляции	499,62
пробой изоляции	28,76
повреждение трансформатора	410,88
повреждение оборудования	4108,75
повреждение оборудования	4108,75
повреждение оборудования	4108,75
обрыв провода(сети абонента)	267,07
штормовой ветер	238,31
пробой изоляции	308,98
пробой изоляции	506,20
порван сторонней организацией	542,35

в сетях абонента	994,32

ветка на ВЛ	682,05
поврежд. проход. изоляторов	1684,59
поврежд. проход. изоляторов	1684,59

птица на ВЛ	271,18
пробой изоляторов	82,18
пробой разрядника	82,18

пробой изоляции	547,83
ветка на ВЛ	342,40
пробой изоляции	1369,58
пробой изоляции	547,83
пробой изоляции	493,05
не обнаружена	451,96
ветка на ВЛ	479,35
обрыв провода, повреждение. конц. воронки	780,66

птицы на ВЛ	287,61
не обнаружено	88,75
не обнаружено	862,84
не обнаружено	164,35
не обнаружено	328,70
в сетях абонента	328,70
не обнаружено	328,70
повреждение оборудования	1668,15
не обнаружено	164,35
не обнаружено	550,57
повреждение оборудования	945,01
не обнаружено	16,43
повреждение оборудования	945,01

сети МРСК	328,70
сети абонента	328,70
повреждение оборудования	90,39














