

II квартал 2024г

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:05 01.04.2024	21:15 01.04.2024	Нарушение электрической изоляции	6650,00
2	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Западная Л-4 Л-9	18:56 01.04.2024	20:33 01.04.2024	Электродуговое повреждение	5912,15
3	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-151	15:55 04.04.2024	16:53 04.04.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1137,77
4	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	20:50 04.04.2024	22:10 04.04.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	520,00
5	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-24	21:15 04.04.2024	21:25 04.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	146,67
6	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС Огнеупоры "ф.Боровичи-1"	21:52 04.04.2024	0:20 05.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	2713,33
7	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-3	18:55 05.04.2024	20:56 05.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1109,17
8	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Сольцы"ВЛ-10кВ Л1	10:30 09.04.2024	11:20 09.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	675,00

9	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	10:36 09.04.2024	10:45 09.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	99,30
10	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	11:20 09.04.2024	12:05 09.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	720,00
11	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-12	13:50 10.04.2024	14:33 10.04.2024	Нарушение электрической изоляции	218,58
12	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Поддорье" ВЛ-10кВ ЛЗ	15:53 10.04.2024	17:40 10.04.2024	Нарушение электрической изоляции	1462,33
13	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	1:55 11.04.2024	2:15 11.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	220,67
14	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-2"	10:24 12.04.2024	11:10 12.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	828,00
15	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс "Лычково"	14:40 12.04.2024	21:00 12.04.2024	Внешнее механическое воздействие	1083,00
16	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-6"	18:15 12.04.2024	18:35 12.04.2024	Невыявленные причины	93,33
17	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ Л-19 ПС"Вишерская"	17:15 14.04.2024	18:03 14.04.2024	Нарушение электрической изоляции	4,00
18	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	23:40 14.04.2024	10:55 15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	4387,50
19	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-3 МВ на ТП-473	11:30 16.04.2024	12:23 16.04.2024	Нарушение электрической изоляции	457,57
20	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	14:59 16.04.2024	17:20 16.04.2024	Нарушение электрической изоляции	4935,00
21	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	10:30 19.04.2024	11:04 19.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	536,63
22	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс "Лычково"	13:15 19.04.2024	13:50 19.04.2024	Внешнее механическое воздействие	2,80
23	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 17	10:10 21.04.2024	10:30 21.04.2024	Невыявленные причины	106,67
24	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Мошенское" Л-1	17:30 22.04.2024	18:30 22.04.2024	Нарушение электрической изоляции	350,00

25	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ПС "Пестово" Л-2,	3:01 23.04.2024	4:44 23.04.2024	Невыявленные причины	3605,00
26	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	П С Антоново Л-18	5:57 24.04.2024	7:40 24.04.2024	Нарушение электрической изоляции	708,98
27	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ПС Прогресс Л-14	9:40 25.04.2024	10:20 25.04.2024	Нарушение электрической изоляции	653,33
28	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-41	10:11 29.04.2024	11:19 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	168,87
29	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	15:50 29.04.2024	16:50 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	568,00
30	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-15	17:00 29.04.2024	18:17 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	2132,90
31	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-16. ПС "Прогресс"	18:20 29.04.2024	20:12 29.04.2024	Нарушение электрической изоляции	485,33
32	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-7	3:31 01.05.2024	4:23 01.05.2024	Нарушение электрической изоляции	2498,60
33	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-45 ВВ на ТП-462	21:05 01.05.2024	21:41 01.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1195,80
34	АО "Новгородоблэлектро" оф АО Новгородоблэлектро	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	15:33 04.05.2024	16:09 04.05.2024	Нарушение электрической изоляции	568,20
35	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	15:33 04.05.2024	16:09 04.05.2024	Нарушение электрической изоляции	0,00
36	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС Неболчи Л-5	23:34 04.05.2024	19:30 05.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	8770,67
37	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	1:00 05.05.2024	3:00 05.05.2024	Невыявленные причины	3080,00
38	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-1	9:08 05.05.2024	10:26 05.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	39,00
39	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Неболчи Л-5	13:30 06.05.2024	21:19 06.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3439,33
40	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Южная Л-07	18:37 06.05.2024	18:50 06.05.2024	Нарушение электрической изоляции	440,05
41	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" ф. "Боровичи-2"	19:15 07.05.2024	20:20 07.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1170,00
42	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	11:18 08.05.2024	11:21 08.05.2024	Невыявленные причины	13,15
43	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-130 Ф-11	13:15 08.05.2024	13:58 08.05.2024	Нарушение электрической изоляции	272,33

44	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	17:21 08.05.2024	17:25 08.05.2024	Невыявленные причины	63,13
45	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л- 2, Л-11	9:18 09.05.2024	9:30 09.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	138,00
46	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-37 МВ на ТП-602	23:55 10.05.2024	1:15 11.05.2024	Нарушение электрической изоляции	916,00
47	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	14:20 14.05.2024	18:05 14.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2482,50
48	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:00 14.05.2024	20:25 14.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	5075,00
49	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-67	1:10 15.05.2024	1:50 15.05.2024	Нарушение электрической изоляции	117,33
50	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-93	11:48 16.05.2024	13:32 16.05.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1553,07
51	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП79-ТП102,ТП47- ТП108	3:35 17.05.2024	17:00 17.05.2024	Нарушение электрической изоляции	5098,33
52	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-151	11:34 18.05.2024	12:35 18.05.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	891,62
53	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	13:55 18.05.2024	15:23 18.05.2024	Недостатки конструкции	1331,73
54	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	20:50 19.05.2024	21:10 19.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	82,00
55	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	МВ-10 на ТП-47 "47-7" Л-23	10:15 21.05.2024	11:25 21.05.2024	Нарушение электрической изоляции	135,33
56	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-392	12:53 23.05.2024	13:55 23.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1167,67
57	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-5	11:24 24.05.2024	12:30 24.05.2024	Нарушение электрической изоляции	1980,00
58	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	МВ-10 на ТП-47 "47-82" Л- 23	15:10 28.05.2024	16:30 28.05.2024	Нарушение электрической изоляции	154,67

59	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	18:00 28.05.2024	19:40 28.05.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	561,67
60	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	15:00 29.05.2024	16:30 29.05.2024	Нарушение электрической изоляции	852,00
61	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-5	13:40 30.05.2024	16:25 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	4950,00
62	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-4	14:25 30.05.2024	15:15 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	300,00
63	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-3	14:30 30.05.2024	15:15 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1837,50
64	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л- 16	18:30 30.05.2024	19:01 30.05.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	134,33
65	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-49	21:50 31.05.2024	22:00 31.05.2024	Нарушение электрической изоляции	445,00
66	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-2	14:25 01.06.2024	15:14 01.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1715,00
67	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	02.06.2024 1:23	02.06.2024 14:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	8848,73
68	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л7	13:45 02.06.2024	15:00 02.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1075,00
69	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	03.06.2024 16:20	03.06.2024 22:10	Нарушение электрической изоляции	6650,00
70	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Русса" Кл-10кВ Л20	16:41 03.06.2024	17:45 03.06.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1024,00
71	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-218	5:33 06.06.2024	6:35 06.06.2024	Нарушение электрической изоляции	548,70
72	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-5	10:27 06.06.2024	10:55 06.06.2024	Нарушение электрической изоляции	840,00
73	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	06.06.2024 18:55	06.06.2024 23:20	Электродуговое повреждение	984,92
74	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	06.06.2024 19:04	07.06.2024 0:31	Электродуговое повреждение	485,05
75	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Л-11. Л-13.	4:20 08.06.2024	5:38 08.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1229,80
76	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Сельская Л-2	9:55 11.06.2024	14:40 11.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	261,25

77	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Посад Л-2	8:48 13.06.2024	10:22 13.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	579,67
78	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-4	14:00 18.06.2024	14:35 18.06.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	210,00
79	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	23:50 18.06.2024	1:45 19.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1088,67
80	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Пестово" Л-5	4:30 20.06.2024	5:30 20.06.2024	Внешнее механическое воздействие	1800,00
81	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	17:56 20.06.2024	19:42 20.06.2024	Внешнее механическое воздействие	2720,67
82	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	20:00 21.06.2024	20:30 21.06.2024	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	480,00
83	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 11	6:22 22.06.2024	7:05 22.06.2024	Нарушение электрической изоляции	322,50
84	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	13:06 22.06.2024	13:50 22.06.2024	Электродуговое повреждение	1129,33
85	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-16 от ПС "Чудово"	5:50 25.06.2024	8:53 25.06.2024	Нарушение электрической изоляции	2025,20
86	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	4:20 27.06.2024	6:55 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	584,40
87	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3	8:50 27.06.2024	9:12 27.06.2024	Электродуговое повреждение	898,33
88	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	КЛ от ТП-172 на ТП-372	14:14 27.06.2024	15:32 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	5664,10
89	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-469	18:05 27.06.2024	19:34 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	667,50
90	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от пс. Валдай	18:35 27.06.2024	20:25 27.06.2024	Нарушение электрической изоляции	2970,00
91	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ 10кВ Л12	17:00 28.06.2024	18:50 28.06.2024	Нарушение электрической изоляции	1301,67
92	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-352	19:45 28.06.2024	20:36 28.06.2024	Нарушение электрической изоляции	206,55
93	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	16:30 29.06.2024	17:08 29.06.2024	Внешнее механическое воздействие	108,30
94	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:52 29.06.2024	17:26 29.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	128,19
95	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-2 от ПС. Валдай.	17:20 29.06.2024	18:55 29.06.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	300,83

96	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л-11	17:50 29.06.2024	20:30 29.06.2024	Внешнее механическое воздействие	1226,67
97	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:25 29.06.2024	18:56 29.06.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	391,74
98	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	18:55 29.06.2024	19:55 29.06.2024	Невыявленные причины	960,00