

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Новгородский РЭС	ТП-89 ВЛ 0,4 кВ на ул. Даньславля 11	9:20 01.07.2020	9:55 01.07.2020	Ветровые нагрузки	7,00
2	Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-15	10:35 01.07.2020	11:52 01.07.2020	Нарушение электрической изоляции	1509,20
3	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	10:40 01.07.2020	11:10 01.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	131,50
4	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Угловка"	10:40 01.07.2020	11:10 01.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6,50
5	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	10:40 01.07.2020	11:10 01.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	111,50
6	Старорусский филиал	ТП19 ВЛ-0,4кВ Л19	20:55 01.07.2020	21:10 01.07.2020	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3,75
7	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	5:52 02.07.2020	6:30 02.07.2020	Внешнее механическое воздействие	151,37
8	Новгородский РЭС	ТП-363 МВ на ТП-577	8:50 02.07.2020	11:10 02.07.2020	Нарушение электрической изоляции	3859,33
9	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ямская четная" от ТП-27	9:00 02.07.2020	10:00 02.07.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	26,60
10	Новгородский РЭС	ТП-318 КЛ 0,4 кВ на ул. Великая 14а (судно ПМ-603)	16:00 02.07.2020	16:20 02.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	29,00
11	Новгородский РЭС	ТП-269 КЛ 0,4 кВ на пр. А. Корсунова 14 (кафе)	11:00 03.07.2020	12:00 03.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,00
12	Боровичский филиал	ТП-15 РУ-0,4кВ ф. "Заводская"	10:15 04.07.2020	12:25 04.07.2020	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	54,17

13	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	4:38 05.07.2020	4:51 05.07.2020	Невыявленные причины	103,78
14	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	6:00 05.07.2020	6:30 05.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	331,00
15	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Первомайская" от ТП-16	9:00 05.07.2020	10:30 05.07.2020	Внешнее механическое воздействие	18,36
16	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	12:26 05.07.2020	12:48 05.07.2020	Исчерпание ресурса	269,87
17	Новгородский РЭС	ТП-300 КЛ 0,4 кВ на наб. А. Невского 28, 29	10:30 06.07.2020	11:56 06.07.2020	Нарушение электрической изоляции	107,50
18	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛ 0,4 кВ на Петровская 10	17:00 06.07.2020	17:40 06.07.2020	Проезд крупногабаритной техники	3,33
19	Новгородский РЭС	ТП-243 КЛ 0,4 кВ на ул. Заводская 89	15:00 07.07.2020	17:30 07.07.2020	Нарушение электрической изоляции	17,50
20	Новгородский РЭС	РП-50 МВ на ТП-84	15:50 07.07.2020	16:38 07.07.2020	Нарушение электрической изоляции	996,80
21	Новгородский РЭС	ПС "Районная" Л-8	12:10 09.07.2020	12:35 09.07.2020	Нарушение электрической изоляции	228,75
22	Новгородский РЭС	ТП-489 КВЛ 0,4 кВ на пер. Тихий и Гостинный	6:50 11.07.2020	10:05 11.07.2020	Нарушение электрической изоляции	162,50
23	Новгородский РЭС	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ на ул. Михайлова 8	14:20 11.07.2020	15:00 11.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
24	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-1 ПС "Киприя"	14:30 11.07.2020	17:00 11.07.2020	Нарушение электрической изоляции	775,00
25	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Северная" от ТП-16	17:10 11.07.2020	17:40 11.07.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	3,61
26	Новгородский РЭС	ТП-642 КЛ 0,4 кВ на строит. Площадку ул. Вересова	16:50 14.07.2020	17:30 14.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	53,33
27	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	6:40 15.07.2020	7:55 15.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	425,00
28	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 15.07.2020	8:20 15.07.2020	Электродуговое повреждение	533,33
29	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 15.07.2020	9:18 15.07.2020	Электродуговое повреждение	598,00
30	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 15.07.2020	10:03 15.07.2020	Электродуговое повреждение	1127,50
31	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 15.07.2020	10:15 15.07.2020	Электродуговое повреждение	247,50
32	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Калинина" от ТП-39	9:50 15.07.2020	12:40 15.07.2020	Электродуговое повреждение	85,00
33	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	10:05 15.07.2020	10:20 15.07.2020	Нарушение электрической изоляции	145,00

34	Старорусский филиал	ПС "Уторгош" мВЛ-10кВ Л6	11:50 15.07.2020	14:00 15.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	208,00
35	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	18:15 15.07.2020	18:37 15.07.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	347,23
36	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ломоносова" от ТП-12	10:35 16.07.2020	13:30 16.07.2020	Электродуговое повреждение	102,08
37	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	13:35 19.07.2020	14:00 19.07.2020	Невыявленные причины	208,33
38	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	17:45 19.07.2020	21:10 19.07.2020	Внешнее механическое воздействие	816,58
39	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Демянск ТП-8	21:10 19.07.2020	12:20 20.07.2020	Нарушение электрической изоляции	3367,00
40	Новгородский РЭС	ТП-136 КЛ 0,4 кВ на дет. развлекат. Площадку	15:00 20.07.2020	15:30 20.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,50
41	Новгородский РЭС	ПС "Районная" Л-49, 50	6:30 21.07.2020	8:19 21.07.2020	Воздействие животных и птиц	6607,22
42	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	12:46 21.07.2020	14:40 21.07.2020	Нарушение электрической изоляции	3078,00
43	Новгородский РЭС	ТП-238 КЛ 0,4 кВ на ул. Нехинская 46 а	17:20 21.07.2020	17:45 21.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,50
44	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Посад" Л-2	9:28 22.07.2020	10:00 22.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	192,00
45	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Льнозаводская" от ТП-15	13:30 22.07.2020	14:20 22.07.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	9,18
46	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 23.07.2020	8:15 23.07.2020	Нарушение электрической изоляции	187,50
47	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:00 23.07.2020	9:24 23.07.2020	Нарушение электрической изоляции	1540,00
48	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:00 23.07.2020	8:24 23.07.2020	Нарушение электрической изоляции	128,00
49	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:00 23.07.2020	9:38 23.07.2020	Нарушение электрической изоляции	1241,33
50	Боровичский филиал	ТП-1 РУ-6кВ яч. "вход Боровичи-5"	11:05 24.07.2020	12:05 24.07.2020	Нарушение электрической изоляции	1350,00
51	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л2	19:15 26.07.2020	20:25 26.07.2020	Невыявленные причины	420,00
52	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	9:44 27.07.2020	9:52 27.07.2020	Атмосферные перенапряжения (гроза)	3,20
53	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	9:51 27.07.2020	10:09 27.07.2020	Атмосферные перенапряжения (гроза)	19,25

54	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	9:51 27.07.2020	10:33 27.07.2020	Атмосферные перенапряжения (гроза)	95,79
55	Новгородский РЭС	ПС "Мостищи" Л-5	14:10 27.07.2020	15:43 27.07.2020	Невыявленные причины	1678,65
56	Боровичский филиал	ТП-123 РУ-6кВ яч. на ТП191	19:20 27.07.2020	19:40 27.07.2020	Нарушение электрической изоляции	83,33
57	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ Л10	19:30 27.07.2020	22:15 27.07.2020	Невыявленные причины	38,50
58	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:10 28.07.2020	17:50 28.07.2020	Ветровые нагрузки	5,00
59	Боровичский филиал	ТП-39 РУ-6кВ яч. "вход Боровичи-4"	8:15 29.07.2020	8:47 29.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	346,67
60	Боровичский филиал	ТП-39 РУ-6кВ яч. "вход Боровичи-4"	8:15 29.07.2020	11:20 29.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	493,33
61	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф-12	16:20 29.07.2020	17:45 29.07.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	70,83
62	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на ул. Каберова-Власьевская 56	16:30 29.07.2020	17:00 29.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,50
63	Новгородский РЭС	ТП-230 КЛ 0,4 кВ на Псковская 147 АГЭС	8:45 30.07.2020	9:25 30.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
64	Новгородский РЭС	ТП-166 ВЛ 0,4 кВ на пер. Карьерный 4а	10:00 30.07.2020	10:45 30.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,75
65	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "Чудово"	11:35 30.07.2020	12:23 30.07.2020	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	261,92
66	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на пер. Орловский 32	15:30 30.07.2020	16:12 30.07.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,50
67	Новгородский РЭС	ТП-137 ВЛ 0,4 кВ на ул. Знаменская 36	10:30 01.08.2020	11:15 01.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,75
68	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	0:10 02.08.2020	9:20 02.08.2020	Природные пожары	45,83
69	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ямская нечетная" от ТП-27	15:30 04.08.2020	16:00 04.08.2020	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	14,06
70	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Лесная" от ТП-5	4:50 05.08.2020	7:25 05.08.2020	Природные пожары	38,75

71	Боровичский филиал	ТП-14	17:50 05.08.2020	19:40 05.08.2020	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	55,00
72	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" от ТП-4	14:00 06.08.2020	15:30 06.08.2020	Проезд крупногабаритной техники	21,66
73	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	17:40 06.08.2020	19:25 06.08.2020	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1190,00
74	Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-3	10:20 07.08.2020	10:57 07.08.2020	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	291,07
75	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л4	17:40 07.08.2020	18:53 07.08.2020	Невыявленные причины	438,00
76	Новгородский РЭС	ТП-95 КЛ 0,4 кВ на ул. Б.Власьевская 6, 8	19:43 07.08.2020	21:49 07.08.2020	Нарушение электрической изоляции	128,10
77	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-12 ПС "Любытино"	17:30 08.08.2020	15:50 09.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	446,67
78	Новгородский РЭС	ТП-140 ВЛ 0,4 кВ на ул. Б. Московская 66 (аптека)	20:00 09.08.2020	21:00 09.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,00
79	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	22:00 09.08.2020	22:23 09.08.2020	Невыявленные причины	253,77
80	Новгородский РЭС	ТП-140 ВЛ 0,4 кВ на ул. Б. Московская 66 (аптека)	18:30 10.08.2020	19:08 10.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,43
81	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-4	20:10 11.08.2020	9:45 12.08.2020	Электродуговое повреждение	203,75
82	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф-3	23:40 11.08.2020	12:49 12.08.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	920,50
83	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-50	10:00 14.08.2020	10:20 14.08.2020	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	3,80
84	Новгородский РЭС	ПС Юго Западная Л-7	12:45 15.08.2020	12:20 16.08.2020	Внешнее механическое воздействие	3065,83
85	Валдайский филиал	МВ-10на ТП-29 Л-13	15:40 15.08.2020	16:45 15.08.2020	Нарушение электрической изоляции	757,25
86	Новгородский РЭС	ТП-140 ВЛ 0,4 кВ на ул. Б. Московская 66 (аптека)	14:00 16.08.2020	14:30 16.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,50
87	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	16:40 20.08.2020	17:04 20.08.2020	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	191,60

88	Новгородский РЭС	ПС Западная Л-6	17:05 20.08.2020	17:30 20.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	938,33
89	Новгородский РЭС	ТП-182 КЛ 0,4 кВ на ул. Б.С.-Петербургская 42 (Свадебный мир)	14:40 21.08.2020	15:15 21.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,92
90	Старорусский филиал	ТПЗ КЛ-0,4кВ Л общежитие	7:30 22.08.2020	11:00 22.08.2020	Невыявленные причины	98,00
91	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4 кВ на ул. Кречная 4	10:10 22.08.2020	11:07 22.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,75
92	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса" Л11	17:15 22.08.2020	18:28 22.08.2020	Невыявленные причины	730,00
93	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса" Л20	18:57 22.08.2020	20:20 22.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	788,50
94	Новгородский РЭС	ТП-302 КЛ 0,4 кВ на КР ул. Химиков 2,4	13:30 24.08.2020	19:30 24.08.2020	Нарушение электрической изоляции	240,00
95	Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-10	11:11 25.08.2020	13:30 25.08.2020	Нарушение электрической изоляции	2824,02
96	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5 и Л-27	21:30 25.08.2020	22:44 25.08.2020	Невыявленные причины	2154,63
97	Боровичский филиал	РП-4 яч.4	3:16 28.08.2020	6:50 28.08.2020	Нарушение электрической изоляции	3067,33
98	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ломоносова" от ТП-12	17:15 28.08.2020	19:20 28.08.2020	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	72,92
99	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	4:37 30.08.2020	4:46 30.08.2020	Невыявленные причины	3,60
100	Новгородский РЭС	ТП-6 ВЛ 0,4 кВ на ул. Зоотехническая 4	16:40 31.08.2020	17:00 31.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,33
101	Новгородский РЭС	ТП-166 ВЛ 0,4 кВ на ул. Гражданская 22	16:50 31.08.2020	18:00 31.08.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
102	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ Л ул.Садовая	19:00 31.08.2020	11:00 01.09.2020	Ветровые нагрузки	384,00
103	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Песь"	20:45 31.08.2020	23:25 31.08.2020	Нарушение электрической изоляции	1413,33
104	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Песь"	23:25 31.08.2020	17:20 01.09.2020	Нарушение электрической изоляции	716,67
105	Новгородский РЭС	ТП-253 КЛ 0,4 на ул. Рахманинова 7 (школа)	8:20 01.09.2020	10:30 01.09.2020	Нарушение электрической изоляции	281,67
106	Новгородский РЭС	ТП-351 КЛ 0,4 кВ на ул. Псковская 32 (Пекарня)	8:30 01.09.2020	10:00 01.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	22,50

107	Окуловский филиал	ФЛ-0,4кВ ф. "Зенитная" от ТП-15	14:30 02.09.2020	15:00 02.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	5,89
108	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	23:39 02.09.2020	23:46 02.09.2020	Невыявленные причины	30,68
109	Старорусский филиал	ТП7 ВЛ-0,4кВ ул.Лесная	13:00 03.09.2020	15:00 03.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	46,00
110	Новгородский РЭС	ПС Восточная Т1	0:45 04.09.2020	2:25 04.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	416,67
111	Новгородский РЭС	ПС Районная секция Т1	14:30 04.09.2020	14:51 04.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6373,50
112	Боровичский филиал	КЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17	14:50 04.09.2020	15:05 04.09.2020	Невыявленные причины	112,50
113	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	17:00 04.09.2020	19:35 04.09.2020	Невыявленные причины	64,58
114	Валдайский филиал	<b>ТП-75.</b>	17:30 04.09.2020	19:30 04.09.2020	Нарушение электрической изоляции	12,00
115	Новгородский РЭС	ТП-129 КЛ 0,4 кВ на КР ул. Б. С.-Петербургская 98 б (ПНС)	18:05 04.09.2020	18:20 04.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,00
116	Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-7	0:10 05.09.2020	0:46 05.09.2020	Нарушение электрической изоляции	1215,00
117	Новгородский РЭС	ТП-314 КЛ 0,4 кВ на ул. Б. Московская 114 (гараж)	12:00 07.09.2020	12:40 07.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
118	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" от ТП-4	17:15 07.09.2020	18:00 07.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	10,83
119	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Песь"	13:50 09.09.2020	15:40 09.09.2020	Нарушение электрической изоляции	990,00
120	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Песь"	13:50 09.09.2020	18:00 09.09.2020	Нарушение электрической изоляции	166,67
121	Новгородский РЭС	ПС "Районная" Л-33	11:45 10.09.2020	16:15 10.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4243,50
122	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-8	15:20 10.09.2020	20:30 10.09.2020	Электродуговое повреждение	103,33
123	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	15:40 10.09.2020	19:55 10.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	106,25
124	Новгородский РЭС	ПС "Мостицы" Л-5	17:20 10.09.2020	18:35 10.09.2020	Нарушение электрической изоляции	1353,75

125	Новгородский РЭС	ТП-489 КЛ 0,4 кВ на ул. Орловская 42 кор.1 (магазин)	20:00 10.09.2020	21:30 10.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	90,00
126	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-8	22:10 10.09.2020	14:55 11.09.2020	Нарушение электрической изоляции	335,00
127	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Неболчи"	3:50 11.09.2020	10:10 11.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2533,33
128	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Неболчи"	12:20 11.09.2020	19:45 12.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	12566,67
129	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:06 11.09.2020	15:25 11.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	134,97
130	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:06 11.09.2020	15:40 11.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	421,15
131	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:06 11.09.2020	15:30 11.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1,20
132	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" от ТП-6	17:10 11.09.2020	18:00 11.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	3,80
133	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	8:56 12.09.2020	9:29 12.09.2020	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	144,65
134	Новгородский РЭС	ТП-90 КЛ 0,4 кВ на М.Джалиля-Духовская 23 (неж. пом.)	16:30 12.09.2020	17:16 12.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	34,50
135	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Неболчи"	15:30 13.09.2020	16:00 13.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	200,00
136	Новгородский РЭС	ПС Восточная Т1	16:25 13.09.2020	17:25 13.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	250,00
137	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Неболчи"	18:07 13.09.2020	18:22 13.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	100,00
138	Новгородский РЭС	ТП-351 КЛ 0,4 кВ на ул. Псковская 32 (Пекарня)	3:55 14.09.2020	4:30 14.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,75
139	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст. ул.Боровичская" от ТП-124	9:35 14.09.2020	11:40 14.09.2020	Внешнее механическое воздействие	72,92

140	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Сенная нечетная" от ТП-5	14:10 14.09.2020	14:35 14.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	3,63
141	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Неболчи"	15:17 14.09.2020	15:56 14.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	260,00
142	Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-690	1:09 15.09.2020	1:37 15.09.2020	Нарушение электрической изоляции	58,33
143	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Неболчи"	19:04 16.09.2020	20:21 16.09.2020	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	513,33
144	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	8:03 17.09.2020	9:11 17.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	252,73
145	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	5:30 18.09.2020	6:08 18.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	158,84
146	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-33	5:42 18.09.2020	12:20 18.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	782,73
147	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	4:15 20.09.2020	5:03 20.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	383,20
148	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	8:10 20.09.2020	10:48 20.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1000,67
149	Новгородский РЭС	РП-38 ячейка на ТП-492	9:00 21.09.2020	10:15 21.09.2020	Электродуговое повреждение	1133,75
150	Новгородский РЭС	ПС Западная Л-6	9:50 21.09.2020	10:25 21.09.2020	Воздействие животных и птиц	1225,00
151	Новгородский РЭС	ТП-336 КЛ 0,4 кВ на ул. Германа 23 (ИП Горбунов)	9:00 22.09.2020	9:30 22.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,50
152	Новгородский РЭС	ТП-126 ВЛ 0,4 кВ на ул. Деревяницкая 11	13:00 22.09.2020	13:40 22.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
153	Новгородский РЭС	ТП-174 КЛ 0,4 кВ на пр. Мира 23 кор.1 (ООО "Росток")	13:30 23.09.2020	14:10 23.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
154	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	19:09 24.09.2020	20:20 24.09.2020	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	105,32
155	Боровичский филиал	РП-7 яч.3,7	9:30 25.09.2020	9:50 25.09.2020	Невыявленные причины	166,67
156	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	8:45 28.09.2020	11:57 28.09.2020	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств.	802,56

157	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	9:49 30.09.2020	9:55 30.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	205,10
158	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	9:49 30.09.2020	10:14 30.09.2020	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	565,42