

III квартал 2024г

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-16	3:12 01.07.2024	5:22 01.07.2024	Невыявленные причины	563,3
2	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-3	8:40 01.07.2024	10:10 01.07.2024	Нарушение электрической изоляции	225,0
3	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-2 от ПС. Валдай.	20:48 01.07.2024	22:55 01.07.2024	Невыявленные причины	402,2
4	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	21:30 2024.07.01	22:31 2024.07.01	Внешнее механическое воздействие	226,7
5	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	18:20 02.07.2024	20:15 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	709,2
6	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	33,9
7	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	62,7
8	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	20,8
9	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:21 02.07.2024	19:30 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	32,8
10	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	26,4
11	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	48,8

12	АО "Новгородoblэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	16,2
13	АО "Новгородoblэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:32 02.07.2024	21:39 02.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	25,5
14	АО "Новгородoblэлектро" Окуловский филиал	ВЛ10кВ Л-3 от ТПС Окуловская	5:50 2024.07.03	6:20 2024.07.03	Электродуговое повреждение	44,5
15	АО "Новгородoblэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л12	7:40 03.07.2024	10:00 03.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1656,7
16	АО "Новгородoblэлектро" Новгородский РЭС	МВ в РП-24 на ТП-359	8:00 03.07.2024	9:37 03.07.2024	Нарушение электрической изоляции	2101,7
17	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	113,1
18	АО "Новгородoblэлектро"	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	209,1
19	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	69,4
20	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:28 03.07.2024	8:58 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	109,2
21	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л-11	8:43 03.07.2024	9:50 03.07.2024	Электродуговое повреждение	513,7
22	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ10кВ от ПС Посад Л-2	9:50 03.07.2024	10:30 03.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	246,7
23	АО "Новгородoblэлектро" Окуловский филиал	ВЛ10кВ Л-3 от ТПС Окуловская	11:05 2024.07.03	11:20 2024.07.03	Внешнее механическое воздействие	22,2
24	АО "Новгородoblэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП2-РП3	23:05 04.07.2024	23:50 04.07.2024	Нарушение электрической изоляции	667,5
25	АО "Новгородoblэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	23:37 04.07.2024	1:01 05.07.2024	Электродуговое повреждение	1803,2
26	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-1"	23:50 04.07.2024	1:00 05.07.2024	Внешнее механическое воздействие	1283,3
27	АО "Новгородoblэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17	23:50 04.07.2024	4:08 05.07.2024	Невыявленные причины	1376,0

28	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л15	0:30 05.07.2024	2:15 05.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	892,5
29	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-93	14:03 06.07.2024	15:32 06.07.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1995,1
30	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП98-ТП-88	06.07.2024 15:15	06.07.2024 19:05	Нарушение электрической изоляции	2376,7
31	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП2-ТП9	9:34 07.07.2024	10:00 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	338,0
32	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП79-ТП102	9:34 07.07.2024	13:46 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1680,0
33	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	9:55 07.07.2024	11:30 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	899,3
34	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л10 ТП1	13:45 07.07.2024	15:00 07.07.2024	Нарушение электрической изоляции	250,0
35	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л10	20:00 07.07.2024	22:30 07.07.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1275,0
36	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от ПС "Валдай"	7:28 08.07.2024	16:32 10.07.2024	Нарушение электрической изоляции	5136,0
37	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-253	8:10 08.07.2024	9:00 08.07.2024	Нарушение электрической изоляции	445,8
38	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	8:24 08.07.2024	11:00 08.07.2024	Невыявленные причины	904,8
39	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	5:55 09.07.2024	6:26 09.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	191,2
40	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	10:38 2024.07.09	11:10 2024.07.09	Нарушение электрической изоляции	505,1
41	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-678	6:15 10.07.2024	6:50 10.07.2024	Нарушение электрической изоляции	289,9
42	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-4	10:50 10.07.2024	12:35 10.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2126,2
43	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-51 ВВ на ТП-75	21:45 13.07.2024	22:41 13.07.2024	Нарушение электрической изоляции	390,1

44	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-36 ВВ на ТП-629	14:30 15.07.2024	16:50 15.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2835,0
45	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Новгородская секция Т1	15:00 15.07.2024	17:47 15.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5071,2
46	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-23 от ПС. Валдай.	17:38 17.07.2024	18:45 17.07.2024	Невыявленные причины	167,5
47	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ.Л-10 от ПС. Валдай.	17:38 17.07.2024	18:45 17.07.2024	Невыявленные причины	167,5
48	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-5	5:30 18.07.2024	5:55 18.07.2024	Невыявленные причины	750,0
49	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-38 МВ на ТП-677	2:00 19.07.2024	3:35 19.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1094,1
50	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л5	6:00 23.07.2024	11:30 23.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2805,0
51	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	10:25 2024.07.23	11:05 2024.07.23	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	2,1
52	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" Боровичи-2	16:00 25.07.2024	17:56 25.07.2024	Нарушение электрической изоляции	2088,0
53	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	16:35 2024.07.25	20:35 2024.07.25	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	180,0
54	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	9:25 27.07.2024	10:10 27.07.2024	Нарушение электрической изоляции	1155,8
55	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	9:25 27.07.2024	10:10 27.07.2024	Нарушение электрической изоляции	0,0
56	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ от ПС "Посад" Л-2	17:00 30.07.2024	17:55 30.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	339,2
57	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	РП1 ячейка 17.13	5:05 01.08.2024	5:32 01.08.2024	Невыявленные причины	427,5
58	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	5:40 2024.08.01	6:11 2024.08.01	Невыявленные причины	127,1
59	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ-10кВ ПС"Прогресс"-РП1	15:15 01.08.2024	16:53 01.08.2024	Нарушение электрической изоляции	735,0
60	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс "Демянск"	9:25 02.08.2024	13:55 02.08.2024	Внешнее механическое воздействие	1075,5

61	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП4, шинный мост 10кВ	9:25 02.08.2024	10:35 02.08.2024	Нарушение электрической изоляции	910,0
62	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-36 МВ на ТП-695	7:18 03.08.2024	11:05 03.08.2024	Внешнее механическое воздействие	3461,7
63	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-269	10:30 06.08.2024	10:57 06.08.2024	Нарушение электрической изоляции	198,0
64	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Кречевицы Л-7	9:04 11.08.2024	10:01 11.08.2024	Электродуговое повреждение	485,4
65	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Демянск"	16:45 12.08.2024	17:20 12.08.2024	Внешнее механическое воздействие	851,1
66	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Русса" Кл-10кВ Л20	19:02 13.08.2024	20:00 13.08.2024	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	879,7
67	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-3	16:55 16.08.2024	19:30 16.08.2024	Нарушение электрической изоляции	6329,2
68	АО "Новгородоблэлектро" Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	10:43 21.08.2024	12:18 21.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1197,0
69	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	3:10 22.08.2024	4:33 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1543,8
70	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 ВВ на РП-34	3:50 22.08.2024	5:58 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	1922,1
71	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	18:10 22.08.2024	21:10 22.08.2024	Нарушение электрической изоляции	6300,0
72	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-5 ВВ на ТП-713	22:10 22.08.2024	23:43 22.08.2024	Атмосферные перенапряжения (гроза)	482,0
73	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы	3:45 2024.08.23	4:10 2024.08.23	Атмосферные перенапряжения (гроза)	475,0
74	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-34, Л-38	14:27 23.08.2024	15:53 23.08.2024	Нарушение электрической изоляции	2899,6
75	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	16:40 2024.08.25	18:19 2024.08.25	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	556,0
76	АО "Новгородоблэлектро" Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	20:25 2024.08.26	20:40 2024.08.26	Невыявленные причины	184,0
77	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т1 и Т2	11:30 28.08.2024	13:15 28.08.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5451,3

78	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Т-1	0:15 29.08.2024	0:56 29.08.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	758,5
79	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	31.08.2024 6:45	31.08.2024 7:50	Нарушение электрической изоляции	2654,2
80	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	1:25 02.09.2024	3:15 02.09.2024	Нарушение электрической изоляции	953,3
81	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ 10кВ Л-7 от ПС Прогресс	1:25 02.09.2024	3:55 02.09.2024	Нарушение электрической изоляции	2500,0
82	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-514	11:25 04.09.2024	12:25 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	1132,0
83	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	12:36 04.09.2024	13:00 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	90,5
84	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-417	20:58 04.09.2024	22:07 04.09.2024	Нарушение электрической изоляции	164,4
85	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	16:35 05.09.2024	19:03 05.09.2024	Проезд крупногабаритной техники	4440,0
86	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Валдай"	8:32 09.09.2024	9:25 09.09.2024	Невыявленные причины	167,8
87	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:30 15.09.2024	12:16 15.09.2024	Нарушение электрической изоляции	367,2
88	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	21:00 17.09.2024	21:15 17.09.2024	Невыявленные причины	61,5
89	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-1	9:55 19.09.2024	11:21 19.09.2024	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	6207,8
90	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-13	9:58 23.09.2024	10:48 23.09.2024	Нарушение электрической изоляции	791,7
91	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	13:15 24.09.2024	14:40 24.09.2024	Нарушение электрической изоляции	885,4
92	АО "Новгородоблэлектро" БФ	ПС Прогресс Л-14	11:10 25.09.2024	16:15 25.09.2024	Нарушение электрической изоляции	4981,7
93	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	19:30 25.09.2024	20:15 25.09.2024	Невыявленные причины	142,5
94	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ТПС "Окуловка" Л-6	15:12 26.09.2024	15:45 26.09.2024	Невыявленные причины	522,5
95	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	13:40 28.09.2024	15:55 28.09.2024	Невыявленные причины	1656,0

96	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	849,0
97	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	994,9
98	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	2:27 30.09.2024	3:49 30.09.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6,8
99	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-6кВ Л5	18:40 30.09.2024	19:40 30.09.2024	Нарушение электрической изоляции	320,0