

Сводные данные об аварийных отключениях вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных (внеплановых) отключений электрической энергии за 4 квартал 2018г.

| Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Причина повреждения оборудования | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч |
|-----------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Песь" Л-2 | 6:05 01.10.2018 | 7:30 01.10.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 708,33 |
| 2 | Новгородское отделение | ТП-316 КЛ 0,4кВ до котельной №30 | 13:05 01.10.2018 | 13:40 01.10.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 17,50 |
| 3 | Новгородское отделение | ТП-405 КЛ 0,4кВ до ул.Попова 16к.2 | 11:00 02.10.2018 | 11:40 02.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 23,33 |
| 4 | Новгородское отделение | ТП-95 ВЛ0,4кВ на ТП-1 | 15:45 02.10.2018 | 16:37 02.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1066,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|------------------|------------------|--|---------|
| 5 | Новгородское отделение | ТП-94 КЛ 0,4кВ на ВРУ набережная А.Невского 23/1 | 16:00 02.10.2018 | 17:20 02.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 26,67 |
| 6 | Валдайский филиал | ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Валдай | 0:55 03.10.2018 | 9:33 03.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2874,90 |
| 7 | Новгородское отделение | ТП-185 КЛ0,4кВ до Каберо Власьевская д.37 | 8:59 03.10.2018 | 10:42 03.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 68,67 |
| 8 | Старорусский филиал | КТП1 ВЛ-0,4кВ Л 5 | 14:30 03.10.2018 | 15:05 03.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 9,92 |
| 9 | Новгородское отделение | ТП-340 КЛ 0,4кВ на ТП-660 | 16:15 03.10.2018 | 18:24 03.10.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 129,00 |
| 10 | Окуловский филиал | КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино" | 15:37 04.10.2018 | 15:45 04.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 44,93 |
| 11 | Новгородское отделение | ТП-412 ВЛ 0,4кВ на станция катод.защиты. | 16:00 04.10.2018 | 16:25 04.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,08 |
| 12 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 16:30 04.10.2018 | 17:00 04.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 99,82 |
| 13 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. " Гаражи" от ТП-31 | 18:40 04.10.2018 | 19:40 04.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 25,46 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 14 | Новгородское отделение | ТП-10 КЛ 0,4кВ до проезд.речной 1 | 9:30 05.10.2018 | 10:00 05.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 15,00 |
| 15 | Новгородское отделение | ТП-92 КЛ 0,45кВ до Б.Московск.32/12 | 14:30 05.10.2018 | 15:00 05.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 20,00 |
| 16 | Новгородское отделение | ТП-192 ВЛ 0,4кВ до ул.Наватаров 25А | 17:00 05.10.2018 | 17:40 05.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,33 |
| 17 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст. ул.Заречная" от ТП-8 | 18:15 05.10.2018 | 19:25 05.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 17,50 |
| 18 | Новгородское отделение | ТП-353 КЛ 0,4кВ на Медфуд | 10:10 06.10.2018 | 11:00 06.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 50,00 |
| 19 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Красный Фарфорист" участок от ТП-44 до ТП-40 | 10:45 06.10.2018 | 16:50 06.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 710,53 |
| 20 | Новгородское отделение | ТП-218 КЛ 0,4кВ до Коровникова 3к4 | 17:45 06.10.2018 | 18:20 06.10.2018 | Электродуговое повреждение | 40,83 |
| 21 | Новгородское отделение | ТП-166 ВЛ 0,4кВ до ул.Гражданская15 | 20:00 06.10.2018 | 21:00 06.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 5,00 |
| 22 | Новгородское отделение | ТП-253 КЛ10кВ на ТП-258 | 2:40 07.10.2018 | 3:40 07.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 380,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 23 | Боровичский филиал | КЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17 | 12:25 07.10.2018 | 13:30 07.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 335,83 |
| 24 | Новгородское отделение | ТП-390 КЛ 0,4кВ до Германа 21 | 13:15 07.10.2018 | 16:50 07.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 107,50 |
| 25 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-2 | 23:00 07.10.2018 | 0:03 08.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 3201,45 |
| 26 | Новгородское отделение | ТП-140 КЛ 6кВ на ТП-421 | 4:53 08.10.2018 | 5:12 08.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 97,22 |
| 27 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 8:09 08.10.2018 | 8:11 08.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 25,30 |
| 28 | Новгородское отделение | ТП-407 КЛ 0,4кВ до Насосная(Азот) | 10:00 08.10.2018 | 11:06 08.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 44,00 |
| 29 | Новгородское отделение | ТП-269 КЛ 0,4кВ до ул.Корсунова 14 (Кафе) | 2:05 09.10.2018 | 2:10 09.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 0,83 |
| 30 | Новгородское отделение | ТП-187 КЛ0,4кВ до КД Свободы 8 | 9:00 09.10.2018 | 11:30 09.10.2018 | Электродуговое повреждение | 125,00 |
| 31 | Боровичский филиал | КЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" Б-4 | 9:53 09.10.2018 | 13:50 09.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5332,50 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 32 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 14:32 11.10.2018 | 15:03 11.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 392,09 |
| 33 | Новгородское отделение | ТП-5 469 ВЛ 0,4кВ до ул.Сенная д.8 | 2:09 13.10.2018 | 2:12 13.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 0,10 |
| 34 | Новгородское отделение | ТП-253 КЛ 10кВ на Т-1 | 13:50 13.10.2018 | 14:30 13.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 63,33 |
| 35 | Новгородское отделение | ТП-5 ВЛ 10кВ на ТП-13 | 9:10 14.10.2018 | 11:00 14.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 293,33 |
| 36 | Новгородское отделение | ТП-338 КЛ 0,4кВ до ул.Пионерская д.6,7,8. | 2:51 17.10.2018 | 3:25 17.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 68,00 |
| 37 | Новгородское отделение | ТП-110 ВЛ6кВ на ТП-267 | 10:40 17.10.2018 | 11:25 17.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 292,50 |
| 38 | Новгородское отделение | ТП-200 КЛ 0,4кВ до пер.Базовый ба | 13:30 17.10.2018 | 13:50 17.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 6,67 |
| 39 | Новгородское отделение | ТП-32 ВЛ 0,4кВ до ул.Московская 48(магазин) | 17:00 17.10.2018 | 18:35 17.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 7,92 |
| 40 | Новгородское отделение | ТП-338 КЛ 0,4кВ до ул.Пионерская д.6 | 9:40 18.10.2018 | 12:50 18.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 380,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 41 | Новгородское отделение | ТП-200 КЛ 0,4кВ до пер.Базовый ба | 14:50 19.10.2018 | 15:29 19.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 13,00 |
| 42 | Боровичский филиал | ВЛ 0,4кВ ф. "ОВД" от ТП-11 | 14:00 20.10.2018 | 17:05 20.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 107,92 |
| 43 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ до ул.Маловишерская 46а | 8:30 21.10.2018 | 9:30 21.10.2018 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 4,00 |
| 44 | Новгородское отделение | ТП-126 КЛ 6кВ на ТП-117 | 9:25 22.10.2018 | 9:47 22.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 53,17 |
| 45 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ до ул.Хутынская 24а | 15:30 22.10.2018 | 16:30 22.10.2018 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 15,00 |
| 46 | Окуловский филиал | ПС Крестцы Л-7 | 3:25 23.10.2018 | 4:25 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 950,00 |
| 47 | Новгородское отделение | ТП-305 КЛ 0,4кВ до пр.Мира д.9 | 5:00 23.10.2018 | 5:40 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 40,00 |
| 48 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5 | 6:50 23.10.2018 | 8:15 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2918,33 |
| 49 | Боровичский филиал | ТП-3 | 8:30 23.10.2018 | 11:10 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 533,33 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 50 | Новгородское отделение | ТП-136 КЛ 0,4кВ (атракционы) | 9:00 23.10.2018 | 9:40 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 10,00 |
| 51 | Боровичский филиал | ТП-14 | 12:15 23.10.2018 | 14:25 23.10.2018 | Взрыв, загорание, пожар | 75,83 |
| 52 | Боровичский филиал | ВЛ- 10кВ ПС "Пестово" Л-4 | 23:05 23.10.2018 | 23:40 23.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 96,25 |
| 53 | Боровичский филиал | ВЛ- 10кВ ПС "Пестово" Л-4 | 23:05 23.10.2018 | 0:30 24.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 495,83 |
| 54 | Боровичский филиал | ВЛ- 10кВ ПС "Пестово" Л-4 | 23:05 23.10.2018 | 1:00 24.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 1414,50 |
| 55 | Боровичский филиал | ВЛ- 10кВ ПС "Пестово" Л-4 | 23:05 23.10.2018 | 1:15 24.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3226,17 |
| 56 | Новгородское отделение | ТП-80 КЛ 0,4кВ до ул.Базовая13 | 9:00 25.10.2018 | 9:30 25.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 40,00 |
| 57 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст. ул.Кирпичная" от ТП-34 | 10:15 25.10.2018 | 16:00 25.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 402,50 |
| 58 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Павловская" от ТП-18 | 4:30 26.10.2018 | 5:35 26.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 20,17 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|------------------|------------------|---|---------|
| 59 | Новгородское отделение | ТП-354 КЛ 0,4кВ до ЦТП | 5:05 26.10.2018 | 5:50 26.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 30,00 |
| 60 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3 | 9:00 26.10.2018 | 9:30 26.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 1311,00 |
| 61 | Новгородское отделение | ТП-334 КЛ 0,4кВ до Котельная б1 | 10:40 26.10.2018 | 13:30 26.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 198,33 |
| 62 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст. ул.Кирпичная" от ТП-34 | 13:30 26.10.2018 | 17:48 26.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 301,00 |
| 63 | Новгородское отделение | ТП-13 ВЛИ 0,4кВ до ул.Троицкая д.46а | 16:00 26.10.2018 | 17:00 26.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4,00 |
| 64 | Новгородское отделение | ТП-489 ВЛ 0,4кВ до пер.Торговый д.6 | 9:15 27.10.2018 | 9:50 27.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,92 |
| 65 | Новгородское отделение | ТП-493 ВЛИ 0,4кВ до ул.Чапаева 42 | 13:00 27.10.2018 | 13:25 27.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 1,67 |
| 66 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1 | 7:30 28.10.2018 | 11:00 28.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1382,50 |
| 67 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1 | 7:30 28.10.2018 | 14:45 28.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 326,25 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 68 | Новгородское отделение | ТП-653 ЯРВ | 8:50 28.10.2018 | 9:40 28.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4,17 |
| 69 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Песь" Л-2 | 9:45 28.10.2018 | 16:45 28.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 3570,00 |
| 70 | Новгородское отделение | ТП-138 ВЛ 0,4кВ до пер.Никитин д.3 | 13:40 28.10.2018 | 14:05 28.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1,25 |
| 71 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2 | 15:22 28.10.2018 | 17:30 28.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 4586,67 |
| 72 | Валдайский филиал | ТП-47 | 19:20 28.10.2018 | 19:40 28.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 52,00 |
| 73 | Новгородское отделение | ПС Базовая ф.51 КЛ 6кВ на РП-35 | 23:11 28.10.2018 | 23:54 28.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 647,15 |
| 74 | Новгородское отделение | ТП-412 ВЛ 0,4кВ до ул.Б.С-Петербургская 162 | 0:57 29.10.2018 | 2:15 29.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,90 |
| 75 | Новгородское отделение | ТП-276 КЛ 0,4кВ до Ломоносова 5 (Салон красоты) | 10:35 29.10.2018 | 10:55 29.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,33 |
| 76 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."ул. Павловская" от ТП-26 | 15:00 29.10.2018 | 17:00 29.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 12,76 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 77 | Новгородское отделение | ТП-49 ВЛИ 0,4кВ до ул.Проезжая | 17:30 29.10.2018 | 18:30 29.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 15,00 |
| 78 | Боровичский филиал | РП-7 яч.14,яч.9 | 6:57 30.10.2018 | 7:14 30.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 110,50 |
| 79 | Старорусский филиал | ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л6 | 7:00 30.10.2018 | 9:20 30.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 203,00 |
| 80 | Новгородское отделение | ТП-276 КЛ 0,4кВ до Ломоносова 5 (Салон красоты) | 10:45 30.10.2018 | 11:15 30.10.2018 | Нарушение электрической изоляции | 5,00 |
| 81 | Боровичский филиал | ВЛ 0,4кВ ф. "Мира" от ТП-9 | 11:15 30.10.2018 | 14:10 30.10.2018 | Внешнее механическое воздействие | 87,50 |
| 82 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Мира" от ТП-56 | 21:30 30.10.2018 | 22:00 30.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 6,65 |
| 83 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5 | 13:30 31.10.2018 | 17:26 31.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 8102,67 |
| 84 | Новгородское отделение | ТП-5 КЛ 0,4кВ до БСС Мегафон | 16:45 31.10.2018 | 17:15 31.10.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,50 |
| 85 | Новгородское отделение | ТП-84 ВЛ 0,4кВ на ул.Б.С.-Петербургская97/2 | 9:20 01.11.2018 | 10:00 01.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 23,33 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 86 | Старорусский филиал | ТП35 ВЛ-0,4кВ ул.Некрасова | 13:00 01.11.2018 | 14:00 01.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 100,00 |
| 87 | Новгородское отделение | ТП-5 МВ Мостищи фид.5 | 5:07 02.11.2018 | 7:55 02.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1806,00 |
| 88 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2 | 12:35 02.11.2018 | 12:50 02.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 75,00 |
| 89 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ на ул.Хутынская | 8:05 03.11.2018 | 8:50 03.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 37,50 |
| 90 | Новгородское отделение | ТП-505 КЛ 0,4кВ до котельная №33 | 12:46 03.11.2018 | 13:05 03.11.2018 | Загрязнение, попадание инородных предметов | 14,25 |
| 91 | Новгородское отделение | ТП-65 ВЛ 0,4кВ до ул.Ильина 10/3 | 17:05 03.11.2018 | 17:30 03.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 20,83 |
| 92 | Боровичский филиал | ВЛ 10кВ ПС "Хвойная"Л-4 | 4:10 04.11.2018 | 6:15 04.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1250,00 |
| 93 | Боровичский филиал | ВЛ 10кВ ПС "Хвойная"Л-4 от ТП-45 до ТП-21 | 4:10 04.11.2018 | 13:05 04.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2050,83 |
| 94 | Новгородское отделение | ПС Пролетарий Л-2 10кВ | 5:00 04.11.2018 | 9:00 04.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3000,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 95 | Новгородское отделение | ТП-190 ВЛ 0,4кВ на ул.Муссы джалиля | 11:30 04.11.2018 | 12:10 04.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 26,67 |
| 96 | Новгородское отделение | ТП-233 ВЛ 0,4кВ на ул.Юнатов д.3 | 3:20 05.11.2018 | 3:45 05.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 25,00 |
| 97 | Новгородское отделение | ТП-643 ВЛ 0,4кВ на ул.Талькова 34 | 10:00 05.11.2018 | 10:55 05.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,67 |
| 98 | Новгородское отделение | ТП-643 ВЛ 0,4кВ на ул.Талькова 34 | 11:20 05.11.2018 | 13:55 05.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 10,33 |
| 99 | Старорусский филиал | ПС "Русса" КЛ-10кВ Л8 | 4:30 07.11.2018 | 5:06 07.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 150,00 |
| 100 | Новгородское отделение | ТП-21 ВЛ0,4кВ до ул.Стратилатовская гаражи. | 9:00 07.11.2018 | 10:30 07.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7,50 |
| 101 | Новгородское отделение | ТП-45 КЛ 0,4кВ на НОКБ | 10:03 08.11.2018 | 10:45 08.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 49,00 |
| 102 | Новгородское отделение | ТП-666 ВЛ 0,4кВ до Пролетарского проезда 19.Б | 11:50 08.11.2018 | 12:30 08.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,33 |
| 103 | Новгородское отделение | ТП-412 ВЛ 0,4кВ до Остан.павильон | 20:00 08.11.2018 | 20:30 08.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,50 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 104 | Чудовский филиал | ТП-27 (ВЛ-0,4 кВ ф. "Большевиков Л-4") | 9:00 09.11.2018 | 16:10 09.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 255,13 |
| 105 | Новгородское отделение | ТП-335 КЛ 0,4кВ на Вымпедком | 15:30 09.11.2018 | 16:05 09.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 5,83 |
| 106 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф." Островская 33" от ТП-25 | 17:00 09.11.2018 | 18:15 09.11.2018 | Электродуговое повреждение | 14,25 |
| 107 | Новгородское отделение | ТП-213 ВЛ 0,4кВ на ул.Волховская 3 | 14:00 10.11.2018 | 14:30 10.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 22,50 |
| 108 | Старорусский филиал | ТП49 ВЛ-0,4кВ ул.Лермонтова | 8:00 11.11.2018 | 10:00 11.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 100,00 |
| 109 | Новгородское отделение | ТП-213 ВЛ 0,4кВ на ул.Волховская 3 | 8:30 12.11.2018 | 9:05 12.11.2018 | Невыявленные причины | 1,75 |
| 110 | Старорусский филиал | ТП18ВЛ-0,4кВ Л 15 | 8:35 12.11.2018 | 9:50 12.11.2018 | Электродуговое повреждение | 37,50 |
| 111 | Новгородское отделение | ТП-84 ВЛ 0,4кВ на ул.Б.С.-Петербургская97/2 | 8:40 12.11.2018 | 9:11 12.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 18,08 |
| 112 | Старорусский филиал | ТП31 РУ-0,4кВ | 9:00 12.11.2018 | 14:00 12.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 40,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 113 | Новгородское отделение | ТП-399 КЛ 0,4кВ на Спортзал | 9:00 13.11.2018 | 10:05 13.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 10,83 |
| 114 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская" | 11:16 13.11.2018 | 11:30 13.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 92,95 |
| 115 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская" | 11:16 13.11.2018 | 12:44 13.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 118,57 |
| 116 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 11:47 13.11.2018 | 11:51 13.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 13,31 |
| 117 | Старорусский филиал | ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ ЛЗ | 12:30 13.11.2018 | 13:35 13.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 256,75 |
| 118 | Новгородское отделение | ТП-493 ВЛ 0,4кВ до ул.Садовая 17 | 14:00 13.11.2018 | 17:10 13.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 15,83 |
| 119 | Новгородское отделение | ТП-213 ВЛ 0,4кВ на ул.Волховская 3 | 16:00 13.11.2018 | 17:00 13.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,00 |
| 120 | Старорусский филиал | ТП14 РУ-10кВ | 17:00 13.11.2018 | 21:00 13.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 60,00 |
| 121 | Старорусский филиал | ТП9 ВЛ-0,4кВ Л 25 | 8:00 14.11.2018 | 11:00 14.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 300,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 122 | Боровичский филиал | РП-7 яч.3,яч.7 | 12:45 14.11.2018 | 17:30 14.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1805,00 |
| 123 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛЮ,4кВ Дерев.зоджество | 15:20 14.11.2018 | 15:40 14.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 20,00 |
| 124 | Валдайский филиал | ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Демянск | 16:10 14.11.2018 | 17:10 14.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1459,00 |
| 125 | Окуловский филиал | ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы" | 19:55 14.11.2018 | 2:45 15.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1555,40 |
| 126 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11 | 23:12 14.11.2018 | 2:20 15.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1002,67 |
| 127 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1 | 4:17 15.11.2018 | 7:00 15.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1045,92 |
| 128 | Валдайский филиал | ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Демянск | 4:30 15.11.2018 | 5:00 15.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 729,50 |
| 129 | Валдайский филиал | ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Лычково | 4:40 15.11.2018 | 12:50 15.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 1396,50 |
| 130 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "Лесная хозмаг" от ТП-25 | 8:00 15.11.2018 | 12:00 15.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 93,04 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 131 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст. ул.Хвойная,Сосновая" от ТП-9 | 10:35 16.11.2018 | 15:10 16.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 68,75 |
| 132 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1 | 11:20 16.11.2018 | 11:40 16.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 158,33 |
| 133 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. " Островская" от ТП-31 | 13:00 16.11.2018 | 14:30 16.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 7,98 |
| 134 | Новгородское отделение | ТП-471 ВЛ 0,4Кв ул.Народная 42 кв2 | 13:25 16.11.2018 | 14:00 16.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,92 |
| 135 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4 | 12:30 17.11.2018 | 12:35 17.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 87,50 |
| 136 | Новгородское отделение | ТП-386 КЛ 0,4кВ ул.Б.Московская 47 | 13:50 17.11.2018 | 16:40 17.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 283,33 |
| 137 | Новгородское отделение | ТП-492 ВЛ 0,4кВ до ул.Комунальная 20А | 9:00 18.11.2018 | 10:00 18.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,00 |
| 138 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."Московская" от ТП-35 | 9:00 18.11.2018 | 11:30 18.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 15,95 |
| 139 | Новгородское отделение | ТП-92 КЛ 0,4кВ до КД Музея. | 13:00 19.11.2018 | 15:30 19.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 37,50 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 140 | Новгородское отделение | ПС Районная КЛ 6кВ на РП-15 | 13:12 19.11.2018 | 13:30 19.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 504,30 |
| 141 | Новгородское отделение | ТП-143 КЛ 0,4кВ на ул.Десятинная д.6(Архив) | 15:00 20.11.2018 | 15:37 20.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 12,33 |
| 142 | Старорусский филиал | ТП19 ВЛ-0,4кВ Л19 | 17:00 20.11.2018 | 18:00 20.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 15,00 |
| 143 | Новгородское отделение | ТП-174 КЛ 0,4кВ на пр.Мира 25к.3 | 20:35 20.11.2018 | 21:30 20.11.2018 | Взрыв, загорание, пожар | 45,83 |
| 144 | Новгородское отделение | ПС Рышево Л-1,Л-3,КЛ 6кВ от ТП-1 до ТП-3 | 21:05 20.11.2018 | 21:45 20.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 100,00 |
| 145 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛ0,4кВ Дерев.зоджество | 4:30 21.11.2018 | 5:30 21.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 60,00 |
| 146 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛ0,4кВ Дерев.зоджество | 14:40 21.11.2018 | 16:50 21.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 130,00 |
| 147 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ на пер.Хутанский | 17:55 21.11.2018 | 18:25 21.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 40,00 |
| 148 | Новгородское отделение | ТП-291 КЛ 6кВ на ТП-443 | 16:45 22.11.2018 | 17:25 22.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 676,67 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 149 | Валдайский филиал | ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай | 18:52 22.11.2018 | 21:30 22.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 500,33 |
| 150 | Валдайский филиал | КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай | 11:10 23.11.2018 | 11:11 23.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 0,17 |
| 151 | Новгородское отделение | ТП-147 ВЛ 0,4кВ до ул.Власьевская(гаражи) | 11:30 23.11.2018 | 12:30 23.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,00 |
| 152 | Валдайский филиал | КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай | 13:29 23.11.2018 | 14:20 23.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 858,50 |
| 153 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2 | 23:35 23.11.2018 | 23:50 23.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 250,00 |
| 154 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2 | 23:35 23.11.2018 | 0:45 24.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 210,00 |
| 155 | Боровичский филиал | РП-5 яч.1 | 2:25 24.11.2018 | 2:45 24.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 183,33 |
| 156 | Новгородское отделение | ТП-45 КЛ 0,4кВ на НОКБ | 14:00 26.11.2018 | 14:40 26.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 46,67 |
| 157 | Новгородское отделение | ТП-84 ВЛ 0,4кВ до ул.Промышленная 12 | 23:20 26.11.2018 | 0:05 27.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 18,75 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------------|------------------|---|---------|
| 158 | Новгородское отделение | ТП-181 КЛ 0,4кВ на Б.С.Петербургская26 | 17:30 27.11.2018 | 18:05 27.11.2018 | Внешнее механическое воздействие | 17,50 |
| 159 | Новгородское отделение | ТП-45 КЛ 0,4кВ на НОКБ | 10:52 28.11.2018 | 11:12 28.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 23,33 |
| 160 | Новгородское отделение | ТП-446 | 13:45 28.11.2018 | 14:01 28.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 29,33 |
| 161 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛ0,4кВ Дерев.зоджество | 15:15 28.11.2018 | 16:55 28.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 100,00 |
| 162 | Новгородское отделение | ТП-45 КЛ 0,4кВ на НОКБ | 16:20 28.11.2018 | 16:50 28.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 35,00 |
| 163 | Новгородское отделение | ТП-156 КЛ 0,4кВ на Сырковское ш.27 | 18:10 28.11.2018 | 18:15 28.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 0,83 |
| 164 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛ0,4кВ Дерев.зоджество | 14:30 29.11.2018 | 15:30 29.11.2018 | Электродуговое повреждение | 60,00 |
| 165 | Новгородское отделение | ТП-20 ВЛ 0,4кВ | 5:00 30.11.2018 | 8:30 30.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 122,50 |
| 166 | Новгородское отделение | ПС Мостищи ф3 КВЛ 10кВ | 11:00 30.11.2018 | 13:09 30.11.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1182,50 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|--|--------|
| 167 | Новгородское отделение | ТП-222 КЛ 0,4кВ (Мойука) | 18:10 30.11.2018 | 19:00 30.11.2018 | Нарушение электрической изоляции | 12,50 |
| 168 | Новгородское отделение | ТП-222 КЛ 0,4кВ (Мойука) | 9:00 01.12.2018 | 10:30 01.12.2018 | Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи | 22,50 |
| 169 | Новгородское отделение | ТП-502 КЛ 0,4кВ Кречевицы 164 | 15:10 01.12.2018 | 15:40 01.12.2018 | Электродуговое повреждение | 12,50 |
| 170 | Новгородское отделение | ТП-49 КЛ 0,4кВ ул.Ветеранов8 | 10:40 02.12.2018 | 11:24 02.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 80,67 |
| 171 | Новгородское отделение | ТП-222 КЛ 0,4кВ (Мойука) | 12:40 03.12.2018 | 13:05 03.12.2018 | Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи | 6,25 |
| 172 | Новгородское отделение | ТП-16 КЛ 0,4кВ от КР-3 до КР-4 | 13:00 04.12.2018 | 15:00 04.12.2018 | Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи | 20,00 |
| 173 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чавчахова, Островская" от ТП-6 | 5:40 05.12.2018 | 6:15 05.12.2018 | Электродуговое повреждение | 9,53 |
| 174 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 7:35 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи | 248,23 |
| 175 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 7:15 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи | 12,33 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 176 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 11:30 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 927,00 |
| 177 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 11:30 05.12.2018 | Взрыв, загорание, пожар | 36,00 |
| 178 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 8:30 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 251,22 |
| 179 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 7:00 05.12.2018 | 8:35 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 477,34 |
| 180 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4 кВ ф.Лесная от ТП-7 | 7:45 05.12.2018 | 18:45 05.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 253,00 |
| 181 | Боровичский филиал | ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-12 | 16:00 05.12.2018 | 14:00 06.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 1210,00 |
| 182 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ ул.Хутынская | 16:10 05.12.2018 | 16:30 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 6,67 |
| 183 | Новгородское отделение | ТП-203 | 17:35 05.12.2018 | 18:30 05.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 91,67 |
| 184 | Новгородское отделение | ТП-178 КЛ 0,4кВ на Б.С.-Петербургская | 8:40 06.12.2018 | 9:10 06.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 25,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|--------|
| 185 | Новгородское отделение | ПС Антоново Ф.15 КЛ 6кВ на РП-36 | 14:45 06.12.2018 | 14:56 06.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 205,52 |
| 186 | Новгородское отделение | ТП-312 КЛ 0,4кВ на (Новгородавто) | 6:00 07.12.2018 | 7:20 07.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 20,00 |
| 187 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф-3 | 11:55 07.12.2018 | 12:55 07.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 60,00 |
| 188 | Боровичский филиал | ТП-94 РУ-6кВ яч. на ТП-171 | 19:50 07.12.2018 | 20:35 07.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 127,50 |
| 189 | Старорусский филиал | ТП45 ВЛ-0,4кВ ул.Матросова | 1:50 08.12.2018 | 2:30 08.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 33,33 |
| 190 | Старорусский филиал | ПС "Медниково" Л 8 ,КЛ-10кВ ТП75-ТП29 | 13:01 08.12.2018 | 14:44 08.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 978,50 |
| 191 | Новгородское отделение | ТП-62 ВЛ 0,4кВ до ул.Ильина 32 | 8:30 09.12.2018 | 10:30 09.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 6,00 |
| 192 | Новгородское отделение | ТП-605 (КД) ВЛ 0,4кВ на ул.Морозовская. | 8:10 11.12.2018 | 9:15 11.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 54,17 |
| 193 | Новгородское отделение | ТП-531 ВЛИ нв ул.Пушкина д.30 | 9:40 11.12.2018 | 10:25 11.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,25 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 194 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 1:20 12.12.2018 | 1:21 12.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 12,12 |
| 195 | Новгородское отделение | ТП-631 ВЛИ 0,4кВ на пер.Керпичный 2/28. | 9:00 12.12.2018 | 9:50 12.12.2018 | Внешнее механическое воздействие | 1,67 |
| 196 | Новгородское отделение | ТП-130 ВЛ 0,4кВ НОКБ | 9:00 13.12.2018 | 9:30 13.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5,00 |
| 197 | Боровичский филиал | ВЛ-0,4кВ от ТП-69 ф-1 | 10:50 13.12.2018 | 11:20 13.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 32,00 |
| 198 | Старорусский филиал | ТП43 ВЛ-0,4кВ ул Матросова | 13:00 13.12.2018 | 15:00 13.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 120,00 |
| 199 | Новгородское отделение | ТП-409 КЛ 10кВ на ТП-463 | 10:59 14.12.2018 | 13:06 14.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 4552,95 |
| 200 | Новгородское отделение | ТП-531 ВЛИ нв ул.Пушкина д.34 | 9:05 15.12.2018 | 9:50 15.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,25 |
| 201 | Новгородское отделение | ТП-249 КЛ 0,4кВ на Корсунова 2(гаражи) | 22:10 15.12.2018 | 0:05 16.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 86,25 |
| 202 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."ул. Павловская" от ТП-18 | 11:45 16.12.2018 | 12:40 16.12.2018 | Взрыв, загорание, пожар | 17,07 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|---------|
| 203 | Новгородское отделение | ТП-49 ВЛ 0,4кВ на ул.Проезжая 2 | 15:30 16.12.2018 | 16:10 16.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,00 |
| 204 | Окуловский филиал | ВЛ-0,4кВ ф."Гаражи" от ТП-31 | 13:30 17.12.2018 | 14:00 17.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 12,73 |
| 205 | Валдайский филиал | КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай | 3:35 18.12.2018 | 8:30 18.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 3313,83 |
| 206 | Валдайский филиал | КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай | 7:30 18.12.2018 | 9:25 18.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 1935,83 |
| 207 | Новгородское отделение | ТП-10 КЛ 0,4кВ на Орловская 37 | 10:00 18.12.2018 | 12:00 18.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 50,00 |
| 208 | Новгородское отделение | ПС Насосная ф.13 КЛ 6кВ | 10:48 18.12.2018 | 11:15 18.12.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 222,30 |
| 209 | Новгородское отделение | ТП-172 КЛ 0,4кВ на ул.Октябрьская10 | 17:25 18.12.2018 | 17:30 18.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7,50 |
| 210 | Новгородское отделение | ТП-47 ВЛ0,4кВ от ЯРВ до ООО"Виктория" | 9:15 19.12.2018 | 9:50 19.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 14,58 |
| 211 | Новгородское отделение | ТП-160 КЛ 0,4кВ на РПС | 6:45 21.12.2018 | 7:30 21.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 120,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|------------------|---|---------|
| 212 | Новгородское отделение | ПС Районная ф.23 КЛ 6кВ на РП-47 | 12:57 21.12.2018 | 14:07 21.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 2749,83 |
| 213 | Новгородское отделение | ТП-11 КЛ 6кВ на ТП-249 | 12:57 21.12.2018 | 14:41 21.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 684,67 |
| 214 | Новгородское отделение | РП-37 КЛ 6кВ на ТП-479 | 13:14 21.12.2018 | 15:04 21.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 183,33 |
| 215 | Новгородское отделение | ТП-64 ВЛ 0,4кВ ул.осв | 16:00 21.12.2018 | 16:20 21.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1,67 |
| 216 | Новгородское отделение | ТП-178 КЛ 0,4кВ на Германа 28. | 5:37 22.12.2018 | 21:00 22.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 769,17 |
| 217 | Новгородское отделение | ТП-665 ВЛ 0,4кВ Юрьевская набережная д.40 | 8:00 22.12.2018 | 8:20 22.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1,67 |
| 218 | Боровичский филиал | ВЛ 0.4кВ ф. "Речная" от ТП-3 | 17:25 23.12.2018 | 18:50 23.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 70,83 |
| 219 | Окуловский филиал | ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка" | 17:25 24.12.2018 | 17:38 24.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 103,78 |
| 220 | Новгородское отделение | ТП-203 ВЛ 0,4кВ ул.Хутынская | 12:30 25.12.2018 | 14:10 25.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 33,33 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------------|------------------|--|--------|
| 221 | Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ Л-24 от ПС "Чудово" | 23:45 25.12.2018 | 0:50 26.12.2018 | Внешнее механическое воздействие | 106,60 |
| 222 | Старорусский филиал | ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л2 | 1:35 26.12.2018 | 1:45 26.12.2018 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 50,00 |
| 223 | Боровичский филиал | ТП-129 РУ-10кВ яч.5,7 | 15:30 28.12.2018 | 16:15 28.12.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 900,00 |
| 224 | Боровичский филиал | ТП-129 РУ-10кВ яч.5,7 | 15:30 28.12.2018 | 21:05 28.12.2018 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 167,50 |
| 225 | Новгородское отделение | ТП-81 КЛ0,4кВ до ул.Мерецкова 5/2 | 15:40 29.12.2018 | 16:30 29.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 41,67 |
| 226 | Новгородское отделение | ТП-138 ВЛ 0,4кВ до ул.Герасименко 20 | 22:15 30.12.2018 | 23:00 30.12.2018 | Нарушение электрической изоляции | 7,50 |
| 227 | Новгородское отделение | ТП-138 ВЛ 0,4кВ до пер.Никитинский д.3 | 10:45 31.12.2018 | 11:03 31.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 3,00 |
| 228 | Новгородское отделение | ТП-20 ВЛ 0,4кВ до ул.Кречная д.3 | 11:57 31.12.2018 | 12:25 31.12.2018 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2,33 |