

IV квартал 2024г

| Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Причина повреждения оборудования | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч |
|-----------------------|--|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-51 МВ на ТП-393 | 10:05 01.10.2024 | 12:46 01.10.2024 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 2227,17 |
| 2 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово" | 15:30 03.10.2024 | 17:40 03.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 4550,00 |
| 3 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Мостищи Л-3 | 10:03 04.10.2024 | 11:47 04.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 589,33 |
| 4 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская" | 8:20 05.10.2024 | 8:28 05.10.2024 | Внешнее механическое воздействие | 55,76 |
| 5 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-25 МВ на ТП-4о9 | 2:30 07.10.2024 | 3:42 07.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 2056,80 |
| 6 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Западная МВ Л-4 | 17:28 07.10.2024 | 18:40 07.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 2896,80 |
| 7 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "Чудово" | 10:15 08.10.2024 | 10:50 08.10.2024 | Электродуговое повреждение | 814,92 |
| 8 | АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный" | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Валдай" | 3:40 09.10.2024 | 4:12 09.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 101,33 |
| 9 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово" | 11:23 10.10.2024 | 16:59 10.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 10080,00 |
| 10 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10 кВ от ПС 330 "Окуловская" | 8:20 11.10.2024 | 10:44 11.10.2024 | Электродуговое повреждение | 2272,80 |
| 11 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4 | 0:05 12.10.2024 | 1:25 12.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1280,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|---|---------|
| 12 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово" | 12:35 14.10.2024 | 15:30 14.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 7145,83 |
| 13 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка" | 23:55 14.10.2024 | 1:38 15.10.2024 | Электродуговое повреждение | 451,48 |
| 14 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | ВЛ10кВ Л-5 от ПС 330 Окуловская | 1:30 15.10.2024 | 3:37 15.10.2024 | Электродуговое повреждение | 1557,87 |
| 15 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10 КВ "Окуловка 1" | 2:00 15.10.2024 | 6:08 15.10.2024 | Электродуговое повреждение | 1016,80 |
| 16 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Южная Л-14 | 11:40 15.10.2024 | 12:35 15.10.2024 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 3138,67 |
| 17 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС "Кулотино" | 18:12 16.10.2024 | 19:33 16.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 454,95 |
| 18 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС ЖБИ Л-3 | 10:55 22.10.2024 | 12:10 22.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 3290,00 |
| 19 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородское отделение | РП-10 МВ на ТП-130 | 13:30 23.10.2024 | 13:56 23.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 121,33 |
| 20 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3 | 13:30 24.10.2024 | 14:00 24.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1225,00 |
| 21 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 23:30 27.10.2024 | 0:10 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 150,81 |
| 22 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская" | 23:30 27.10.2024 | 0:10 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 92,55 |
| 23 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская" | 23:30 27.10.2024 | 0:10 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 278,81 |
| 24 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская" | 23:30 27.10.2024 | 0:10 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 145,63 |
| 25 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская" | 3:48 28.10.2024 | 5:50 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 459,98 |

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------|------------------|---|---------|
| 26 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская" | 3:48 28.10.2024 | 5:50 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 282,29 |
| 27 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская" | 3:48 28.10.2024 | 5:50 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 850,36 |
| 28 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера | ВЛ-10 Л №8 от ПС"Вишерская" | 3:48 28.10.2024 | 5:50 28.10.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 850,36 |
| 29 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка" | 18:50 30.10.2024 | 19:13 30.10.2024 | Невыявленные причины | 183,62 |
| 30 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-5от ТПС 330"Окуловка" | 21:30 30.10.2024 | 21:47 30.10.2024 | Невыявленные причины | 208,53 |
| 31 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка" | 21:39 30.10.2024 | 21:43 30.10.2024 | Невыявленные причины | 14,87 |
| 32 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ПС "Пестово" Л-2, | 21:50 30.10.2024 | 22:17 30.10.2024 | Невыявленные причины | 945,00 |
| 33 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17 | 4:32 31.10.2024 | 4:58 31.10.2024 | Невыявленные причины | 138,67 |
| 34 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-9 ВВ на ТП-547 | 15:05 31.10.2024 | 15:25 31.10.2024 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 38,33 |
| 35 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КВЛ-10 кВ Л-11 ПС "Прогресс" | 16:12 31.10.2024 | 18:20 31.10.2024 | Нарушение электрической изоляции | 960,00 |
| 36 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-24 МВ на ТП-431 | 17:17 02.11.2024 | 17:57 02.11.2024 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 293,33 |
| 37 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-33 МВ на ТП-420 | 20:48 03.11.2024 | 21:25 03.11.2024 | Воздействие животных и птиц | 508,13 |
| 38 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Районная Л-7 | 3:30 04.11.2024 | 4:00 04.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1400,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|--|---------|
| 39 | АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал | ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ ЛЗ, | 14:20 05.11.2024 | 16:20 05.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1220,00 |
| 40 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | КЛ-10кВ Л-15 от ПС Валдай | 21:18 07.11.2024 | 22:00 07.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1134,00 |
| 41 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2 | 9:25 08.11.2024 | 16:25 08.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1330,00 |
| 42 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 1:20 10.11.2024 | 2:25 10.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 672,97 |
| 43 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская" | 1:20 10.11.2024 | 2:25 10.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 788,67 |
| 44 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская" | 1:20 10.11.2024 | 2:25 10.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 5,42 |
| 45 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ТП-222 ВВ на ТП-78 | 2:10 11.11.2024 | 4:10 11.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 2862,00 |
| 46 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КВЛ-10кВ ПС Прогресс Л-16 | 18:07 12.11.2024 | 19:00 12.11.2024 | Невыявленные причины | 229,67 |
| 47 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КЛ10кВ ПС Прогресс Л- 12 | 18:07 12.11.2024 | 20:10 12.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1947,50 |
| 48 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино" | 16:50 16.11.2024 | 17:41 16.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 286,45 |
| 49 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-5 | 16:45 17.11.2024 | 18:39 17.11.2024 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | 3420,00 |
| 50 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-27 МВ на ТП-374 | 23:06 19.11.2024 | 23:55 19.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 367,50 |
| 51 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Районная Л-49 | 1:23 20.11.2024 | 3:32 20.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 2365,00 |
| 52 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Л-55 | 7:45 20.11.2024 | 9:11 20.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1608,20 |
| 53 | АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал | ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ ЛЗ,Л6 | 10:50 20.11.2024 | 12:05 20.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1012,50 |
| 54 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово" | 20:57 21.11.2024 | 22:30 21.11.2024 | Внешнее механическое воздействие | 3255,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|------------------|------------------|--|---------|
| 55 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово" | 22:35 21.11.2024 | 6:20 22.11.2024 | Внешнее механическое воздействие | 2790,00 |
| 56 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КЛ-10кВ Л-18 от ПС Валдай | 4:55 22.11.2024 | 10:10 22.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1291,50 |
| 57 | АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный | КЛ-10кВ Л-10 от ПС Валдай | 4:55 22.11.2024 | 11:02 22.11.2024 | Невыявленные причины | 917,50 |
| 58 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КЛ-10кВ Л-23 от пс "Валдай" | 4:55 22.11.2024 | 11:02 22.11.2024 | Невыявленные причины | 917,50 |
| 59 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-26 МВ на ТП-514 | 13:00 22.11.2024 | 14:06 22.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 2079,00 |
| 60 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ 10кВ ПС Сельская Л- 2 | 12:10 23.11.2024 | 12:30 23.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 18,33 |
| 61 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай" | 21:15 23.11.2024 | 22:30 23.11.2024 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 237,50 |
| 62 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-22 МВ на ТП-30 | 19:19 25.11.2024 | 20:24 25.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 346,67 |
| 63 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-37 МВ на ТП-602 | 22:00 25.11.2024 | 22:37 25.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1123,57 |
| 64 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС Пестово Л- 3 | 10:05 26.11.2024 | 11:50 26.11.2024 | Невыявленные причины | 4287,50 |
| 65 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Л-45 | 15:10 27.11.2024 | 15:40 27.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1556,50 |
| 66 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Л-51 | 15:55 27.11.2024 | 16:13 27.11.2024 | Нарушение электрической изоляции | 431,10 |
| 67 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-44 ВВ на РП-1 | 3:35 01.12.2024 | 6:44 01.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 8293,95 |
| 68 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово" | 20:20 02.12.2024 | 21:10 02.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 1750,00 |
| 69 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС ЖБИ Л-4 | 21:30 02.12.2024 | 23:08 02.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 604,33 |
| 70 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Л-57 | 7:27 08.12.2024 | 8:42 08.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 156,25 |
| 71 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Мостищи Т1 | 16:42 08.12.2024 | 18:01 08.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2296,27 |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|--|----------|
| 72 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Т2 | 16:42 08.12.2024 | 20:39 08.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 11225,90 |
| 73 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Базовая Т3 | 16:42 08.12.2024 | 20:26 08.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 4259,73 |
| 74 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская" | 9:15 10.12.2024 | 9:54 10.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 90,24 |
| 75 | АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал | ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская" | 10:15 10.12.2024 | 10:18 10.12.2024 | Невыявленные причины | 34,56 |
| 76 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово" | 23:13 10.12.2024 | 0:42 11.12.2024 | Внешнее механическое воздействие | 3634,17 |
| 77 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1" | 9:30 13.12.2024 | 9:56 13.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 106,60 |
| 78 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино" | 15:01 15.12.2024 | 15:58 15.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 320,15 |
| 79 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-24 МВ на ТП-332 | 6:00 17.12.2024 | 7:20 17.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1090,67 |
| 80 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай" | 3:35 18.12.2024 | 6:00 18.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 3915,00 |
| 81 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-36 ВВ на ТП-695 | 19:20 19.12.2024 | 21:20 19.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 1610,00 |
| 82 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-50 ВВ на ТП-648 | 22:53 20.12.2024 | 0:02 21.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 874,00 |
| 83 | АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал | ПС "Холм" ВЛ-10кВ Л5 | 19:25 21.12.2024 | 21:00 21.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 886,67 |
| 84 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | ПС Западная Т1 | 1:40 23.12.2024 | 4:35 23.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1575,00 |
| 85 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-33 МВ на ТП-361 | 13:06 23.12.2024 | 13:22 23.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 385,33 |
| 86 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2 | 19:02 25.12.2024 | 19:15 25.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 333,67 |
| 87 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-27 МВ на ТП-119 | 2:00 27.12.2024 | 9:55 27.12.2024 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 10481,67 |
| 88 | АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный" | ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово" | 10:55 30.12.2024 | 13:00 30.12.2024 | Невыявленные причины | 3750,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------|
| 89 | АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС | РП-53 ВВ на РП-46 | 18:30 31.12.2024 | 18:55 31.12.2024 | Нарушение электрической изоляции | 325,00 |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------|