

Сводные данные об аварийных отключениях вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных (внеплановых) отключений электрической энергии за 3 квартал 2018г.

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Песь" Л-2	13:45 01.07.2018	14:00 01.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	140,0
2	Новгородское отделение	ТП-421 ВЛ 0,4кВ ул.Народная	13:50 01.07.2018	14:30 01.07.2018	Ветровые нагрузки	30,0
3	Новгородское отделение	ТП-20 ВЛ 0,4кВ на ул.Кречная 6	18:00 01.07.2018	18:30 01.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,5
4	Новгородское отделение	ТП-111 КЛ 04кВ на Ломоносова 5,от КД до (салон красоты)	9:30 02.07.2018	10:00 02.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,5
5	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	13:50 03.07.2018	14:20 03.07.2018	Невыявленные причины	473,5
6	Новгородское отделение	ТП-126 ВЛ 0,4кВ ул.Текстильщиков.	16:20 03.07.2018	16:55 03.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	17,5
7	Новгородское отделение	ТП-420 (Т-1)	1:25 04.07.2018	2:20 04.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	93,5
8	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	9:04 04.07.2018	9:50 04.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	726,0
9	Валдайский филиал	ВЛ- 10кВ Л-2 от пс. Валдай	10:48 04.07.2018	11:30 04.07.2018	Нарушение электрической изоляции	133,0
10	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай	12:00 04.07.2018	12:10 04.07.2018	Нарушение электрической изоляции	0,0

11	Новгородское отделение	ТП-84 ВЛ 0,4кВ ул.Промышленная 10	13:30 04.07.2018	14:30 04.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	20,0
12	Новгородское отделение	ПС Мостище ВЛ 10кВ фид.25 на ТП-711	20:17 04.07.2018	21:10 04.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1298,5
13	Боровичский филиал	ТП-2 РУ6кВ яч.на ТП-159	22:27 04.07.2018	22:41 04.07.2018	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	31,5
14	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:44 05.07.2018	11:49 05.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	10,1
15	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:44 05.07.2018	11:46 05.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,4
16	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:44 05.07.2018	12:10 05.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	20,3
17	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:44 05.07.2018	13:15 05.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	15,9
18	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	13:12 05.07.2018	15:30 05.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1661,5
19	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	13:57 05.07.2018	14:02 05.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	18,6
20	Новгородское отделение	ТП-265 КЛ 0,4кВ до КД Кочетова 29к.4	15:50 05.07.2018	16:40 05.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,3
21	Окуловский филиал	РП Крестцы, ВЛ-10кВ, Л-6	19:00 05.07.2018	20:03 05.07.2018	Дефекты изготовления	598,5
22	Новгородское отделение	ТП-84 кл 0,4кВ на котельную С.Петербургская 101	5:30 07.07.2018	5:55 07.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,5
23	Новгородское отделение	ТП-112 КЛ 0,4кВ на Михайлова 42 АО "ФАНГ"	10:10 07.07.2018	10:45 07.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	145,8

24	Новгородское отделение	ТП-460 КЛ 6кВ на ТП-390	12:05 07.07.2018	13:59 07.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	3098,9
25	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Полевая" от ТП-43	14:00 07.07.2018	15:00 07.07.2018	Внешнее механическое воздействие	8,4
26	Новгородское отделение	ТП-1 КЛ0,4кВ на ул.Рабочая 7 (Шиномонтаж)	14:30 07.07.2018	14:35 07.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,8
27	Старорусский филиал	ТП32	14:35 07.07.2018	15:20 07.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	11,3
28	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-2	18:00 07.07.2018	18:10 07.07.2018	Невыявленные причины	352,2
29	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-2	18:00 07.07.2018	19:38 07.07.2018	Невыявленные причины	1991,0
30	Новгородское отделение	ТП-9 ВЛИ 0,4кВ до ул.Орловская	7:07 09.07.2018	12:00 09.07.2018	Невыявленные причины	293,0
31	Новгородское отделение	ТП-13 ВЛ 0,4кВ до ул Петровская 23	16:00 09.07.2018	19:00 09.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	9,0
32	Новгородское отделение	ТП-10 ВЛ 0,4кВ ул.Новая 10	18:00 09.07.2018	19:00 09.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,0
33	Новгородское отделение	ТП-5 руб.19 КЛ 0,4кВ на ул. Промышленная д. 4к.1,4.	10:20 10.07.2018	11:20 10.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	60,0
34	Новгородское отделение	ТП-20 ВЛ 0,4кВ на ул.Кречная 6	16:50 10.07.2018	17:30 10.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,0
35	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	19:25 10.07.2018	20:40 10.07.2018	Невыявленные причины	1183,7
36	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 РП-10 "2РП-ТП26"	13:00 11.07.2018	13:25 11.07.2018	Невыявленные причины	100,0
37	Новгородское отделение	ТП-185 ВЛ 0,4кВ на пер. Базарный д.12	15:00 11.07.2018	15:35 11.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,7

38	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-2	14:25 12.07.2018	15:40 12.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	353,8
39	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-2	14:25 12.07.2018	16:25 12.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	6098,0
40	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кв ф."ул. Ямская (нечетная)" от ТП-27	16:30 12.07.2018	17:00 12.07.2018	Внешнее механическое воздействие	11,4
41	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	19:42 12.07.2018	20:10 12.07.2018	Нарушение электрической изоляции	123,7
42	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	19:42 12.07.2018	22:35 12.07.2018	Нарушение электрической изоляции	265,3
43	Новгородское отделение	ТП-5 КЛ 10кВ на ТП-2 .	13:15 13.07.2018	14:33 13.07.2018	Нарушение электрической изоляции	975,0
44	Новгородское отделение	ТП-164 КЛ 0,4кВ до ИГНС	18:00 13.07.2018	18:30 13.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,5
45	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	20:25 13.07.2018	21:11 13.07.2018	Нарушение электрической изоляции	1579,3
46	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	20:25 13.07.2018	22:22 13.07.2018	Нарушение электрической изоляции	246,7
47	Новгородское отделение	ТП-212 ВЛИ 0,4кВ до пер.Рогатицкий 3	22:00 13.07.2018	23:00 13.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,0
48	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от пс. Мареве	5:43 14.07.2018	6:24 14.07.2018	Нарушение электрической изоляции	219,8
49	Боровичский филиал	ТП-40	11:10 14.07.2018	15:20 14.07.2018	Воздействие животных и птиц	270,8
50	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	13:40 14.07.2018	16:05 14.07.2018	Нарушение электрической изоляции	1740,0
51	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	14:37 14.07.2018	15:31 14.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	128,0
52	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	14:37 14.07.2018	19:00 14.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	279,7
53	Новгородское отделение	ТП-191 КЛ 04кВ до КД Десятинная 17к.1	15:25 14.07.2018	16:07 14.07.2018	Электродуговое повреждение	24,5
54	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:41 14.07.2018	16:42 14.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	0,1

55	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:41 14.07.2018	16:42 14.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	3,4
56	Старорусский филиал	ТП15 ВЛ-0,4кВ Л ул.Советская	17:00 14.07.2018	19:00 14.07.2018	Ветровые нагрузки	20,0
57	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	17:05 14.07.2018	17:55 14.07.2018	Нарушение электрической изоляции	275,0
58	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	17:05 14.07.2018	19:15 14.07.2018	Нарушение электрической изоляции	52,0
59	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-4	10:40 15.07.2018	13:10 15.07.2018	Внешнее механическое воздействие	37,5
60	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	14:45 15.07.2018	15:30 15.07.2018	Невыявленные причины	179,3
61	Новгородское отделение	ТП-143 КЛ 0,4 кВ до КД дома Десятинная 4	15:55 15.07.2018	16:00 15.07.2018	Воздействие животных и птиц	2,5
62	Старорусский филиал	ТП8	17:00 15.07.2018	16:45 16.07.2018	Внешнее механическое воздействие	1900,0
63	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:50 15.07.2018	17:40 16.07.2018	Нарушение электрической изоляции	109,2
64	Новгородское отделение	ТП-166 ВЛ0,4кВ до ул.Солнечная 6	8:30 16.07.2018	9:10 16.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,0
65	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	10:25 16.07.2018	10:50 16.07.2018	Невыявленные причины	140,4
66	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	11:00 16.07.2018	15:29 16.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	201,7
67	Новгородское отделение	ТП-169 КЛ 0,4кВ до ул.Великая 9/3	11:10 16.07.2018	11:35 16.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,3
68	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	12:20 16.07.2018	12:58 16.07.2018	Невыявленные причины	50,7
69	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	12:20 16.07.2018	14:19 16.07.2018	Невыявленные причины	2953,2
70	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	12:20 16.07.2018	16:03 16.07.2018	Невыявленные причины	2742,9
71	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	12:57 16.07.2018	13:25 16.07.2018	Исчерпание ресурса	157,3
72	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-76	12:00 17.07.2018	14:25 17.07.2018	Ветровые нагрузки	210,3
73	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф-2,3,4 от ТП-68	12:20 17.07.2018	18:05 17.07.2018	Ветровые нагрузки	690,0
74	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Соколова" от ТП-32	14:30 17.07.2018	15:40 17.07.2018	Проезд крупногабаритной техники	48,8

75	Новгородское отделение	ТП-160 руб№28 на ЦНС	15:00 17.07.2018	15:30 17.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	45,0
76	Новгородское отделение	ТП-160 руб№28 на ЦНС	10:05 18.07.2018	10:40 18.07.2018	Невыявленные причины	52,5
77	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	12:25 18.07.2018	13:20 18.07.2018	Нарушение электрической изоляции	925,8
78	Валдайский филиал	ВЛЗ-10кВ Л-10 от пс. Валдай	13:15 18.07.2018	13:25 18.07.2018	Нарушение электрической изоляции	11,5
79	Новгородское отделение	ТП-516 ВЛ 0,4кВ до ул.Индустриальная 22	14:05 18.07.2018	14:45 18.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	26,7
80	Старорусский филиал	ТП23 ВЛ-0,4кВ Л №14	18:00 18.07.2018	19:00 18.07.2018	Ветровые нагрузки	43,0
81	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от пс. Валдай	18:09 18.07.2018	19:00 18.07.2018	Нарушение электрической изоляции	1377,0
82	Старорусский филиал	ТП15 ВЛ-0,4кВ Л №6	18:20 18.07.2018	19:10 18.07.2018	Ветровые нагрузки	50,8
83	Старорусский филиал	ТП21 ВЛ-0,4кВ Л №2	20:00 18.07.2018	21:45 18.07.2018	Ветровые нагрузки	70,0
84	Новгородское отделение	ТП-84 ВЛ 0,4кВ ул.Промышленная 10	20:00 18.07.2018	20:40 18.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,3
85	Новгородское отделение	ТП-101 КЛ 0,4кВ да ул.Псковская 24к.2	20:40 18.07.2018	21:20 18.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	26,7
86	Новгородское отделение	ТП-84 ВЛ 0,4кВ ул.Промышленная , сенная.	8:00 19.07.2018	11:45 19.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	112,5
87	Новгородское отделение	ТП-101 КЛ 0,4кВ до ул.Октябрьская д.12 к4, Октябрьская 12 к1.	9:15 19.07.2018	12:30 19.07.2018	Нарушение электрической изоляции	195,0
88	Новгородское отделение	ТП-207 КЛ 6кВ на ТП-512	9:40 19.07.2018	11:20 19.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1633,3
89	Новгородское отделение	ТП-323 КЛ 6кВ на ТП-135	9:40 19.07.2018	10:47 19.07.2018	Нарушение электрической изоляции	2121,7

90	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Павловская" от ТП-2	14:20 19.07.2018	15:20 19.07.2018	Внешнее механическое воздействие	19,8
91	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково от ЛР-2	14:30 19.07.2018	14:39 19.07.2018	Внешнее механическое воздействие	0,7
92	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст. ул. Обжигальщиков" от ТП-108	16:50 19.07.2018	18:00 19.07.2018	Внешнее механическое воздействие	17,5
93	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Боровая" от ТП-14	17:30 19.07.2018	18:40 19.07.2018	Невыявленные причины	23,3
94	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛИ 0,4кВ до Юрьевской набер.	17:30 19.07.2018	18:00 19.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,5
95	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст. ул. С.Перовской" от ТП-165	18:20 19.07.2018	19:50 19.07.2018	Внешнее механическое воздействие	33,0
96	Новгородское отделение	ТП-398 КЛ 10кВ на ТП-455	19:48 19.07.2018	22:30 19.07.2018	Нарушение электрической изоляции	1406,7
97	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Райпо" от ТП-1	8:00 20.07.2018	10:15 20.07.2018	Внешнее механическое воздействие	27,0
98	Новгородское отделение	ТП-176 КЛ 0,4кВ до ул.Студентческая	16:30 20.07.2018	17:05 20.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	105,0
99	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	17:38 20.07.2018	18:00 20.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	87,6
100	Новгородское отделение	ТП-15 ВЛ6кВ на ПП-16	6:25 21.07.2018	10:00 21.07.2018	Нарушение электрической изоляции	1540,8
101	Новгородское отделение	ТП-63 ВЛ 0,4кВ до ул.Московская 33.	8:00 21.07.2018	8:50 21.07.2018	Электродуговое повреждение	66,7
102	Новгородское отделение	ТП-61 ВЛ 0,4кВ до ул.Ильина д.32	10:40 21.07.2018	11:40 21.07.2018	Нарушение электрической изоляции	5,0
103	Новгородское отделение	ТП-90 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская 31	12:00 21.07.2018	13:00 21.07.2018	Ветровые нагрузки	3,0
104	Новгородское отделение	ТП-605 ВЛ 0,4кВ до ул.Линейная 40	15:20 21.07.2018	16:20 21.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	5,0
105	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	5:28 22.07.2018	6:13 22.07.2018	Внешнее механическое воздействие	197,3
106	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	8:40 22.07.2018	10:12 22.07.2018	Ветровые нагрузки	567,3

107	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-6 от РП Крестцы	10:35 22.07.2018	16:00 22.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3087,5
108	Боровичский филиал	ТП-3 тр-р№2	11:30 22.07.2018	14:00 22.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	400,0
109	Новгородское отделение	ТП-118 ВЛ 0,4кВ до ул.Бредова-Звериня 24	15:30 22.07.2018	16:20 22.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	25,0
110	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	18:35 22.07.2018	19:01 22.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	160,3
111	Старорусский филиал	ТП4	19:30 22.07.2018	10:00 23.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	290,0
112	Новгородское отделение	ТП-76 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская	20:00 22.07.2018	20:20 22.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,3
113	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ТПЗ - ТП63	5:15 23.07.2018	5:47 23.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	566,9
114	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ТПЗ - ТП63	5:15 23.07.2018	11:40 23.07.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1694,0
115	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	6:50 23.07.2018	7:05 23.07.2018	Невыявленные причины	84,3
116	Новгородское отделение	ТП-338 ВЛ 0,4кВ на ул.Пионерская 8	2:00 24.07.2018	2:20 24.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,7
117	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	5:35 24.07.2018	5:45 24.07.2018	Невыявленные причины	56,2
118	Новгородское отделение	ТП-455(Т-1)	7:00 24.07.2018	7:30 24.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	58,0
119	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	7:00 24.07.2018	7:30 24.07.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	185,0

120	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	10:10 24.07.2018	10:55 24.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	348,8
121	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	14:42 25.07.2018	14:52 25.07.2018	Невыявленные причины	37,2
122	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП18-ТП26	17:40 25.07.2018	18:30 25.07.2018	Нарушение электрической изоляции	591,7
123	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	4:20 26.07.2018	5:15 26.07.2018	Невыявленные причины	339,2
124	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ленинградская" от ТП-56	18:40 26.07.2018	19:40 26.07.2018	Ветровые нагрузки	26,6
125	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	20:18 26.07.2018	21:35 26.07.2018	Нарушение электрической изоляции	286,2
126	Новгородское отделение	ТП-428 КЛ 0,4кВ на ВРУ обл.Больницы	15:40 27.07.2018	16:25 27.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	120,0
127	Окуловский филиал	ТПС "Угловка" Л-3	15:55 27.07.2018	16:05 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	43,8
128	Окуловский филиал	ТПС "Угловка" Л-9	15:55 27.07.2018	16:06 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	40,9
129	Окуловский филиал	ТПС "Угловка" Л-3	16:34 27.07.2018	19:25 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	749,6
130	Окуловский филиал	ТПС "Угловка" Л-9	16:34 27.07.2018	19:00 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	542,6
131	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	17:25 27.07.2018	18:28 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1155,0
132	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	17:25 27.07.2018	10:55 28.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	175,0
133	Окуловский филиал	ТПС "Окуловка" Л-3	17:27 27.07.2018	18:05 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	56,4
134	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	17:28 27.07.2018	18:37 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	356,5
135	Окуловский филиал	ПС "Кулотино" Л-3	18:52 27.07.2018	20:45 27.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	634,7
136	Новгородское отделение	ТП-189 ВЛ 0,4кВ на Ул.освещение.	23:55 27.07.2018	0:25 28.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	25,0
137	Старорусский филиал	ТП5	8:00 28.07.2018	8:30 28.07.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	13,0

138	Старорусский филиал	ТП7 ВЛ-0,4кВ Л №27	8:35 28.07.2018	10:00 28.07.2018	Внешнее механическое воздействие	34,0
139	Новгородское отделение	ТП-323 КЛ 0,4кВ до Людогощая 2	20:20 28.07.2018	20:50 28.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	80,0
140	Новгородское отделение	ТП-323 КЛ 0,4кВ до Людогощая 2	21:55 28.07.2018	22:20 28.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	66,7
141	Новгородское отделение	ТП-314 КЛ 0,4кВ на Рахманинова 5	23:20 28.07.2018	23:25 28.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,4
142	Новгородское отделение	ТП-101 КЛ 0,4кВ до дет.сад.	8:00 29.07.2018	8:40 29.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	40,0
143	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст.ул.Полевая" от ТП-12	12:10 29.07.2018	12:30 29.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,3
144	Новгородское отделение	ТП-90 ВЛ 0,4кВ на ул. Освещение	8:00 30.07.2018	9:00 30.07.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	30,0
145	Новгородское отделение	ТП-516 ВЛ 0,4кВ на ул.Индустриальная 22	9:30 30.07.2018	10:30 30.07.2018	Ветровые нагрузки	30,0
146	Старорусский филиал	ПС "Шимск"ВЛ-10кВ Л4	13:00 30.07.2018	14:00 30.07.2018	Электродуговое повреждение	49,0
147	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Островская" от ТП-31	8:00 02.08.2018	10:00 02.08.2018	Внешнее механическое воздействие	10,6
148	Новгородское отделение	ТП-442 ВЛ 0,4кВ ул. Мичуринская 14	14:00 02.08.2018	15:00 02.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,0
149	Боровичский филиал	РП-5 яч.6,7	15:41 02.08.2018	16:00 02.08.2018	Невыявленные причины	281,8

150	Старорусский филиал	ТП24 ВЛ-0,4кВ Л ул.Маяковского	10:00 03.08.2018	11:00 03.08.2018	Внешнее механическое воздействие	50,0
151	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Советская" ТП-36	16:25 03.08.2018	18:20 03.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	47,9
152	Новгородское отделение	РП-13 МВ на ТП-622; КЛ 6кВ с ТП-98 на ТП 589	18:45 03.08.2018	19:55 03.08.2018	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1394,2
153	Новгородское отделение	ТП-383 Кабельная перемычка 10кВ на т-1	19:45 03.08.2018	20:30 03.08.2018	Нарушение электрической изоляции	45,0
154	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Ставского" от ТП-15	21:30 03.08.2018	21:50 03.08.2018	Внешнее механическое воздействие	3,8
155	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф-1	0:20 04.08.2018	1:35 04.08.2018	Нарушение электрической изоляции	30,0
156	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	8:00 04.08.2018	8:30 04.08.2018	Нарушение электрической изоляции	119,5
157	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Железнодорожная" от ТП-7	9:40 04.08.2018	11:20 04.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	15,2
158	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	15:45 04.08.2018	16:20 04.08.2018	Нарушение электрической изоляции	393,2
159	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП86-ТП155	18:50 04.08.2018	0:23 05.08.2018	Нарушение электрической изоляции	5161,5
160	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП55-ТП61	18:50 04.08.2018	21:30 05.08.2018	Нарушение электрической изоляции	2133,3
161	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	5:51 05.08.2018	6:12 05.08.2018	Исчерпание ресурса	331,4
162	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Молодежная" ТП-14	16:15 05.08.2018	21:30 05.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	78,8
163	Боровичский филиал	РП-1 яч.6,1	17:11 05.08.2018	17:27 05.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	173,3
164	Новгородское отделение	ТП-285 КЛ на м-н "Осень"	11:20 06.08.2018	11:50 06.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,0
165	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Волдайская" от ТП-9	21:00 06.08.2018	21:30 06.08.2018	Ветровые нагрузки	9,9
166	Новгородское отделение	ТП-300 ВЛ-0.4кВ ул. Оловянка 26/5	17:00 07.08.2018	17:30 07.08.2018	Внешнее механическое воздействие	10,0

167	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	17:30 07.08.2018	18:15 07.08.2018	Невыявленные причины	277,5
168	Новгородское отделение	ТП-265 КЛ Котельная № 50	14:05 08.08.2018	14:10 08.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,0
169	Новгородское отделение	ТП-164 РУ-0.4кВ Метеостанция	15:50 09.08.2018	16:15 09.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	0,8
170	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Заречная" ТП-9	8:45 10.08.2018	15:10 10.08.2018	Внешнее механическое воздействие	192,5
171	Новгородское отделение	ТП-285 КЛ 0.4кВ на м-н "Осень"	12:10 10.08.2018	12:40 10.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,5
172	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Новгородская" от ТП-18	18:58 10.08.2018	19:30 10.08.2018	Внешнее механическое воздействие	20,5
173	Новгородское отделение	ТП-76 ВЛ 0,4 кВ до ул. Духовская	21:00 10.08.2018	21:25 10.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,1
174	Новгородское отделение	ПС "Новгородская" вак. выкл. Ф-22: КЛ 10кВ от ПС "Новгородская" на РП-26	10:41 11.08.2018	11:45 11.08.2018	Нарушение электрической изоляции	1302,1
175	Старорусский филиал	ТП22 ВЛ-0,4кВ Л ул.Партизанская	11:00 11.08.2018	12:00 11.08.2018	Взрыв, загорание, пожар	12,0
176	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	12:00 11.08.2018	17:00 11.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	6500,0
177	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от пс. Мареве	2:05 12.08.2018	3:28 12.08.2018	Нарушение электрической изоляции	408,1
178	Новгородское отделение	ТП-110 МВ на ТП-267 ВЛ 6кВ	6:50 12.08.2018	12:45 12.08.2018	Невыявленные причины	2189,2
179	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф-2	13:30 12.08.2018	14:10 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	25,3
180	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф-3	13:32 12.08.2018	16:45 12.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	202,7
181	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ф-3	14:20 12.08.2018	18:30 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	204,2

182	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	16:00 12.08.2018	16:45 12.08.2018	Нарушение электрической изоляции	435,0
183	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	16:00 12.08.2018	18:45 12.08.2018	Нарушение электрической изоляции	1402,5
184	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ Л ул.Наб.реки Ловать	17:10 12.08.2018	17:40 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	7,2
185	Старорусский филиал	ТП18 ВЛ-0,4кВ Л 9	17:45 12.08.2018	18:20 12.08.2018	Ветровые нагрузки	8,7
186	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-69 ф-1	18:10 12.08.2018	20:35 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	154,7
187	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛ 0,4 кВ ул. Словенкая от	18:25 12.08.2018	19:00 12.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,9
188	Новгородское отделение	ВЛ 10кВ от ПС "Савино" на ТП-599 "Вольнь"	18:43 12.08.2018	21:16 12.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	194,1
189	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-12	18:45 12.08.2018	22:30 12.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	621,0
190	Новгородское отделение	ТП-149 ВЛ 0,4 кВ ул. Десятинная	19:00 12.08.2018	19:25 12.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,1
191	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	19:23 12.08.2018	20:30 12.08.2018	Ветровые нагрузки	1057,5
192	Валдайский филиал	ВЛИ-0,4кВ от ТП-29 ф. "Колхозная"	19:25 12.08.2018	21:30 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	25,0
193	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	19:25 12.08.2018	19:46 12.08.2018	Ветровые нагрузки	167,6
194	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	19:34 12.08.2018	22:50 12.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	147,0
195	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	19:41 12.08.2018	21:40 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	1505,1
196	Боровичский филиал	РП-1 яч.10,17	19:50 12.08.2018	20:51 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	833,7
197	Боровичский филиал	ТП-39 РУ-6кВ яч.вход Б-4	19:50 12.08.2018	21:11 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	1485,0
198	Новгородское отделение	ТП-249 КЛ 6 кВ на ТП-111	20:00 12.08.2018	20:50 12.08.2018	Нарушение электрической изоляции	418,3
199	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	21:00 12.08.2018	23:00 12.08.2018	Нарушение электрической изоляции	2000,0

200	Новгородское отделение	ТП-10 ВЛ0,4 кВ на пер. Орловский	21:30 12.08.2018	22:30 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	15,0
201	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	21:35 12.08.2018	21:40 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	78,9
202	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ф-4	21:40 12.08.2018	11:40 13.08.2018	Внешнее механическое воздействие	700,0
203	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	21:45 12.08.2018	22:00 12.08.2018	Внешнее механическое воздействие	59,7
204	Окуловский филиал	Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	1:00 13.08.2018	5:23 13.08.2018	Внешнее механическое воздействие	14,0
205	Старорусский филиал	ВЛ-10кВ Л2	8:00 13.08.2018	10:05 13.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	458,3
206	Чудовский филиал	ТП 10 (ВЛИ-0,4 кВ ф. Гагарина)	9:00 13.08.2018	11:30 13.08.2018	Внешнее механическое воздействие	51,0
207	Новгородское отделение	ТП-13ВЛ 0,4кВ ул. Троицкая	10:00 13.08.2018	10:30 13.08.2018	Нарушение механического соединения	7,5
208	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	10:10 13.08.2018	10:25 13.08.2018	Нарушение электрической изоляции	145,0
209	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	10:10 13.08.2018	15:15 13.08.2018	Нарушение электрической изоляции	2592,5
210	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:30 13.08.2018	11:38 13.08.2018	Исчерпание ресурса	63,9
211	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:45 13.08.2018	12:04 13.08.2018	Исчерпание ресурса	151,7
212	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:25 13.08.2018	16:50 13.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	766,8
213	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	18:15 13.08.2018	18:20 13.08.2018	Невыявленные причины	18,6
214	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-2	20:50 13.08.2018	11:25 14.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	656,3
215	Боровичский филиал	ТП-3	9:45 14.08.2018	14:00 14.08.2018	Нарушение электрической изоляции	786,3
216	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Мира" от ТП-56	17:00 14.08.2018	18:05 14.08.2018	Внешнее механическое воздействие	14,4
217	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	6:30 15.08.2018	8:20 15.08.2018	Нарушение электрической изоляции	438,2
218	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	8:00 15.08.2018	8:10 15.08.2018	Внешнее механическое воздействие	0,8
219	Новгородское отделение	КЛ Германа 24 от ТП-77	14:35 15.08.2018	15:05 15.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,0

220	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	16:25 15.08.2018	16:50 15.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	199,6
221	Новгородское отделение	ТП-31 КЛ 6кВ на ТП 153	8:40 16.08.2018	9:43 16.08.2018	Нарушение электрической изоляции	1181,4
222	Новгородское отделение	ПС Районная	9:45 16.08.2018	10:19 16.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2036,6
223	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	6:08 17.08.2018	6:11 17.08.2018	Невыявленные причины	50,0
224	Боровичский филиал	РП-1 яч.15	6:40 17.08.2018	7:05 17.08.2018	Невыявленные причины	225,0
225	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	8:01 17.08.2018	9:20 17.08.2018	Невыявленные причины	362,1
226	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	8:01 17.08.2018	11:17 17.08.2018	Невыявленные причины	326,7
227	Новгородское отделение	ТП-314ВЛ 0,4 кВ Б. Московская 116/2	12:30 17.08.2018	14:00 17.08.2018	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	30,0
228	Новгородское отделение	ТП-489 ВЛ 0,4кВ ул. Торговая 11, пер. Тихий 3,	18:30 17.08.2018	18:50 17.08.2018	Нарушение механического соединения	6,7
229	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Котельная" ТП-4	19:40 18.08.2018	21:50 18.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	32,5
230	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	17:45 19.08.2018	20:26 19.08.2018	Внешнее механическое воздействие	939,2
231	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф-2	18:15 19.08.2018	19:15 19.08.2018	Внешнее механическое воздействие	42,0
232	Новгородское отделение	ТП-5 КЛ 0,4 кВ до ЯРВ Индустриальная 4а, м-н. "Магнит"	21:15 19.08.2018	21:35 19.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,7
233	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	7:50 20.08.2018	8:45 20.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	174,2
234	Новгородское отделение	ТП-347 ВЛ 0,4кВ до ООО "Регул"	22:05 20.08.2018	22:17 20.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,0
235	Окуловский филиал	ПС 6/10кВ "Окуловка-1" Л-2	0:15 21.08.2018	0:45 21.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	123,0

236	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	2:36 21.08.2018	8:32 21.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1186,7
237	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-2	5:05 21.08.2018	14:00 21.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	401,3
238	Окуловский филиал	ТПС "Окуловка" Л-3	5:32 21.08.2018	5:45 21.08.2018	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	19,3
239	Новгородское отделение	ТП-354 КЛ 6кВ на ТП-265	8:58 21.08.2018	9:27 21.08.2018	Внешнее механическое воздействие	382,0
240	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-3	10:31 21.08.2018	15:09 21.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1552,2
241	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-3	10:31 21.08.2018	15:46 21.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	52,5
242	Старорусский филиал	ТП51 ВЛ-0,4кВ Л ул.Новгородская	12:00 21.08.2018	12:30 21.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	12,5
243	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-32 ф-3	15:30 21.08.2018	16:10 21.08.2018	Нарушение электрической изоляции	16,7
244	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-31 ф-3	17:00 21.08.2018	17:20 21.08.2018	Нарушение электрической изоляции	16,7
245	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-73 ф-1	17:30 21.08.2018	18:00 21.08.2018	Нарушение электрической изоляции	12,5
246	Новгородское отделение	ТП-80 КЛ 0,4кВ Б.С.-Петербургская 49 База УКС	20:35 21.08.2018	21:00 21.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,2
247	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	4:10 22.08.2018	5:40 22.08.2018	Нарушение электрической изоляции	1515,0
248	Чудовский филиал	ТП-1, (ВЛИ 0,4 кВ ф. 50 Лет 1 КДО)	9:30 22.08.2018	15:30 22.08.2018	Нарушение электрической изоляции	6,0
249	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	13:50 22.08.2018	15:00 22.08.2018	Невыявленные причины	786,3

250	Новгородское отделение	ТП-136 КЛ 0.4кВ на Б. Московская 41, кафе	15:30 22.08.2018	15:45 22.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,2
251	Новгородское отделение	ТП-80 КЛ 0,4кВБ.С.-Петербургская 49 База УКС	15:30 22.08.2018	16:00 22.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,0
252	Новгородское отделение	ВЛ 10кВ от ПС "Савино" на ТП-599 "Волынь"	12:45 23.08.2018	19:10 23.08.2018	Ветровые нагрузки	488,3
253	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ямская нечетная" от ТП-57	13:30 23.08.2018	16:00 23.08.2018	Внешнее механическое воздействие	8,5
254	Старорусский филиал	ТП11	15:30 23.08.2018	16:00 23.08.2018	Нарушение электрической изоляции	19,0
255	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Светлый бор" ТП-36	17:10 23.08.2018	19:40 23.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	80,0
256	Новгородское отделение	ТП-44 ВЛ0,4 кВ на гаражный комплекс 27 гаражей по ул. Хутынский проезд	16:55 24.08.2018	17:15 24.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,0
257	Новгородское отделение	ТП-335 КЛ 0.4кВ на ул. Я. Павлова 1, кафе "Бавария"	10:30 25.08.2018	11:55 25.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	28,3
258	Старорусский филиал	ТП21 ВЛ-0,4кВ Л 1	17:40 25.08.2018	18:40 25.08.2018	Ветровые нагрузки	12,0
259	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Павловская" от ТП-43	1:19 27.08.2018	2:30 27.08.2018	Взрыв, загорание, пожар	22,0
260	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-1	4:40 28.08.2018	6:55 28.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	67,5
261	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-1	4:40 28.08.2018	11:05 28.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	44,9

262	Новгородское отделение	ТП-41КЛ 0.4кВ на КНС 1а	11:10 28.08.2018	14:00 28.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	323,0
263	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	19:51 28.08.2018	20:08 28.08.2018	Исчерпание ресурса	268,3
264	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	11:48 29.08.2018	12:05 29.08.2018	Невыявленные причины	63,2
265	Новгородское отделение	ТП-61 КЛ 0.4кВ на КД №5 ж/д по ул Б.С. Петербургская 90	13:10 29.08.2018	15:10 29.08.2018	Внешнее механическое воздействие	262,0
266	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	14:00 29.08.2018	17:00 29.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1020,0
267	Новгородское отделение	ТП-505 КЛ 0.4кВна ЦТП-1/33	15:00 29.08.2018	15:30 29.08.2018	Внешнее механическое воздействие	18,0
268	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	20:12 29.08.2018	20:15 29.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	27,1
269	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	22:20 29.08.2018	1:25 30.08.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	687,6
270	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	1:25 30.08.2018	10:00 30.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	540,7
271	Боровичский филиал	КЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-17	8:05 30.08.2018	8:40 30.08.2018	Невыявленные причины	163,3
272	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	19:42 30.08.2018	20:47 30.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	2486,3
273	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	19:42 30.08.2018	21:16 30.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	288,3
274	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	19:42 30.08.2018	21:40 30.08.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	326,5
275	Новгородское отделение	ТП-225КЛ 0,4кВ до ж.д. по ул. Великолукская 15	4:20 31.08.2018	4:50 31.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,0
276	Валдайский филиал	ВЛИ-0,4кВ от ТП-54 ф. "Некрасова"	8:00 31.08.2018	15:30 31.08.2018	Нарушение электрической изоляции	450,0
277	Окуловский филиал	Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	9:12 31.08.2018	9:16 31.08.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,2
278	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	11:00 31.08.2018	12:20 31.08.2018	Воздействие животных и птиц	253,3

279	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Соколова" от ТП-4	12:00 01.09.2018	12:20 01.09.2018	Ветровые нагрузки	12,7
280	Новгородское отделение	ТП-453 КЛ 0,4кВ до КД Свободы 16/11	11:00 03.09.2018	11:15 03.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	17,5
281	Новгородское отделение	ТП-35 КЛ 0,4кВ до пер.Софийский 1	18:45 03.09.2018	19:10 03.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,2
282	Старорусский филиал	КЛ-10кВ Л №24, ПС "Русса"-РП2	22:43 03.09.2018	23:15 03.09.2018	Нарушение электрической изоляции	216,0
283	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст. ул. Сосновая" от ТП-67	16:40 04.09.2018	18:45 04.09.2018	Внешнее механическое воздействие	72,9
284	Боровичский филиал	ВЛИ-0,4кВ ф. "Речная" от ТП-3	18:40 04.09.2018	20:00 04.09.2018	Внешнее механическое воздействие	53,3
285	Старорусский филиал	ТП21 ВЛ-0,4кВ Л ул.Матросова	6:00 05.09.2018	13:00 05.09.2018	Ветровые нагрузки	700,0
286	Новгородское отделение	ТП-5 КЛ 0,4кВ до ул.Строительная 15А	9:57 05.09.2018	10:25 05.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	11,7
287	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	11:14 05.09.2018	11:51 05.09.2018	Атмосферные перенапряжения (гроза)	207,8
288	Новгородское отделение	ТП-157 КЛ 6кВ на ТП-521	18:05 05.09.2018	19:24 05.09.2018	Нарушение электрической изоляции	1387,8
289	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Луговая" от ТП-26	2:30 06.09.2018	3:30 06.09.2018	Взрыв, загорание, пожар	11,4
290	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2, Л-5	6:55 06.09.2018	7:12 06.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1698,0
291	Новгородское отделение	ТП-8 КЛ 0,4кВ до ул.Менделеева 8.(пекарня)	13:25 06.09.2018	13:50 06.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,2
292	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-4	13:30 06.09.2018	16:45 06.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	48,7

293	Новгородское отделение	ТП-136 КЛ 0,4кВ до ул.Б.Московская 41 (кафе)	10:00 07.09.2018	10:35 07.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,7
294	Новгородское отделение	ТП-192 ВЛ 0,4кВ до ул.Наваторов	17:30 08.09.2018	18:15 08.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2,3
295	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	20:00 08.09.2018	20:50 08.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	316,7
296	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	21:10 08.09.2018	22:10 08.09.2018	Невыявленные причины	380,0
297	Новгородское отделение	ТП-202 КЛ 0,4кВ до ул.Каберо Власьевская 70к.2	15:35 09.09.2018	16:00 09.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,2
298	Новгородское отделение	ТП-377 КЛ 0,4кВ до ул.Попова 13к.1	16:00 09.09.2018	16:15 09.09.2018	Воздействие животных и птиц	10,0
299	Новгородское отделение	ТП-552 КЛ 0,4кВ до ул.Зелинского 34к.1	11:00 10.09.2018	13:00 10.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	80,0
300	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	20:11 10.09.2018	20:33 10.09.2018	Невыявленные причины	123,6
301	Новгородское отделение	ТП-366 ВЛ 0,4кВ до ул.осв. "Регул"	21:33 10.09.2018	21:46 10.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,3
302	Новгородское отделение	ТП-242 КЛ от ВЛ 0,4кВ до ул.Морозовская 28	10:30 11.09.2018	11:30 11.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,0
303	Новгородское отделение	ТП-8 КЛ 0,4кВ до КД Германа 5	17:00 11.09.2018	17:10 11.09.2018	Электродуговое повреждение	8,3
304	Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ Л 2 ТП7-ТП22	18:20 11.09.2018	19:20 11.09.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	230,0

305	Новгородское отделение	ТП-203 ВЛИ 0,4кВ на ул.Маловишерская	8:30 12.09.2018	9:10 12.09.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	20,0
306	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	10:00 12.09.2018	11:10 12.09.2018	Невыявленные причины	35,0
307	Новгородское отделение	ПС Западная Ф14 КЛ 10кВ	13:10 12.09.2018	13:45 12.09.2018	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	431,7
308	Новгородское отделение	ТП-516 КЛ 0,4кВ до ул.Индустриальная 22(ЧТЗ Сервис)	13:30 12.09.2018	14:35 12.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	65,0
309	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-68 ф-3	13:40 12.09.2018	16:00 12.09.2018	Ветровые нагрузки	114,3
310	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Песочная" от ТП-5	16:10 12.09.2018	21:15 12.09.2018	Невыявленные причины	203,3
311	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Заводская" от ТП-4	7:15 13.09.2018	12:00 13.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	166,2
312	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	9:00 13.09.2018	9:15 13.09.2018	Нарушение электрической изоляции	168,5
313	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	12:45 13.09.2018	12:50 13.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3,7
314	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	12:54 13.09.2018	15:04 13.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	97,5
315	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Песочная" от ТП-5	13:20 13.09.2018	17:50 13.09.2018	Ветровые нагрузки	180,0
316	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Победы" от ТП-27	13:20 13.09.2018	14:40 13.09.2018	Ветровые нагрузки	33,3
317	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Светлый бор" от ТП-36	13:45 13.09.2018	15:50 13.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	66,7
318	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	13:45 13.09.2018	18:15 13.09.2018	Ветровые нагрузки	45,0
319	Новгородское отделение	ТП-516 КЛ 0,4кВ до ул.Индустриальная 22(ЧТЗ Сервис)	14:00 13.09.2018	15:03 13.09.2018	Ветровые нагрузки	63,0

320	Новгородское отделение	ТП-607 ВЛ 0,4кВ на ул.Ленейная	15:00 13.09.2018	16:10 13.09.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	40,8
321	Новгородское отделение	КТП-9 ВЛ 0,4кВ ул.освещение"регул"	21:45 13.09.2018	22:15 13.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,0
322	Новгородское отделение	ТП-15 ВЛ 0,4кВ до ул.Орловская д.14	14:00 14.09.2018	15:30 14.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	15,0
323	Боровичский филиал	ВЛИ-0,4кВ ф. "Почтовый,7" от ТП-4	22:30 14.09.2018	9:40 15.09.2018	Невыявленные причины	111,7
324	Новгородское отделение	ТП-126 ВЛ 0,4кВ до ул.Деревяницкая 22.	8:40 15.09.2018	9:10 15.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,5
325	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Строителей" от ТП-50	18:40 15.09.2018	19:20 15.09.2018	Ветровые нагрузки	14,7
326	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	22:05 16.09.2018	22:30 16.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	87,5
327	Новгородское отделение	КТП-16 КЛЮ,4кВ от Ккотельной до полиции	16:08 17.09.2018	17:00 17.09.2018	Нарушение электрической изоляции	13,0
328	Новгородское отделение	ТП-249 КЛ 6кВ на ТП-111	22:30 17.09.2018	23:12 17.09.2018	Нарушение электрической изоляции	308,0
329	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	11:10 18.09.2018	19:30 18.09.2018	Невыявленные причины	83,3
330	Новгородское отделение	ТП-110 ВЛ 6кВ на ТП-267	18:00 18.09.2018	18:37 18.09.2018	Ветровые нагрузки	228,2
331	Новгородское отделение	ТП-108 ВЛ 0,4кВ на ул.Рабочая д.3	19:52 19.09.2018	20:30 19.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,7
332	Новгородское отделение	ТП-203 КЛ 6кВ на ТП-175	11:30 20.09.2018	12:45 20.09.2018	Нарушение электрической изоляции	631,3
333	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Рябиновая" от ТП-11	19:00 20.09.2018	20:10 20.09.2018	Внешнее механическое воздействие	43,4
334	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	12:37 21.09.2018	12:40 21.09.2018	Невыявленные причины	9,5

335	Новгородское отделение	ТП-101КЛ0,4кВ до ул.Псковская 28к.1,к2.	23:50 21.09.2018	0:20 22.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	30,0
336	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	23:55 21.09.2018	0:40 22.09.2018	Невыявленные причины	142,5
337	Новгородское отделение	ТП-421 ВЛ0,4кВ на ул.Народная	10:35 22.09.2018	11:00 22.09.2018	Ветровые нагрузки	16,7
338	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	10:40 22.09.2018	11:40 22.09.2018	Нарушение электрической изоляции	1200,0
339	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Светлый бор" от ТП-36	13:50 22.09.2018	16:10 22.09.2018	Невыявленные причины	74,7
340	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф."Быт в ст. ул.Гоголя" от ТП-75	14:20 22.09.2018	19:30 22.09.2018	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	206,7
341	Старорусский филиал	ТП9 ВЛ-0,4кВ Л ул.Шелонская	15:00 22.09.2018	16:20 22.09.2018	Ветровые нагрузки	20,0
342	Новгородское отделение	ТП-158 КЛ 10кВ на Т-1	15:05 22.09.2018	16:10 22.09.2018	Нарушение электрической изоляции	54,2
343	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛ 0,4кВ до Юрьевская набережная 36,40.	15:25 22.09.2018	17:25 22.09.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	30,0
344	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф."Быт в ст. ул.Боровая" от ТП-17	16:00 22.09.2018	20:10 22.09.2018	Внешнее механическое воздействие	145,8
345	Новгородское отделение	ТП-421 ВЛ0,4кВ на ул.Народная	16:20 22.09.2018	17:00 22.09.2018	Ветровые нагрузки	26,7
346	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	16:20 22.09.2018	16:57 22.09.2018	Невыявленные причины	207,8
347	Новгородское отделение	ТП-140 КЛ 6кВ на ТП-421	22:14 22.09.2018	23:08 22.09.2018	Нарушение электрической изоляции	276,3
348	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от пс. Марёво	16:00 24.09.2018	17:00 24.09.2018	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	321,6
349	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	16:00 25.09.2018	17:15 25.09.2018	Невыявленные причины	37,5
350	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ямская" от ТП-26	16:20 25.09.2018	17:40 25.09.2018	Ветровые нагрузки	14,7
351	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ Л ул.Ленина	17:30 25.09.2018	18:30 25.09.2018	Ветровые нагрузки	4,0
352	Новгородское отделение	ТП-29 ВЛ 0,4кВ до Библиотеки(НоВГУ)	10:30 26.09.2018	14:00 26.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	52,5
353	Новгородское отделение	ПС Пролетарий фид.2 ВЛ 10кВ	18:00 26.09.2018	8:10 27.09.2018	Ветровые нагрузки	12325,0
354	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	18:30 26.09.2018	1:00 27.09.2018	Нарушение электрической изоляции	2470,0

355	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	18:40 26.09.2018	20:40 26.09.2018	Внешнее механическое воздействие	380,0
356	Старорусский филиал	ВЛ -10кВ Л1,Л3	19:10 26.09.2018	21:10 26.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,0
357	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	19:50 26.09.2018	10:15 27.09.2018	Ветровые нагрузки	432,5
358	Новгородское отделение	ТП-121 ВЛ 0,4кВ на ул.Связи 21	20:05 26.09.2018	20:40 26.09.2018	Внешнее механическое воздействие	46,7
359	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	20:09 26.09.2018	20:41 26.09.2018	Внешнее механическое воздействие	255,5
360	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	20:21 26.09.2018	21:15 26.09.2018	Ветровые нагрузки	200,7
361	Новгородское отделение	ТП-460 КЛ 0,4кВ до ул.Псковская 44к1	20:45 26.09.2018	21:10 26.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	25,0
362	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ Л Мира	21:00 26.09.2018	12:20 27.09.2018	Ветровые нагрузки	398,7
363	Окуловский филиал	Л-18 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	21:20 26.09.2018	21:40 26.09.2018	Ветровые нагрузки	1,1
364	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от пс. Марёво	22:10 26.09.2018	22:50 26.09.2018	Внешнее механическое воздействие	214,4
365	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	22:17 26.09.2018	22:24 26.09.2018	Ветровые нагрузки	55,9
366	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-30 ф-1	22:45 26.09.2018	23:20 26.09.2018	Электродуговое повреждение	42,0
367	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-4	22:50 26.09.2018	13:15 27.09.2018	Ветровые нагрузки	302,8
368	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ф-3	0:05 27.09.2018	0:40 27.09.2018	Ветровые нагрузки	28,6
369	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Песь" Л-2	4:03 27.09.2018	9:05 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	2416,0
370	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3; Л-6 от пс. Марёво	4:17 27.09.2018	5:05 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	493,3
371	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	7:09 27.09.2018	7:10 27.09.2018	Ветровые нагрузки	8,0
372	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	7:13 27.09.2018	7:25 27.09.2018	Ветровые нагрузки	95,8
373	Старорусский филиал	ТПЗ1	9:00 27.09.2018	9:30 27.09.2018	Ветровые нагрузки	1,5
374	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛ0,4кВ на ул.Словенская 12,14,15.	9:10 27.09.2018	10:00 27.09.2018	Ветровые нагрузки	16,7
375	Новгородское отделение	ТП-516 КЛ 0,4кВ до ул.Индустриальная 22(ЧТЗ Сервис)	9:10 27.09.2018	10:00 27.09.2018	Ветровые нагрузки	50,0
376	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ. Л-2	10:00 27.09.2018	10:30 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	110,0
377	Новгородское отделение	ТП-11 ВЛ 0,4кВ до УКК	12:00 27.09.2018	13:10 27.09.2018	Ветровые нагрузки	23,3

378	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-3	12:15 27.09.2018	13:23 27.09.2018	Ветровые нагрузки	298,1
379	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф."Быт в ст. ук.Заречная" от ТП-6	12:45 27.09.2018	15:05 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	88,7
380	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-12	13:10 27.09.2018	23:25 27.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	461,3
381	Боровичский филиал	ТП-129 яч.3,5	13:45 27.09.2018	16:00 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	1777,5
382	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-3	14:30 27.09.2018	19:45 27.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1380,8
383	Окуловский филиал	ТПС "Угловка" Л-6	14:30 27.09.2018	19:45 27.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	68,3
384	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	14:30 27.09.2018	19:45 27.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1170,8
385	Новгородское отделение	ТП-171 ВЛ 0,4кВ до ул.Морозовская 9	14:35 27.09.2018	16:00 27.09.2018	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	56,7
386	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	15:20 27.09.2018	15:41 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	167,6
387	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:30 27.09.2018	16:00 27.09.2018	Ветровые нагрузки	379,4
388	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:30 27.09.2018	16:00 27.09.2018	Ветровые нагрузки	408,0
389	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф."Быт в ст. ул.Мичурина" от ТП-105	15:50 27.09.2018	21:05 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	120,8
390	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛ0,4кВ на ул.Словенская 12,14,15.	16:00 27.09.2018	16:30 27.09.2018	Ветровые нагрузки	10,0
391	Новгородское отделение	КТП-1 ВЛ 0,4кВ	16:30 27.09.2018	18:30 27.09.2018	Ветровые нагрузки	200,0
392	Новгородское отделение	ТП-683 КЛ 0,4кВ до КД ГЭК луч.	16:40 27.09.2018	17:20 27.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,3
393	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт 1 линия" от ТП-1	17:00 27.09.2018	18:00 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	17,0

394	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	17:10 27.09.2018	18:55 27.09.2018	Внешнее механическое воздействие	1400,0
395	Новгородское отделение	ТП-247 ВЛ 0,4кВ до Юрьевская набережная	17:40 27.09.2018	19:00 27.09.2018	Ветровые нагрузки	33,3
396	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ставского" от ТП-15	9:00 28.09.2018	12:00 28.09.2018	Внешнее механическое воздействие	34,2
397	Новгородское отделение	ТП-605 ВЛ 0,4кВ до ул.Морозовская 40	12:00 28.09.2018	13:40 28.09.2018	Ветровые нагрузки	8,3
398	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Спорта" от ТП-6	20:10 28.09.2018	10:00 29.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	207,5
399	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-30 ф-2	10:30 29.09.2018	10:55 29.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	23,3
400	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-3	11:43 29.09.2018	12:22 29.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	171,0
401	Новгородское отделение	ТП-589 КЛ 0,4кВ до ул.Студентческая д.31	14:50 29.09.2018	16:22 29.09.2018	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	69,0
402	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	10:20 30.09.2018	10:35 30.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	84,2
403	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф-6	15:30 30.09.2018	16:40 30.09.2018	Ветровые нагрузки	93,3
404	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-9	21:12 30.09.2018	21:16 30.09.2018	Ветровые нагрузки	14,9
405	Окуловский филиал	ТПС "Угловка"Л-3	21:15 30.09.2018	22:42 30.09.2018	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	381,4