

2012 г.

Январь-декабрь	Ед. изм.	ОАО	Новгородское отделение	Чудовский филиал	Боровичский филиал	Старорусский филиал	Валдайский филиал	Окуловский фмлмал
Капитальный ремонт, выполняемый хозспособом								
материалы								
ФОТ								
ЕЧН								
в т.ч. по видам работ								
ВЛ-0,4 кВ	км	24,14	4,101	4,469	3,44	3,898	3,556	4,678
КЛ-0,4 кВ	км	1,95	1,137	0,123	0,184	0,406	0,03	0,065
ВЛ-6/10кВ	км	2,21	0,127	0,29	0,193	0	0,78	0,82
КЛ-6/10кВ	км	4,09	2,387	0,246	0,305	0,171	0,74	0,24
Ремонт ТП	шт.	30	0	3	19	7	0	1
Текущий ремонт								
материалы								
ФОТ								
ЕЧН								
в т.ч. по видам работ								
ВЛ-0,4 кВ								
перетяжка провода	км	150,791	59,96	20,98	15,23	18,745	19,36	16,516
выправка опор	шт.	982	603	123	93	80	49	34
замена изоляторов на опоре	шт.	464	155	54	56	199	0	0
замена вводов 0,4кВ (от опоры до здания)	шт.	780	0	120	104	536	20	0
перетяжка наружных вводов с опор	шт.	1158	844	164	3	53	0	94
расчистка просек ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев	100 м кв.	42,6	0	27,6	0	15	0	0
вырубка вне просек деревьев, угрожающих падением на провода и опор ВЛ	1 дерево	245	0	107	0	5	0	133
ВЛ-6-10кВ								
перетяжка провода	км	19,815	4	3,86	6,35	5,605	0	0
выправка опор	шт.	98	13	23	46	3	10	3
замена изоляторов на опоре	шт.	102	0	19	36	47	0	0
расчистка просек ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев	100 м кв.	1814,81	86	144,2	0	0	1020	564,61

<i>вырубка вне просек деревьев, угрожающих падением на провода и опор ВЛ</i>	1 дерево	164	0	139	0	0	0	25
КЛ-1-6-10 кВ								
<i>ремонт кабельного делителя</i>	шт.	214	178	21	0	0	7	8
ТП,РП								
<i>Ремонт трансформаторов</i>	шт.	335	165	28	82	22	23	15
<i>Ремонт рубильников</i>	шт.	2503	1541	188	499	19	193	63
<i>Масляные выключатели</i>	шт.	149	142	2	5	0	0	0
<i>Выключатели нагрузки</i>	шт.	544	252	43	140	45	57	7
ИТОГО Хоз.способ								
материалы								
ФОТ								
ЕСН								
ИТОГО								