

Сводные данные об аварийных отключениях вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных (внеплановых) отключений электрической энергии за 2019г.

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	Новгородский РЭС	ТП-6 ВЛ 0,4кВ до ул.Зоотехническая д.4	2:30 01.01.2019	2:53 01.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,92
2	Новгородский РЭС	ТП-178 КЛ 0,4кВ на ул.Б.Санкт Петербургская 27	2:53 01.01.2019	3:06 01.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,00
3	Валдайский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Советский" ТП- 20	3:00 01.01.2019	14:00 01.01.2019	Нарушение механического соединения	429,00
4	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-68	4:00 01.01.2019	14:00 01.01.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	230,00
5	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:35 01.01.2019	15:57 01.01.2019	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	750,57
6	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:35 01.01.2019	17:55 01.01.2019	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	3126,67
7	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:35 01.01.2019	20:05 01.01.2019	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	351,00
8	Новгородский РЭС	ТП-9 ВЛ 0,4кВ на ул.Физкультурная 6	10:10 02.01.2019	11:00 02.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	4,17
9	Новгородский РЭС	ТП-240 ВЛ 0,4кВ на ул.Нехинская 16	23:10 02.01.2019	0:00 03.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	16,67
10	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	10:45 03.01.2019	14:28 03.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1486,67
11	Новгородский РЭС	ТП-178 КЛ 0,4кВ на ул.Б.Санкт Петербургская 27	11:05 03.01.2019	13:29 03.01.2019	Нарушение электрической изоляции	144,00
12	Старорусский филиал	ТП21 ВЛ-0,4кВ ул. Южная	11:30 04.01.2019	13:30 04.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	78,00

13	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	11:35 04.01.2019	13:20 04.01.2019	Взрыв, загорание, пожар	2765,00
14	Боровичский филиал	ВЛ 10кВ ПС "Хвойная" Л-4	13:00 04.01.2019	13:25 04.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	458,33
15	Новгородский РЭС	ТП-233 ВЛ 0,4кВ на ул.Физкультурная 3	14:50 04.01.2019	15:50 04.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,00
16	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:27 05.01.2019	12:58 05.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1057,62
17	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:27 05.01.2019	14:22 05.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2648,83
18	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:27 05.01.2019	16:00 05.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	127,80
19	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	16:35 05.01.2019	18:15 05.01.2019	Электродуговое повреждение	33,33
20	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	22:50 05.01.2019	11:00 06.01.2019	Электродуговое повреждение	243,33
21	Валдайский филиал	МВ-10на ТП-29 Л-13	6:00 09.01.2019	7:10 09.01.2019	Нарушение электрической изоляции	815,50
22	Новгородский РЭС	Восточная Т-2 КЛ 10кВ	10:55 11.01.2019	11:25 11.01.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	107,50
23	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Валдай	13:50 11.01.2019	16:20 11.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	832,50
24	Новгородский РЭС	ТП-432 ВЛИ 0,4кВ на Псковская 52	20:40 11.01.2019	21:30 11.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
25	Новгородский РЭС	ТП-308 КЛ 0,4кВ на ул.Державина 20к.1	9:20 12.01.2019	9:55 12.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	40,83
26	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	20:56 12.01.2019	21:01 12.01.2019	Невыявленные причины	141,67
27	Старорусский филиал	ПС "Русса"КЛ-10кВ Л21	0:10 13.01.2019	1:00 13.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	333,33
28	Старорусский филиал	ТП24 ВЛ-0,4кВ Л4	9:00 13.01.2019	10:00 13.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	60,00
29	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	10:57 13.01.2019	11:25 13.01.2019	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	695,33

30	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	10:57 13.01.2019	12:10 13.01.2019	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	508,57
31	Новгородский РЭС	ТП-460 ВЛ 0,4кВ Псковская 44к1(Ларёк)	11:20 13.01.2019	12:00 13.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,00
32	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ Л№8	18:10 13.01.2019	18:40 13.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	31,50
33	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	19:17 13.01.2019	23:35 13.01.2019	Взрыв, загорание, пожар	4730,00
34	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Лычково	6:30 14.01.2019	6:45 14.01.2019	Взрыв, загорание, пожар	42,75
35	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ. Л-2	6:45 14.01.2019	16:20 14.01.2019	Взрыв, загорание, пожар	2108,33
36	Окуловский филиал	Л-7, Л-11, Л-10 от ПС "Крестцы"	7:00 14.01.2019	7:10 14.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	117,74
37	Новгородский РЭС	ТП-10 ВЛ 0,4кВ на ул.Орловская 37	13:30 14.01.2019	14:00 14.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
38	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-12 до ТП-18	16:30 14.01.2019	18:20 14.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	300,67
39	Новгородский РЭС	ПС Савино Л-4 10кВ	8:01 15.01.2019	16:50 15.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	617,17
40	Новгородский РЭС	ТП-45 КЛ 0,4кВ на П.Левитта 14к.2	10:20 15.01.2019	10:40 15.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
41	Новгородский РЭС	ТП-45 КЛ 0,4кВ на П.Левитта 14к.2	10:20 15.01.2019	10:40 15.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
42	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-12 до ТП-18	15:06 15.01.2019	17:00 15.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	311,60
43	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	16:25 15.01.2019	11:50 16.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	93,20
44	Новгородский РЭС	ТП-476 КЛ 0,4кВ на Зелинского 48к.2	14:00 16.01.2019	15:05 16.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	43,33
45	Новгородский РЭС	ТП-675 КЛ 0,4кВ до ул.Якова Павлова (Стройка)	16:30 16.01.2019	17:25 16.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	45,83
46	Новгородский РЭС	ТП-225 КЛ 0,4кВ на Светофор .	11:30 17.01.2019	12:00 17.01.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1,50

47	Боровичский филиал	ТП-4	16:00 17.01.2019	17:01 17.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	48,80
48	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11	17:30 17.01.2019	17:54 17.01.2019	Невыявленные причины	196,00
49	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	22:55 17.01.2019	23:25 17.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	239,50
50	Новгородский РЭС	ПС Рышево Л-3	23:00 17.01.2019	14:10 18.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	2275,00
51	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.33 ВЛ 6кВ	12:30 18.01.2019	13:10 18.01.2019	Проезд крупногабаритной техники	896,67
52	Новгородский РЭС	ТП-5 КЛ 0,4кВ до ул.Индустриальная 4(Магазин)	17:00 18.01.2019	17:30 18.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
53	Новгородский РЭС	ТП-284 ВЛ 0,4кВ до ул.Б.Московская 54а.	11:15 19.01.2019	12:05 19.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	4,17
54	Новгородский РЭС	ТП-106 КЛ 0,4кВ на ул Б.С-Петербургская ,Стартилатовская (световор)	14:50 19.01.2019	15:05 19.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,75
55	Новгородский РЭС	ТП-260 ВЛ 0,4кВ на УЛ.освещение	15:20 19.01.2019	15:50 19.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	5,00
56	Новгородский РЭС	ТП-7 ВЛИ 0,4кВ до ул.Власьевская 21кв2.	16:15 19.01.2019	16:40 19.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	4,17
57	Старорусский филиал	ТП 11 ВЛ-0,4кВ ул.Лесная	14:30 20.01.2019	16:00 20.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	48,00
58	Новгородский РЭС	ТП-341 ВЛ0,4кВ до ул.Армейская 7	16:10 20.01.2019	16:25 20.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,25
59	Новгородский РЭС	ТП-322 КЛ 0,4кВ до ул .Попова 4к.1	16:15 20.01.2019	19:20 20.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	277,50
60	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф.Строителей от ТП-22	8:45 21.01.2019	11:25 21.01.2019	Гололедно-изморозевые отложения	80,00
61	Новгородский РЭС	ТП-118 КЛ 0,4кВ до наб.реки Гзень 9	13:00 21.01.2019	13:30 21.01.2019	Электродуговое повреждение	7,50
62	Новгородский РЭС	ТП-582 ВЛИ 0,4кВ на ул.Лесная(Плетниха)	4:10 22.01.2019	5:15 22.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	27,08
63	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул Мира" от ТП-56	9:00 22.01.2019	12:00 22.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	94,62
64	Боровичский филиал	ТП-1	12:45 22.01.2019	17:38 22.01.2019	Нарушение электрической изоляции	551,82

65	Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л№6	16:00 22.01.2019	17:08 22.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	68,00
66	Новгородский РЭС	ТП-314 КЛ 0,4кВ до ул.Рахманинова д.1	9:30 24.01.2019	10:10 24.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
67	Боровичский филиал	ТП-138 Т-1	13:01 24.01.2019	17:00 24.01.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	637,33
68	Новгородский РЭС	ТП-127 ВЛИ 0,4кВ до Физкультурная д.21	14:00 24.01.2019	14:50 24.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	4,17
69	Новгородский РЭС	ТП-109 ВЛ 0,4кВ на ул.Освещение	21:55 24.01.2019	22:05 24.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
70	Старорусский филиал	ТПЗ РУ-0,4кВ	0:30 25.01.2019	2:30 25.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	500,00
71	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ на ул.Кречная дом.1	12:00 25.01.2019	12:40 25.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
72	Новгородский РЭС	ТП-314 КЛ 0,4кВ до ул.Рахманинова д.1	10:05 26.01.2019	10:45 26.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
73	Новгородский РЭС	ТП-492 КЛ 0,4кВ на ул.Озёрная 37	6:40 27.01.2019	7:20 27.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,00
74	Новгородский РЭС	ТП-682 ВЛИ 0,4кВ на ул.Хутынская 52	18:30 27.01.2019	18:35 27.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,00
75	Новгородский РЭС	ТП-62 ВЛ 0,4кВ на ул.Ильина	22:05 27.01.2019	22:55 27.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	58,33
76	Новгородский РЭС	ТП-675 КЛ 0,4кВ до ул.Якова Павлова (Стройка)	8:00 28.01.2019	9:01 28.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	50,83
77	Новгородский РЭС	ТП-62 ВЛ 0,4кВ на ул.Ильина	20:55 28.01.2019	21:15 28.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,33
78	Новгородский РЭС	ТП-53 КЛ 0,4кВ на ул.Великая д.3	9:50 29.01.2019	11:00 29.01.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	70,00

79	Новгородский РЭС	ТП-16 КЛ 0,4кВ на гост.Витославлицы	15:00 29.01.2019	15:40 29.01.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
80	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	16:40 29.01.2019	17:35 29.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	3605,25
81	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	1:34 30.01.2019	1:36 30.01.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	24,53
82	Новгородский РЭС	ТП-67 КЛ 6кВ на ТП-108	16:45 31.01.2019	17:47 31.01.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	310,00
83	Новгородский РЭС	РП-10 КЛ 6кВ на ТП-61	16:50 31.01.2019	19:44 31.01.2019	Нарушение электрической изоляции	1943,00
84	Старорусский филиал	ПС"Шелонь" Л-10кВ Л1	19:00 01.02.2019	19:20 01.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	133,33
85	Новгородский РЭС	ТП-169 ВЛИ 0,4кВ на ул.Яковлева 5	12:30 02.02.2019	13:30 02.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	35,00
86	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:23 03.02.2019	15:54 03.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	12,40
87	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:23 03.02.2019	16:44 03.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	411,75
88	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:23 03.02.2019	17:04 03.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1328,15
89	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:23 03.02.2019	17:20 03.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	2492,10
90	Новгородский РЭС	ТП-322 КЛ 0,4кВ от КД ул.Попова 4к.1	20:20 03.02.2019	21:40 03.02.2019	Нарушение электрической изоляции	133,33
91	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	23:15 03.02.2019	0:55 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	418,00
92	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская 4	1:10 04.02.2019	2:00 04.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	33,33
93	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 то ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	2:03 04.02.2019	2:18 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	61,50
94	Окуловский филиал	ВЛ-10кВЛ-3 от ПС"Кулотино"	2:32 04.02.2019	3:03 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	174,12
95	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 то ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	2:37 04.02.2019	2:50 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	53,30
96	Окуловский филиал	ВЛ-10кВЛ-3 от ПС"Кулотино"	3:28 04.02.2019	3:42 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	78,63
97	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 то ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	5:35 04.02.2019	5:40 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	20,50

98	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 то ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	5:50 04.02.2019	6:48 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	237,80
99	Новгородский РЭС	ТП-149 ВЛ 0,4кВ на ул.Десятинная 20к.3	9:10 04.02.2019	10:25 04.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	37,50
100	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	12:30 04.02.2019	13:30 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	250,80
101	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Заводская" от ТП-4	12:50 04.02.2019	16:20 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	157,50
102	Новгородский РЭС	ТП-351 КЛ 0,4кВ на ул.Октябрьская бк.1,8,4к.1,дет. сад.	14:10 04.02.2019	17:30 04.02.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	500,00
103	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	14:20 04.02.2019	14:55 04.02.2019	Воздействие животных и птиц	177,92
104	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	14:20 04.02.2019	15:17 04.02.2019	Воздействие животных и птиц	22,80
105	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	14:20 04.02.2019	15:45 04.02.2019	Воздействие животных и птиц	1810,50
106	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	14:20 04.02.2019	17:19 04.02.2019	Воздействие животных и птиц	2353,85
107	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	14:30 04.02.2019	14:50 04.02.2019	Невыявленные причины	1311,00
108	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-40	16:55 04.02.2019	18:10 04.02.2019	Внешнее механическое воздействие	41,25
109	Новгородский РЭС	ТП-240 ВЛ 0,4кВ на ул.Нехинская 16	17:35 04.02.2019	18:05 04.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	12,50
110	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	19:40 04.02.2019	20:30 04.02.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	209,00
111	Новгородский РЭС	ТП-9 КЛ 0,4кВ на ул.Прусская 29.	20:00 04.02.2019	21:20 04.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	26,67
112	Новгородский РЭС	ТП-680 ВЛ 0,4кВ на ул.Полевая	20:00 04.02.2019	21:00 04.02.2019	Гололедно-изморозевые отложения	30,00
113	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Заводская" от ТП-4	20:50 04.02.2019	11:10 05.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	645,00
114	Чудовский филиал	Л-16 ПС "Чудово" участок от ПС "Чудово" до ТП-47	22:09 04.02.2019	3:29 05.02.2019	Внешнее механическое воздействие	310,93
115	Новгородский РЭС	ТП-680 ВЛ 0,4кВ на ул.Полевая	22:10 04.02.2019	23:00 04.02.2019	Гололедно-изморозевые отложения	25,00
116	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-12 до ТП-18	0:31 05.02.2019	11:35 05.02.2019	Гололедно-изморозевые отложения	1814,93
117	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая 6	10:00 05.02.2019	10:45 05.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	30,00
118	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Мира" от ТП-35	13:30 05.02.2019	16:15 05.02.2019	Термическое повреждение, перегрев, пережог	96,25

119	Боровичский филиал	РП-1 яч.10,17	12:45 08.02.2019	13:18 08.02.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	561,00
120	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	18:56 08.02.2019	19:47 08.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1621,80
121	Новгородский РЭС	ТП-486 (Т-1)КЛ 0,4кВ на ул.Парковая (Стройка)	12:00 09.02.2019	12:45 09.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	52,50
122	Новгородский РЭС	ТП-40 КВЛ 0,4кВ на ул.Парковая д.15.к.1	19:15 09.02.2019	19:45 09.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	15,00
123	Новгородский РЭС	ТП-89 ВЛ 0,4 кВ на ул.Даньславля 10/20.	20:00 09.02.2019	21:00 09.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	15,00
124	Старорусский филиал	ТП63	21:03 09.02.2019	13:12 10.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3391,50
125	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Котельная" от ТП-10	16:05 10.02.2019	17:40 10.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	47,50
126	Новгородский РЭС	ТП-804	0:35 11.02.2019	14:00 11.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	939,17
127	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Фомичев" от ТП-1	15:10 11.02.2019	16:45 11.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,92
128	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Песочная" от ТП-5	15:25 11.02.2019	18:30 11.02.2019	Ветровые нагрузки	123,33
129	Новгородский РЭС	ТП-34 ВЛИ 0,4кВ на ул.Михайлова 32	2:00 12.02.2019	3:00 12.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	40,00
130	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай	8:30 12.02.2019	8:30 12.02.2019	Нарушение электрической изоляции	0,00
131	Новгородский РЭС	ТП-230 КЛ 0,4кВ на ул.Псковская (Шиномонтаж).	14:20 12.02.2019	15:20 12.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
132	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф.Быт Боровичская от ТП-4	19:00 12.02.2019	19:30 12.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	23,00
133	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская 4	1:00 13.02.2019	1:30 13.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20,00
134	Боровичский филиал	ВЛ-0,4 кВ ф.Контора от ТП-18	10:00 13.02.2019	11:20 13.02.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	77,33
135	Новгородский РЭС	ТП-225 КЛ 0,4кВ на ул.Белова	11:00 15.02.2019	12:20 15.02.2019	Нарушение электрической изоляции	266,67

136	Старорусский филиал	ТП1 КЛ-0,4кВ ШРН пож. Депо	12:50 15.02.2019	13:45 15.02.2019	Невыявленные причины	5,50
137	Новгородский РЭС	ТП-691 КЛ 0,4кВ на ул.Индустриальная 26	13:00 15.02.2019	14:00 15.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	40,00
138	Новгородский РЭС	ТП-434 КЛ 0,4кВ на ул.Дачная 2	9:50 16.02.2019	10:27 16.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	37,00
139	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	7:33 17.02.2019	8:00 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	81,90
140	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	7:33 17.02.2019	8:13 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	656,00
141	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	7:33 17.02.2019	9:07 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	347,80
142	Новгородский РЭС	ТП-247 ВЛ 0,4кВ на Юрьевская наб.	11:35 17.02.2019	13:15 17.02.2019	Ветровые нагрузки	116,67
143	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	11:59 17.02.2019	13:04 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1668,33
144	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Соколова" от ТП-4	13:00 17.02.2019	13:20 17.02.2019	Ветровые нагрузки	11,02
145	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Валдайская" от ТП-10	13:30 17.02.2019	14:00 17.02.2019	Ветровые нагрузки	9,50
146	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт " от ТП-8	14:50 17.02.2019	18:20 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	63,00
147	Новгородский РЭС	ТП-247 ВЛ 0,4кВ на Юрьевская наб.	15:15 17.02.2019	17:30 17.02.2019	Ветровые нагрузки	157,50
148	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	16:27 17.02.2019	18:12 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	3692,50
149	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	16:27 17.02.2019	18:50 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	2152,15
150	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	16:27 17.02.2019	19:50 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1796,55
151	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Песочная" от ТП-5	16:40 17.02.2019	9:15 18.02.2019	Ветровые нагрузки	663,33
152	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-4	16:40 17.02.2019	15:15 18.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	451,67
153	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2,4,13	17:45 17.02.2019	18:50 17.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	465,83
154	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11	17:45 17.02.2019	20:38 17.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1470,50

155	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая 6	18:15 17.02.2019	18:50 17.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,33
156	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Адм/района" от ТП-9	18:20 17.02.2019	21:45 17.02.2019	Внешнее механическое воздействие	68,33
157	Новгородский РЭС	ТП-242 КЛ 0,4кВ на ул.Линейная 28а	18:40 17.02.2019	20:00 17.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,67
158	Новгородский РЭС	ТП-400 КЛ 0,4кВ на ул.Промышленная д.1	9:30 18.02.2019	10:30 18.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	35,00
159	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Заводская" от ТП-4	10:40 18.02.2019	15:15 18.02.2019	Ветровые нагрузки	206,25
160	Новгородский РЭС	ТП-435 КЛ 0,4кВ на ул.Кочетова д.11	12:30 18.02.2019	13:00 18.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,50
161	Новгородский РЭС	ТП-1 КЛ 6кВ на ТП-145	13:50 19.02.2019	14:35 19.02.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	191,25
162	Новгородский РЭС	ТП-387 КВЛ 0,4кВ на ул.Попова д.9(киоск)	15:40 19.02.2019	16:30 19.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
163	Новгородский РЭС	ТП-683 ВЛИ 0,4кВ на ул.Зелинского 37	13:30 20.02.2019	14:05 20.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
164	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Песочная" от ТП-5	8:00 21.02.2019	10:30 21.02.2019	Ветровые нагрузки	100,00
165	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Луговая" от ТП-26	14:30 21.02.2019	15:15 21.02.2019	Ветровые нагрузки	2,85
166	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4кВ нв ул.Кречная3.	0:30 24.02.2019	1:30 24.02.2019	Электродуговое повреждение	5,00
167	Новгородский РЭС	ТП-134 КЛ 0,4кВ на Воскрисенский б.-вар.10к1	9:10 24.02.2019	9:38 24.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
168	Новгородский РЭС	ТП-134 КЛ 0,4кВ на Воскрисенский б.-вар.10к1	11:10 24.02.2019	11:25 24.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,50
169	Новгородский РЭС	ТП-134 КЛ 0,4кВ на Воскрисенский б.-вар.10к1	13:15 24.02.2019	13:45 24.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00

170	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	16:23 24.02.2019	17:10 24.02.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	174,68
171	Боровичский филиал	ТП-4	20:03 24.02.2019	13:35 25.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1016,93
172	Новгородский РЭС	ТП-140 КЛ 6кВ на ТП-421	5:40 25.02.2019	6:28 25.02.2019	Нарушение электрической изоляции	227,20
173	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Льнозаводская" от ТП-15	11:00 25.02.2019	12:00 25.02.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	21,66
174	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст.ул.Комсомольская " от ТП-83	14:38 25.02.2019	16:30 25.02.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	182,93
175	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая 6	11:30 26.02.2019	12:30 26.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	40,00
176	Новгородский РЭС	ТП-68 КЛ 0,4кВ на освещение кремля.	16:00 26.02.2019	16:40 26.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20,00
177	Новгородский РЭС	ТП-409 КЛ 0,4кВ на ул.Кочетова д.29к1.	22:15 26.02.2019	23:40 26.02.2019	Нарушение электрической изоляции	170,00
178	Старорусский филиал	ПС"Шелонь" Л-10кВ ЛЗ	13:30 27.02.2019	14:00 27.02.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	250,00
179	Новгородский РЭС	ТП-400 ВЛ 0,4кВ на ул.Октябрьская 4	3:20 01.03.2019	3:50 01.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,50
180	Новгородский РЭС	ТП-373 КЛ 0,4кВ на ул.Московская 30	13:10 01.03.2019	13:55 01.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	75,00
181	Новгородский РЭС	ТП-373 КЛ 0,4кВ на ул.Московская 30	14:30 01.03.2019	16:00 01.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	150,00
182	Боровичский филиал	КЛ-6кВ ПС "Огнеупоры"- ТП39	7:15 03.03.2019	9:10 03.03.2019	Нарушение электрической изоляции	3641,67
183	Новгородский РЭС	ТП-77 КЛ 0,4кВ на ул.Германа 26	15:00 03.03.2019	15:30 03.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,00
184	Новгородский РЭС	ТП-365 КЛ 0,4кВ на пр.Корсунова 36к1	0:00 04.03.2019	0:40 04.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	60,00

185	Новгородский РЭС	ТП-37 КЛ 0,4кВ на ул.Никольская 16/5	10:25 04.03.2019	11:25 04.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
186	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП75-ТП29	15:10 04.03.2019	17:10 04.03.2019	Невыявленные причины	1340,00
187	Новгородский РЭС	ТП-32 КЛ 0,4кВ на ул.Ильина 35а ,от КР на нежилое помещение	15:40 04.03.2019	16:30 04.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,33
188	Новгородский РЭС	ТП-210 КЛ 6кВ на ТП-348	4:40 05.03.2019	5:12 05.03.2019	Нарушение электрической изоляции	179,20
189	Боровичский филиал	ТП-129 РУ-10кВ яч. на ТП-101	9:53 05.03.2019	10:15 05.03.2019	Невыявленные причины	174,17
190	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	9:53 05.03.2019	11:28 05.03.2019	Внешнее механическое воздействие	451,25
191	Новгородский РЭС	ТП-247 ВЛ 0,4кВ на Юрьевская набережная 37	22:55 05.03.2019	0:20 06.03.2019	Ветровые нагрузки	42,50
192	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	23:52 05.03.2019	0:30 06.03.2019	Нарушение механического соединения	887,93
193	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	23:52 05.03.2019	0:52 06.03.2019	Нарушение механического соединения	673,00
194	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	23:52 05.03.2019	1:15 06.03.2019	Нарушение механического соединения	961,42
195	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	23:52 05.03.2019	2:24 06.03.2019	Нарушение механического соединения	1585,87
196	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	23:52 05.03.2019	2:58 06.03.2019	Нарушение механического соединения	350,30
197	Новгородский РЭС	ТП-172 КЛ 0,4кВ на ул.Псковская 28	10:40 06.03.2019	11:20 06.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	66,67
198	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	17:15 06.03.2019	18:05 06.03.2019	Нарушение электрической изоляции	185,00
199	Старорусский филиал	ТП39 ВЛ-0,4кВ ул.Мелиораторов	11:00 08.03.2019	13:30 08.03.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	5,00
200	Новгородский РЭС	Базовая ф.72 КЛ 6кВ	20:05 08.03.2019	20:55 08.03.2019	Нарушение электрической изоляции	208,33
201	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Строителей" от ТП-50	5:10 09.03.2019	5:50 09.03.2019	Ветровые нагрузки	8,87
202	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	6:30 09.03.2019	8:21 09.03.2019	Взрыв, загорание, пожар	351,50
203	Старорусский филиал	ТП23 ВЛ-0,4кВ Л14	8:15 09.03.2019	9:00 09.03.2019	Ветровые нагрузки	12,75
204	Старорусский филиал	ТП19 ВЛ-0,4кВ ул.Космонавтов	8:30 09.03.2019	10:40 09.03.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	49,83
205	Старорусский филиал	ТП8 ВЛ-0,4кВ ул.Школьная	9:30 09.03.2019	14:30 09.03.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	150,00
206	Новгородский РЭС	ТП-442 ВЛ 0,4кВ на ул.Мичуринская 14	11:30 09.03.2019	12:35 09.03.2019	Ветровые нагрузки	43,33
207	Старорусский филиал	ТП23 ВЛ-0,4кВ Л14	12:00 09.03.2019	13:30 09.03.2019	Ветровые нагрузки	25,50

208	Боровичский филиал	ТП-6	12:10 09.03.2019	14:10 09.03.2019	Термическое повреждение, перегрев, пережог	64,00
209	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Молодежная" от ТП-14	12:30 09.03.2019	16:50 09.03.2019	Ветровые нагрузки	65,00
210	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Комсомольская" от ТП-8	12:30 09.03.2019	16:50 09.03.2019	Ветровые нагрузки	86,67
211	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Льнозаводская" от ТП-15	12:30 09.03.2019	13:30 09.03.2019	Ветровые нагрузки	21,66
212	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:35 09.03.2019	13:18 09.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	218,58
213	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:35 09.03.2019	13:30 09.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	95,33
214	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:35 09.03.2019	14:18 09.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	2193,90
215	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:35 09.03.2019	14:35 09.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1578,00
216	Новгородский РЭС	ТП-544 ВЛ 0,4кВ Юрьевская наб.	13:30 09.03.2019	14:40 09.03.2019	Ветровые нагрузки	23,33
217	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Строителей" от ТП-50	14:00 09.03.2019	14:40 09.03.2019	Ветровые нагрузки	8,87
218	Окуловский филиал	ПС 330 "Окуловская" Л-5	14:20 09.03.2019	15:03 09.03.2019	Ветровые нагрузки	527,47
219	Новгородский РЭС	ТП-421 ВЛ 0,4кВ на ул.Народная 41	15:05 09.03.2019	16:20 09.03.2019	Ветровые нагрузки	87,50
220	Новгородский РЭС	ТП-544 ВЛ 10кВ на ТП-643	15:30 09.03.2019	17:00 09.03.2019	Ветровые нагрузки	450,00
221	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	16:15 09.03.2019	16:55 09.03.2019	Ветровые нагрузки	319,33
222	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Титова" от ТП-35	16:30 09.03.2019	17:00 09.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	8,55
223	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Сосновая" от ТП-10	17:10 09.03.2019	18:30 09.03.2019	Ветровые нагрузки	33,33
224	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "9января" от ТП-6	17:40 09.03.2019	19:45 09.03.2019	Ветровые нагрузки	62,50
225	Новгородский РЭС	ТП-202 Вл 0,4кВ на ул.Славянская 33	9:20 12.03.2019	9:25 12.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,42
226	Новгородский РЭС	ТП-80 КЛ 0,4кВ на пер.Базовый 2а	13:50 12.03.2019	13:55 12.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,50
227	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	14:30 12.03.2019	18:31 12.03.2019	Проезд крупногабаритной техники	3735,50
228	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф-4	8:35 13.03.2019	9:50 13.03.2019	Ветровые нагрузки	82,50

229	Новгородский РЭС	ПС Районная ф57	16:45 13.03.2019	16:55 13.03.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	243,33
230	Новгородский РЭС	ТП-365 КЛ 0,4кВ на пр.Корсунова 36к1	11:40 14.03.2019	15:00 14.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	300,00
231	Новгородский РЭС	ПС Районная ф7 КЛ 6кВ	12:00 15.03.2019	13:30 15.03.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	3457,50
232	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	10:30 17.03.2019	11:40 17.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	29,17
233	Новгородский РЭС	ТП-442ВЛ 0,4кВ (ул.освещение)	20:35 17.03.2019	21:10 17.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,33
234	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ на ул.Кречная 13	17:00 18.03.2019	18:40 18.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,33
235	Новгородский РЭС	ТП-442ВЛ 0,4кВ (ул.освещение)	17:30 18.03.2019	18:00 18.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20,00
236	Боровичский филиал	ТП-129 РУ-10кВ яч. на ТП-101	19:15 18.03.2019	20:05 18.03.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	395,83
237	Боровичский филиал	ТП-122 яч.6 на РП-5	19:15 18.03.2019	20:15 18.03.2019	Невыявленные причины	1150,00
238	Новгородский РЭС	ТП-469 КЛ 10кВ на Т-2	21:50 19.03.2019	22:40 19.03.2019	Нарушение электрической изоляции	396,67
239	Новгородский РЭС	ТП-656 КЛ 0,4кВ на пер.Исакиевский 23	0:10 20.03.2019	12:30 20.03.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	740,00
240	Новгородский РЭС	ТП-70 ВЛ 0,4кВ на наб.А.Невского (греб.база)	18:40 20.03.2019	19:02 20.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,33
241	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст.ул.1 мая" от ТП-164	9:45 22.03.2019	12:30 22.03.2019	Взрыв, загорание, пожар	107,25
242	Новгородский РЭС	ТП-471 ВЛ 0,4кВ на ул.Народная 27	16:00 22.03.2019	17:00 22.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
243	Новгородский РЭС	ТП-390 КЛ 6кВ на ТП-336	23:16 22.03.2019	23:57 22.03.2019	Нарушение электрической изоляции	478,33
244	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст.ул.2 линия" от ТП-2	23:35 23.03.2019	12:20 24.03.2019	Взрыв, загорание, пожар	255,00
245	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-13	20:20 24.03.2019	21:40 24.03.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	66,67

246	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ от ТП-5 ф.Быт ул.Первомайская	8:00 25.03.2019	11:00 25.03.2019	Ветровые нагрузки	60,00
247	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Новгородская" от ТП-18	23:02 25.03.2019	0:35 26.03.2019	Взрыв, загорание, пожар	40,05
248	Новгородский РЭС	РП-34 Ф33 6кВ на ТП-574	8:20 27.03.2019	9:08 27.03.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	400,00
249	Старорусский филиал	ПС "Сольцы" Л2 ВЛ-10кВ	13:00 29.03.2019	13:30 29.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	250,00
250	Новгородский РЭС	ТП-314 КЛ 0,4кВ на ул.Рохманинова 5а	20:00 29.03.2019	20:54 29.03.2019	Нарушение электрической изоляции	40,50
251	Боровичский филиал	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" Боровичи-1	0:15 30.03.2019	1:45 30.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1500,00
252	Новгородский РЭС	ТП-253 КЛ 10кВ на ТП-158	2:50 30.03.2019	4:00 30.03.2019	Нарушение электрической изоляции	373,33
253	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	11:48 30.03.2019	13:35 30.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1658,50
254	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Печатников" от ТП-37	14:00 30.03.2019	16:15 30.03.2019	Ветровые нагрузки	90,00
255	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛИ 0,4кВ на ул. Петровская 10	15:40 30.03.2019	16:30 30.03.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	4,17
256	Новгородский РЭС	ТП-62 КЛ 0,4кВ на пер.Знаменский 20	21:00 30.03.2019	22:15 30.03.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	18,75
257	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	17:20 31.03.2019	18:05 31.03.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	359,25
258	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская	17:30 31.03.2019	18:30 31.03.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	22,00
259	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Мира" от ТП-56	6:00 01.04.2019	7:15 01.04.2019	Ветровые нагрузки	2,38
260	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ на ул.Кречная 11а	15:00 01.04.2019	15:21 01.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,75
261	Новгородский РЭС	ТП-169 ВЛИ 0,4кВ на ул.Яковлева 5	20:15 01.04.2019	22:10 01.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	38,33
262	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	22:00 01.04.2019	23:15 01.04.2019	Нарушение электрической изоляции	237,50
263	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.8 кл 6кВ на ТП-348	0:50 02.04.2019	1:10 02.04.2019	Нарушение электрической изоляции	53,33
264	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП104-ТП145	6:25 02.04.2019	7:40 02.04.2019	Нарушение электрической изоляции	750,00
265	Новгородский РЭС	ТП-592 КЛ 0,4кВ нв ул.Кочетова 30к.2	13:30 02.04.2019	14:15 02.04.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	82,50

266	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л2	18:30 03.04.2019	20:00 03.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	600,00
267	Новгородский РЭС	ТП-368 КЛ 0,4кВ на ул.Павла Левитта 22к2	18:40 03.04.2019	19:15 03.04.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	46,67
268	Новгородский РЭС	ТП-244 ВЛ 0,4кВ на Уличное освещение.	22:40 03.04.2019	22:50 03.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
269	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Котельная" от ТП-40	19:50 04.04.2019	23:00 04.04.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	126,67
270	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11	8:45 06.04.2019	9:35 06.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	283,33
271	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11	8:45 06.04.2019	10:26 06.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	202,00
272	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Ямская четная (Средний мост)" от ТП-27	9:30 06.04.2019	10:20 06.04.2019	Дефекты изготовления	7,92
273	Старорусский филиал	ТП ВЛ-0,4кВ Л5	14:00 06.04.2019	15:00 06.04.2019	Ветровые нагрузки	36,00
274	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-13	14:40 06.04.2019	14:40 06.04.2019	Нарушение электрической изоляции	0,00
275	Новгородский РЭС	ТП-181 КЛ 0,4кВ на ул.Б.С.-Петербургская 24к.2	7:15 08.04.2019	7:43 08.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	28,00
276	Новгородский РЭС	ТП-493 ВЛ 0,4кВ на ул.Пушкина 13	8:30 08.04.2019	9:25 08.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,58
277	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ от ТП-10 ф.Быт Школа	21:35 08.04.2019	1:55 09.04.2019	Природные пожары	60,67
278	Новгородский РЭС	ТП-133 ВЛ 0,4кВ на ул.освещение	23:30 09.04.2019	0:30 10.04.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	30,00
279	Новгородский РЭС	ТП-171 ВЛ 0,4кВ на ул.Морозовская 35	18:40 11.04.2019	19:30 11.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
280	Новгородский РЭС	ТП-426 ВЛ 0,4кВ на картадром	1:26 12.04.2019	2:20 12.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	9,00
281	Новгородский РЭС	ТП-586 КЛ 6кВ на ТП-656	5:45 12.04.2019	7:11 12.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	143,33
282	Новгородский РЭС	РП-33 яч. Фид.06 РУ 10кВ	8:48 13.04.2019	9:28 13.04.2019	Электродуговое повреждение	1356,67
283	Новгородский РЭС	ТП-133КЛ6кВ на ТП-235	17:25 13.04.2019	18:34 13.04.2019	Нарушение электрической изоляции	1048,80

284	Новгородский РЭС	ТП-442 ВЛ 0,4кВ на пер.Орловский 39	20:15 13.04.2019	21:10 13.04.2019	Ветровые нагрузки	73,33
285	Новгородский РЭС	ТП-454 КЛ 0,4кВ на Т-2	2:20 14.04.2019	2:58 14.04.2019	Прочие нарушения	44,33
286	Новгородский РЭС	ТП-373 КЛ 0,4кВ на ул.Б.Московская д.30	7:00 14.04.2019	7:20 14.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,33
287	Новгородский РЭС	ТП-110 ВЛ 0,4кВ на ул.освещение	21:10 17.04.2019	21:45 17.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	17,50
288	Новгородский РЭС	ТП-390 КЛ 0,4кВ на ул.Германа 19(СТО)	21:40 17.04.2019	22:05 17.04.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	12,50
289	Новгородский РЭС	ТП-66 ВЛ 0,4кВ на ул.Оловянка .	0:10 18.04.2019	0:20 18.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,00
290	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай	4:04 18.04.2019	4:04 18.04.2019	Нарушение электрической изоляции	0,00
291	Старорусский филиал	ТП12 ВЛ-0,4кВ ул.Псковская	8:30 18.04.2019	12:00 18.04.2019	Ветровые нагрузки	245,00
292	Новгородский РЭС	КТП-16 ВЛ 0,4кВ на Юрьевское ш.д.4	15:00 18.04.2019	16:15 18.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	31,25
293	Новгородский РЭС	РП-16 КЛ 6кВ на ТП-531	13:45 19.04.2019	14:52 19.04.2019	Нарушение электрической изоляции	346,17
294	Новгородский РЭС	ПС Базовая фид.56	16:15 19.04.2019	17:46 19.04.2019	Нарушение электрической изоляции	778,05
295	Новгородский РЭС	ТП-118	6:20 20.04.2019	7:20 20.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	230,00
296	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	13:10 21.04.2019	15:05 21.04.2019	Нарушение электрической изоляции	670,83
297	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Комсомольская" от ТП-8	17:30 21.04.2019	19:55 21.04.2019	Внешнее механическое воздействие	60,42
298	Новгородский РЭС	ПС Мостицы фид.03 10кВ	7:00 22.04.2019	9:35 22.04.2019	Нарушение электрической изоляции	839,58
299	Новгородский РЭС	ТП-1 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая 11к.2	10:20 22.04.2019	11:30 22.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	58,33
300	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛ 0,4кВ на ул.Петровская д.23	12:34 22.04.2019	12:57 22.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,83
301	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на Алкон опт	17:35 22.04.2019	18:05 22.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	22,50
302	Новгородский РЭС	ТП-338 КЛ 0,4кВ на ул.Первомайская 2	10:30 23.04.2019	11:00 23.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
303	Старорусский филиал	ТП12 ВЛ-0,4кВ ул.Лени Голикова	11:30 23.04.2019	14:00 23.04.2019	Ветровые нагрузки	112,50

304	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:20 23.04.2019	18:55 23.04.2019	Невыявленные причины	116,46
305	Новгородский РЭС	ТП-270 ВЛ 0,4кВ на ул.Стикольная 8	15:00 24.04.2019	15:50 24.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
306	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая	10:05 25.04.2019	10:25 25.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
307	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая	16:30 25.04.2019	16:53 25.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,75
308	Старорусский филиал	ТП7 ВЛ-0,4кВ Л 27	20:00 26.04.2019	20:30 26.04.2019	Ветровые нагрузки	32,00
309	Новгородский РЭС	РП-53 КЛ 10кВ на ТП-653	6:50 27.04.2019	7:45 27.04.2019	Нарушение электрической изоляции	412,50
310	Новгородский РЭС	РП-33 КЛ 10кВ на ТП-420	7:03 27.04.2019	7:46 27.04.2019	Нарушение электрической изоляции	322,50
311	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС Кулотино	17:19 27.04.2019	18:34 27.04.2019	Ветровые нагрузки	421,25
312	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ л-11 ПС Крестцы	18:45 27.04.2019	20:10 27.04.2019	Нарушение электрической изоляции	349,92
313	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4кВ на ул.Молотковская 25	8:20 28.04.2019	9:30 28.04.2019	Ветровые нагрузки	5,83
314	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ л-11 ПС Крестцы	14:50 28.04.2019	16:05 28.04.2019	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	308,75
315	Новгородский РЭС	РП-22 КЛ 10кВ на ТП-379	8:45 29.04.2019	9:35 29.04.2019	Воздействие животных и птиц	441,67
316	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	12:00 29.04.2019	13:26 29.04.2019	Нарушение электрической изоляции	501,67
317	Новгородский РЭС	ТП-442 ВЛ 0,4кВ на ул.Батецкая 29	10:00 30.04.2019	11:00 30.04.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	70,00
318	Новгородский РЭС	ТП-77 КЛ 0,4кВ на ул.Новолучанская д.28(аптека)	10:30 30.04.2019	11:15 30.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,50
319	Новгородский РЭС	ТП-41 КЛ 0,4кВ на КНС1а	14:20 30.04.2019	15:00 30.04.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	46,67
320	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.2 КЛ 6кВ на РП-10	23:20 30.04.2019	0:10 01.05.2019	Нарушение электрической изоляции	216,67
321	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.11 КЛ 6кВ на РП-10	0:40 01.05.2019	1:30 01.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1093,33
322	Новгородский РЭС	ТП-97 КЛ 0,4кВ на ул. Панкратова (гаражи)	10:00 02.05.2019	11:15 02.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	25,00
323	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Валдайская" от ТП-9	16:50 02.05.2019	17:20 02.05.2019	Ветровые нагрузки	10,83
324	Новгородский РЭС	ТП-331 шины на (Т-2)	1:05 03.05.2019	1:38 03.05.2019	Воздействие животных и птиц	550,00
325	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Угловка	9:10 03.05.2019	9:30 03.05.2019	Ветровые нагрузки	87,67
326	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ от ТП-5 ф.Быт ул.Первомайская	13:00 03.05.2019	16:00 03.05.2019	Электродуговое повреждение	66,00

327	Новгородский РЭС	ТП-285 КЛ 0,4кВ на ул.Герсименко-Маницына д.24/12	14:00 03.05.2019	15:00 03.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20,00
328	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст.ул.Ткачей" от ТП-30	15:00 03.05.2019	16:00 03.05.2019	Внешнее механическое воздействие	35,00
329	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Островская" от ТП-38	17:10 03.05.2019	17:40 03.05.2019	Ветровые нагрузки	2,66
330	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быт в ст.ул.5 линия" от ТП-5	18:00 03.05.2019	19:10 03.05.2019	Внешнее механическое воздействие	14,00
331	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	21:30 03.05.2019	23:25 03.05.2019	Внешнее механическое воздействие	57,50
332	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	5:30 04.05.2019	12:08 04.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2255,33
333	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	9:59 04.05.2019	10:29 04.05.2019	Наброс посторонних предметов на ВЛ	1966,50
334	Новгородский РЭС	ТП-62 ВЛ 0,4кВ на ул.Панкратова д.20	10:00 04.05.2019	11:15 04.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	56,25
335	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Молодежная" от ТП-14	14:35 04.05.2019	16:50 04.05.2019	Электродуговое повреждение	45,00
336	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ ул Мира	12:00 05.05.2019	14:00 05.05.2019	Ветровые нагрузки	70,00
337	Новгородский РЭС	ПС Районная Ф. 13	16:52 05.05.2019	17:34 05.05.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	84,00
338	Новгородский РЭС	ТП-328 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая д.4	9:50 06.05.2019	10:15 06.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,08
339	Новгородский РЭС	ТП-46 КЛ 0,4кВ на ул.Черепичная 8	11:40 06.05.2019	12:10 06.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,00
340	Новгородский РЭС	ТП-67 КЛ 6кВ на ТП-108	15:55 06.05.2019	16:40 06.05.2019	Нарушение электрической изоляции	255,00
341	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.3 КЛ 6кВ	16:03 06.05.2019	16:06 06.05.2019	Нарушение электрической изоляции	4,25
342	Старорусский филиал	ТП8 ВЛ-0,4кВ Л29	19:10 06.05.2019	19:50 06.05.2019	Ветровые нагрузки	18,67
343	Боровичский филиал	КЛ-10кВ ПС"Прогресс"-РП1 Л-12	11:47 07.05.2019	12:33 07.05.2019	Нарушение электрической изоляции	728,33
344	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	11:47 07.05.2019	12:23 07.05.2019	Невыявленные причины	174,00
345	Новгородский РЭС	ТП-377 КЛ 0,4кВ на ул.Попова 13к.5	14:10 07.05.2019	15:00 07.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	58,33
346	Новгородский РЭС	ТП-647 ВЛ 0,4кВ на ул.Славенская 3	15:45 07.05.2019	16:10 07.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,08
347	Новгородский РЭС	ТП-469 КЛ 0,4кВ на Школа№34	16:20 09.05.2019	17:00 09.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	53,33

348	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-23	10:45 10.05.2019	14:25 10.05.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	91,67
349	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 ПС Крестцы	12:50 10.05.2019	14:45 10.05.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	473,42
350	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-10 ПС Крестцы	12:50 10.05.2019	14:45 10.05.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	179,78
351	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-7 ПС Крестцы	12:50 10.05.2019	14:45 10.05.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	2614,33
352	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 РП Крестцы	12:50 10.05.2019	14:45 10.05.2019	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	1268,83
353	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Павловская" от ТП-43	15:30 10.05.2019	16:00 10.05.2019	Нарушение механического соединения	4,18
354	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Калинина" от ТП-39	22:40 10.05.2019	0:45 11.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	83,33
355	Новгородский РЭС	ТП-401 ВЛ 0,4кВ на ПП-12	8:07 11.05.2019	21:14 11.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2361,00
356	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4кВ на ул.Кречная 20	13:00 11.05.2019	20:40 11.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	38,33
357	Боровичский филиал	РП-3 яч.1,7	15:45 11.05.2019	16:20 11.05.2019	Невыявленные причины	560,00
358	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быг в ст.ул.Совхозная" от ТП-19	16:05 11.05.2019	17:40 11.05.2019	Ветровые нагрузки	63,33
359	Новгородский РЭС	ПС Керамзитф.1ВЛ 10кВ на ТП-811	16:10 11.05.2019	12:15 12.05.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1205,00
360	Новгородский РЭС	ПС Районная ф.33	16:20 11.05.2019	14:55 12.05.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	28229,17
361	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС Кулотино	16:30 11.05.2019	17:20 11.05.2019	Ветровые нагрузки	280,83
362	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Боровая" от ТП-14	16:30 11.05.2019	17:50 11.05.2019	Ветровые нагрузки	26,67
363	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Комсомольская" от ТП-8	16:35 11.05.2019	22:30 11.05.2019	Ветровые нагрузки	118,33
364	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быг в ст.пер.Совхозный" от ТП-46	17:00 11.05.2019	18:10 11.05.2019	Ветровые нагрузки	40,83
365	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	17:10 11.05.2019	18:30 11.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1120,00
366	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Быг в ст.ул. Iмая" от ТП-85	17:15 11.05.2019	19:00 11.05.2019	Ветровые нагрузки	63,00
367	Новгородский РЭС	ТП-471 ВЛ 0,4кВ на ул. Пестовская д.30	20:00 11.05.2019	20:55 11.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	50,42

368	Новгородский РЭС	ТП-125 КЛ 0,4кВ на ул.Псковская18к.2	20:20 11.05.2019	20:40 11.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	16,67
369	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Локомотивная" от ТП-15	9:15 12.05.2019	10:00 12.05.2019	Электродуговое повреждение	26,25
370	Новгородский РЭС	ТП-5 КЛ 0,4кВ на ул. Индустриальная д.2(магазин)	11:00 12.05.2019	12:00 12.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
371	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "К.Либкнехта" от ТП-47	22:30 12.05.2019	22:50 12.05.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	2,03
372	Новгородский РЭС	ТП-189 ВЛ 0,4кВ на уличное освещение(регул)	23:45 12.05.2019	0:05 13.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,33
373	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ ул.Садовая	8:00 13.05.2019	11:00 13.05.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	135,00
374	Новгородский РЭС	ТП-84 КЛ 0,4кВ на ул.Б.Санкт-Петербургская 97/2	8:40 13.05.2019	9:30 13.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,50
375	Новгородский РЭС	ТП-108 КЛ 0,4кВ на ул.Рабочая д.7	14:55 13.05.2019	15:15 13.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
376	Новгородский РЭС	ТП-178 КЛ 0,4кВ на ул.Кооперативная д.5(Прокуратура)	15:50 13.05.2019	16:25 13.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	14,58
377	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-13	18:00 13.05.2019	19:45 13.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1382,50
378	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Угловка	4:26 14.05.2019	4:53 14.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	118,35
379	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС Угловка	4:26 14.05.2019	4:53 14.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5,85
380	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	4:26 14.05.2019	4:53 14.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	100,35
381	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Ямская" Л-3 от ТП-57	7:10 14.05.2019	8:20 14.05.2019	Термическое повреждение, перегрев, пережог	12,41
382	Новгородский РЭС	ТП-13 КЛ 6кВ на ТП-202	16:05 14.05.2019	16:50 14.05.2019	Нарушение электрической изоляции	476,25
383	Новгородский РЭС	ТП-15 ВЛ 0,4кВ на ул.Орловская 7а	17:00 14.05.2019	18:30 14.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,50

384	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская	19:25 14.05.2019	20:40 14.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	37,50
385	Новгородский РЭС	ТП-43 ВЛ 0,4кВ на Воскрисенский бульвар 3	11:15 15.05.2019	11:20 15.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,25
386	Новгородский РЭС	ТП-15 ВЛ 0,4кВ на ул.Орловская 7а	16:25 15.05.2019	17:30 15.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,25
387	Новгородский РЭС	ТП-104 ВЛ 0,4кВ на Водников 31кв2	17:02 15.05.2019	17:35 15.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,75
388	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Огнеупоры" ф.Боровичи-1	4:10 16.05.2019	5:50 16.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1433,33
389	Боровичский филиал	ТП-32	4:10 16.05.2019	11:40 16.05.2019	Нарушение электрической изоляции	937,50
390	Новгородский РЭС	ТП-550 ВЛ 0,4кВ на ул.Новосёлов 2	17:00 16.05.2019	18:00 16.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
391	Окуловский филиал	ВЛ-0,4 ф." Валдайская" от ТП-37	11:20 17.05.2019	12:10 17.05.2019	Ветровые нагрузки	6,65
392	Новгородский РЭС	ТП-417 КЛ 0,4кВ на ул.Щусьева д.4к.1(аптека)	14:45 17.05.2019	15:20 17.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
393	Новгородский РЭС	ТП-605 ВЛ 0,4кВ на ул.Морозовская д.50	17:50 17.05.2019	18:30 17.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
394	Новгородский РЭС	ТП-164 КЛ 0,4кВ на АЗС	13:10 18.05.2019	14:15 18.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	27,08
395	Валдайский филиал	ВВ-10 на ТП-72 Л-23	20:50 18.05.2019	21:25 18.05.2019	Нарушение электрической изоляции	67,67
396	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	3:40 19.05.2019	4:14 19.05.2019	Невыявленные причины	164,33
397	Новгородский РЭС	ТП-2 КЛ 0,4кВ на ул.Строительную 13	13:54 19.05.2019	15:17 19.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	55,33
398	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	17:20 19.05.2019	17:44 19.05.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	394,36
399	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	17:20 19.05.2019	20:00 19.05.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	256,00
400	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Мошенское" Л-1	20:00 19.05.2019	22:40 19.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1093,33
401	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	19:50 20.05.2019	21:20 20.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1515,00
402	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	20:07 20.05.2019	21:07 20.05.2019	Внешнее механическое воздействие	674,00
403	Боровичский филиал	КЛ-0,4кВ КД ж/д Сушанская,6-КД ж/д Сушанская,8	14:00 21.05.2019	17:40 21.05.2019	Нарушение электрической изоляции	73,33
404	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП9-ТП79	16:20 21.05.2019	16:56 21.05.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	192,00

405	Новгородский РЭС	ТП-352 КЛ 10кВ на ТП-158	22:35 21.05.2019	23:37 21.05.2019	Нарушение электрической изоляции	537,33
406	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4кВ на ул.Духовская 3а	14:00 22.05.2019	16:40 22.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,33
407	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	14:29 22.05.2019	15:04 22.05.2019	Внешнее механическое воздействие	589,17
408	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-14	14:30 22.05.2019	16:00 22.05.2019	Невыявленные причины	2595,00
409	Боровичский филиал	РП-1 яч.№17,15	14:30 22.05.2019	14:55 22.05.2019	Невыявленные причины	337,50
410	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-13	14:30 22.05.2019	15:15 22.05.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	585,00
411	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-7	14:30 22.05.2019	16:00 22.05.2019	Невыявленные причины	2730,00
412	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	15:25 22.05.2019	15:45 22.05.2019	Невыявленные причины	106,67
413	Боровичский филиал	ТП-115 яч. на ТП-116	15:25 22.05.2019	18:25 22.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	420,00
414	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Валдай	15:42 22.05.2019	15:53 22.05.2019	Внешнее механическое воздействие	81,40
415	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	18:10 22.05.2019	18:20 22.05.2019	Нарушение электрической изоляции	112,33
416	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	19:15 22.05.2019	20:30 22.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1375,00
417	Старорусский филиал	ПС "Парфино" Л6	10:40 23.05.2019	12:00 23.05.2019	Воздействие животных и птиц	373,33
418	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС 330 Окуловская	16:25 23.05.2019	16:46 23.05.2019	Невыявленные причины	257,60
419	Боровичский филиал	ВЛ 0.4кВ ф. "Физкультурная" от ТП-9	16:55 24.05.2019	20:00 24.05.2019	Внешнее механическое воздействие	46,25
420	Новгородский РЭС	ТП-109 КЛ 0,4кВ на ул.Псковская 36(нежил.помещение)	21:30 24.05.2019	22:05 24.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
421	Новгородский РЭС	ТП-298 ВЛ 0,4кВ на ул.Славная д.23	9:40 25.05.2019	10:40 25.05.2019	Ветровые нагрузки	5,00
422	Новгородский РЭС	ТП-62 ВЛ 0,4кВ на ул.Ильина 29	13:35 25.05.2019	14:30 25.05.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	55,00
423	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4кВ на ул.Кречная 13	8:30 27.05.2019	10:00 27.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	7,50
424	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от пс. Валдай	8:42 27.05.2019	9:25 27.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1161,00
425	Новгородский РЭС	ТП-274 КЛ 0,4кВ на павильон.	20:00 27.05.2019	20:40 27.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
426	Новгородский РЭС	ТП-127 КЛ 0,4кВ на ул.Инженерная д.3	8:00 28.05.2019	9:00 28.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
427	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."Красноармейская" от ТП-4	16:00 28.05.2019	17:10 28.05.2019	Внешнее механическое воздействие	11,97

428	Новгородский РЭС	ТП-460 ВЛ 0,4кВ на ул.Псковская 44к.1	19:40 28.05.2019	20:30 28.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
429	Новгородский РЭС	ТП-11 ВЛ 0,4кВ на Десятинный монастырь	15:00 29.05.2019	16:00 29.05.2019	Ветровые нагрузки	15,00
430	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-12	15:30 29.05.2019	17:30 29.05.2019	Ветровые нагрузки	324,00
431	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ от ПС "Красный Фарфорист" Л-1	15:35 29.05.2019	17:00 29.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	264,92
432	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ от ПС "Красный Фарфорист" Л-4	15:35 29.05.2019	17:00 29.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	164,33
433	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	17:00 29.05.2019	17:30 29.05.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	109,22
434	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово" участок от ТП-20 до ТП-19	17:30 29.05.2019	22:30 29.05.2019	Ветровые нагрузки	342,50
435	Новгородский РЭС	ТП-312а КЛ 0,4кВ на Автосервис	17:40 29.05.2019	17:50 29.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,67
436	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	17:45 29.05.2019	19:40 29.05.2019	Внешнее механическое воздействие	47,92
437	Новгородский РЭС	ТП-270 КЛ-ВЛ 6кВ на ТП-679	18:55 29.05.2019	23:05 29.05.2019	Нарушение электрической изоляции	2312,50
438	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	20:12 29.05.2019	20:49 29.05.2019	Невыявленные причины	678,33
439	Новгородский РЭС	ТП-178 КЛ 0,4кВ на Светофор	0:00 30.05.2019	1:10 30.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,50
440	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от пс. Мареве	0:20 30.05.2019	0:30 30.05.2019	Внешнее механическое воздействие	53,60
441	Новгородский РЭС	ТП-601 ВЛ 0,4кВ на ул.Промышленная д.3	9:50 30.05.2019	10:20 30.05.2019	Ветровые нагрузки	5,00
442	Новгородский РЭС	ТП-569 ВЛ 0,4кВ на ул.Сенная 13	10:00 30.05.2019	11:10 30.05.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
443	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	14:00 30.05.2019	14:15 30.05.2019	Невыявленные причины	119,75
444	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л2	17:10 30.05.2019	19:30 30.05.2019	Нарушение электрической изоляции	1633,33
445	Новгородский РЭС	ПС Районная Л-40 6кВ	7:37 01.06.2019	8:20 01.06.2019	Нарушение электрической изоляции	731,72
446	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Красноармейская" от ТП-4	9:00 01.06.2019	11:00 01.06.2019	Проезд крупногабаритной техники	20,52
447	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Советская" от ТП-36	13:40 02.06.2019	20:00 02.06.2019	Электродуговое повреждение	158,33
448	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	10:45 03.06.2019	11:45 03.06.2019	Ветровые нагрузки	190,00
449	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Заречная" от ТП-28	17:10 03.06.2019	17:40 03.06.2019	Ветровые нагрузки	11,40
450	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	8:00 04.06.2019	8:26 04.06.2019	Невыявленные причины	45,07
451	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	8:00 04.06.2019	9:05 04.06.2019	Невыявленные причины	1606,58
452	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	8:00 04.06.2019	9:40 04.06.2019	Невыявленные причины	1215,00

453	Новгородский РЭС	ТП-93 КЛ 0,4 кВ на ВРУ объекта ИП Вагабов Б. Санкт-Петербургская 5/1	11:50 04.06.2019	12:25 04.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
454	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	22:55 04.06.2019	23:05 04.06.2019	Невыявленные причины	133,33
455	Старорусский филиал	ТП12 ВЛ-0,4кВ ул 1 Мая	13:30 05.06.2019	15:30 05.06.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекося	90,00
456	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л-1	14:30 06.06.2019	14:30 07.06.2019	Нарушение электрической изоляции	120,00
457	Новгородский РЭС	ТП-417 КЛ 0,4 на КД Щусева 4 кор. 1 (аптека "Невис строй")	17:50 06.06.2019	18:30 06.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,67
458	Новгородский РЭС	ТП-481 секц. Т1 КЛ 10 кВ	18:40 06.06.2019	19:26 06.06.2019	Нарушение электрической изоляции	49,83
459	Старорусский филиал	ТП59 РУ-10кВ	19:30 06.06.2019	21:00 06.06.2019	Нарушение электрической изоляции	126,00
460	Новгородский РЭС	ТП-481 секц. Т2 КЛ 10 кВ	21:12 06.06.2019	2:57 07.06.2019	Нарушение электрической изоляции	373,75
461	Новгородский РЭС	ТП-592 секц. Т1 КЛ 10 кВ	23:20 06.06.2019	0:10 07.06.2019	Нарушение электрической изоляции	66,67
462	Новгородский РЭС	ТП-288 ВЛ 0,4 кВ на Ильина 11/15	3:05 07.06.2019	10:00 07.06.2019	Внешнее механическое воздействие	34,58
463	Новгородский РЭС	РП-38 на ТП-585 КЛ 10 кВ	11:10 07.06.2019	11:33 07.06.2019	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	46,77
464	Новгородский РЭС	ТП-269 на ТП-290 КЛ 6 кВ	17:30 07.06.2019	18:00 07.06.2019	Нарушение электрической изоляции	165,00
465	Новгородский РЭС	ТП-156 на ВЛ-6 кВ на ТП-389	18:00 07.06.2019	20:00 07.06.2019	Нарушение электрической изоляции	2441,60
466	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-13	11:00 08.06.2019	11:01 08.06.2019	Нарушение электрической изоляции	0,83
467	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	18:12 08.06.2019	20:50 08.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	650,43
468	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово" до ТП-18	8:12 09.06.2019	10:15 09.06.2019	Взрыв, загорание, пожар	336,20
469	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС Чудово до ТП-12, ТП-17	9:18 09.06.2019	9:38 09.06.2019	Взрыв, загорание, пожар	313,00
470	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5	14:45 09.06.2019	17:27 09.06.2019	Нарушение электрической изоляции	2700,00
471	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-27	14:45 09.06.2019	17:37 09.06.2019	Нарушение электрической изоляции	2333,47
472	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-25	15:25 09.06.2019	15:45 09.06.2019	Нарушение электрической изоляции	658,33
473	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	16:15 09.06.2019	19:55 09.06.2019	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	1958,00
474	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	17:30 09.06.2019	17:55 09.06.2019	Невыявленные причины	140,42
475	Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-5	17:40 09.06.2019	18:50 09.06.2019	Нарушение электрической изоляции	2450,00
476	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулодино"	18:40 09.06.2019	18:45 09.06.2019	Невыявленные причины	28,08
477	Новгородский РЭС	ТП-336 ВЛ 0,4 кВ на Германа 23 (сауна)	20:00 09.06.2019	20:15 09.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,00
478	Новгородский РЭС	ТП-63 ВЛ 0,4 кВ на Б.Московская 31 и 33	20:00 09.06.2019	21:10 09.06.2019	Внешнее механическое воздействие	14,00

479	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ООО Синтез, ул. Парковая" от ТП-31	20:10 09.06.2019	20:30 09.06.2019	Ветровые нагрузки	11,15
480	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Строителей" от ТП-50	20:20 09.06.2019	20:50 09.06.2019	Ветровые нагрузки	16,72
481	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:44 09.06.2019	21:30 09.06.2019	Невыявленные причины	558,90
482	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:44 09.06.2019	21:45 09.06.2019	Невыявленные причины	105,73
483	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:44 09.06.2019	22:05 09.06.2019	Невыявленные причины	411,75
484	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:44 09.06.2019	23:25 09.06.2019	Невыявленные причины	3160,97
485	Новгородский РЭС	ТП-2 КЛ 0,4 кВ на КД 2/20 Строительная 6, 5,3	21:00 09.06.2019	23:30 09.06.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	25,00
486	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	23:06 09.06.2019	23:30 09.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	213,60
487	Окуловский филиал	ТП-50	1:00 10.06.2019	2:00 10.06.2019	Исчерпание ресурса	39,14
488	Окуловский филиал	ТП-37	2:00 10.06.2019	12:00 10.06.2019	Исчерпание ресурса	611,80
489	Валдайский филиал	ВВ-10 на ТП-72 Л-23	3:15 10.06.2019	4:20 10.06.2019	Внешнее механическое воздействие	125,67
490	Новгородский РЭС	ТП- 599 на ВЛ 10 кВ	6:35 10.06.2019	11:00 10.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1068,83
491	Новгородский РЭС	ТП-336 ВЛ 0,4 кВ на Германа 23 (сауна)	9:40 10.06.2019	10:10 10.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
492	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4 кВ на Кречная 14	10:00 10.06.2019	11:30 10.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,50
493	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	15:20 10.06.2019	15:50 10.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	160,00
494	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	13:30 11.06.2019	14:13 11.06.2019	Нарушение электрической изоляции	236,50
495	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	17:15 11.06.2019	17:44 11.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1018,87
496	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	17:20 11.06.2019	17:40 11.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1311,00
497	Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л№3	4:20 12.06.2019	6:20 12.06.2019	Нарушение электрической изоляции	630,00
498	Новгородский РЭС	ТП-512 КЛ 0,4 на Черепичная 4	5:00 12.06.2019	5:30 12.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	76,00
499	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Валдайская" от ТП-37	3:40 13.06.2019	4:20 13.06.2019	Внешнее механическое воздействие	5,32
500	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-12 до ТП-18	4:50 13.06.2019	5:15 13.06.2019	Ветровые нагрузки	458,33
501	Боровичский филиал	РП-1 яч.2,6	3:40 14.06.2019	6:20 14.06.2019	Электродуговое повреждение	1280,00
502	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	5:25 14.06.2019	6:15 14.06.2019	Электродуговое повреждение	3277,50

503	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	5:37 14.06.2019	5:44 14.06.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	110,48
504	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	5:45 14.06.2019	6:26 14.06.2019	Внешнее механическое воздействие	647,12
505	Окуловский филиал	ПС "Кулотино" Л-3	6:40 14.06.2019	7:15 14.06.2019	Электродуговое повреждение	196,58
506	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	7:30 14.06.2019	7:50 14.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	737,67
507	Окуловский филиал	ПС "Кулотино" Л-3	8:37 14.06.2019	10:00 14.06.2019	Электродуговое повреждение	466,18
508	Окуловский филиал	ПС 6/10кВ "Окуловка-1" Л-2	10:21 14.06.2019	11:10 14.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	200,90
509	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-12 до ТП-18	6:45 15.06.2019	7:10 15.06.2019	Ветровые нагрузки	458,33
510	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул.Ямская, Набережная" от ТП-26	18:00 17.06.2019	19:35 17.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	7,82
511	Новгородский РЭС	ТП-314 КЛ 0,4 кВ до ВРУ гаража ул.Б.Московская 114	10:00 18.06.2019	10:40 18.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,00
512	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ ул К.Маркса	11:00 18.06.2019	12:30 18.06.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	34,50
513	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ_10кВ Л№2	16:08 18.06.2019	19:00 18.06.2019	Нарушение электрической изоляции	2006,67
514	Новгородский РЭС	КР 486/1 КЛ-0,4 кВ до ж/дома ул.Вечевая 6	17:30 18.06.2019	18:00 18.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,00
515	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	5:07 19.06.2019	5:50 19.06.2019	Невыявленные причины	241,52
516	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на ул.Каберова-Власьевскую 68А	8:30 19.06.2019	9:20 19.06.2019	Внешнее механическое воздействие	4,17
517	Новгородский РЭС	ТП-145 КЛ 0,4 кВ на ул.Рабочую 6	8:40 19.06.2019	10:10 19.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	30,00
518	Новгородский РЭС	ТП-151 КР1 КЛ 0,4 кВ до ВРУ ООО Мельница	12:00 19.06.2019	12:45 19.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,75
519	Чудовский филиал	Л-13 ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-31	13:32 19.06.2019	14:45 19.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1055,34
520	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от пс. Марев	19:01 21.06.2019	19:12 21.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	58,96
521	Новгородский РЭС	ТП-75 КЛ 0,4 кВ на гаражный кооператив	20:20 21.06.2019	22:05 21.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	17,50

522	Валдайский филиал	ВЛИ-0,4кВ от ТП-38 ф. "Трасса"	4:00 22.06.2019	11:00 22.06.2019	Повышение давления, гидравлический удар	105,00
523	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	19:03 22.06.2019	Нарушение электрической изоляции	4920,75
524	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	19:58 22.06.2019	Нарушение электрической изоляции	903,93
525	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	20:00 22.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1180,00
526	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	20:45 22.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1748,00
527	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	22:46 22.06.2019	Нарушение электрической изоляции	1398,00
528	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	18:35 22.06.2019	Невыявленные причины	2827,25
529	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	19:29 22.06.2019	Невыявленные причины	466,27
530	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:00 22.06.2019	23:22 22.06.2019	Невыявленные причины	9855,93
531	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	6:00 23.06.2019	6:20 23.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1311,00
532	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	6:00 23.06.2019	6:45 23.06.2019	Невыявленные причины	1581,00
533	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:46 23.06.2019	13:28 23.06.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	72,80
534	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:46 23.06.2019	15:57 23.06.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	3749,97
535	Новгородский РЭС	ТП-1 КЛ 0,4 кВ на Рабочую 11	15:00 24.06.2019	15:35 24.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,50
536	Новгородский РЭС	КД 305/8, 305/9 КЛ-0,4 кВ на ж/дом пр.Мира 9	21:40 24.06.2019	22:00 24.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	66,67
537	Новгородский РЭС	ТП-679 КЛ 0,4 кВ на освещение Деревяницкого мста	9:00 25.06.2019	10:00 25.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,00
538	Старорусский филиал	ТП22 ВЛ-0,4кВ Л2	13:30 25.06.2019	15:05 25.06.2019	Ветровые нагрузки	22,96
539	Новгородский РЭС	отпайка ВЛ 0,4кВ от ТП-155на ЯРВ ул.Строителей 3	11:15 27.06.2019	12:20 27.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,83
540	Новгородский РЭС	ТП-289 ВЛ 04 кВ на ул.Славная 32	13:00 27.06.2019	15:20 27.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
541	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	13:40 27.06.2019	14:45 27.06.2019	Нарушение электрической изоляции	267,58
542	Новгородский РЭС	ПС Вольны на КВЛ 10 кВ на ТП-599	17:40 27.06.2019	6:40 28.06.2019	Невыявленные причины	520,00
543	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:13 27.06.2019	22:18 27.06.2019	Невыявленные причины	16,64
544	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:13 27.06.2019	22:18 27.06.2019	Невыявленные причины	18,20
545	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:13 27.06.2019	22:39 27.06.2019	Нарушение электрической изоляции	38,61

546	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:13 27.06.2019	22:45 27.06.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	387,74
547	Чудовский филиал	ТП-75 (КЛ-0,4 кВ ф. "ул.Ленина 77")	22:30 27.06.2019	0:50 28.06.2019	Нарушение электрической изоляции	28,93
548	Окуловский филиал	ПС "Кулодино" Л-3	1:15 28.06.2019	1:33 28.06.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	101,10
549	Окуловский филиал	ПС 6/10кВ "Окуловка-1" Л-2	1:20 28.06.2019	1:35 28.06.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	61,50
550	Окуловский филиал	ПС 330 "Окуловская" Л-5	2:34 28.06.2019	2:46 28.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	147,20
551	Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	6:10 28.06.2019	17:45 28.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3822,50
552	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	12:20 28.06.2019	12:45 28.06.2019	Внешнее механическое воздействие	83,18
553	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Молодежная" от ТП-14	15:30 28.06.2019	18:50 28.06.2019	Ветровые нагрузки	33,33
554	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-11	15:42 28.06.2019	16:52 28.06.2019	Ветровые нагрузки	350,00
555	Новгородский РЭС	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ на ул.Нутная, Михайлова	16:30 28.06.2019	20:45 28.06.2019	Ветровые нагрузки	85,00
556	Новгородский РЭС	ТП-162 ВЛ 0,4 кВ на ул.Хутынская 9А	19:00 28.06.2019	22:15 28.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,50
557	Новгородский РЭС	КР 305/2 КЛ 0,4 кВ на ул.Зелинского 22.к.1	1:00 29.06.2019	2:30 29.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15,00
558	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	4:35 29.06.2019	5:10 29.06.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	53,26
559	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№1 от РП-8	4:35 29.06.2019	7:05 29.06.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	875,00
560	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№1 от РП-8	4:35 29.06.2019	10:00 29.06.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	99,29
561	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Быт в ст.ул.Пушкинская" от ТП-6	8:40 29.06.2019	11:12 29.06.2019	Ветровые нагрузки	76,00
562	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	9:00 29.06.2019	16:50 29.06.2019	Ветровые нагрузки	156,67
563	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Северная" от ТП-4	9:20 29.06.2019	12:15 29.06.2019	Ветровые нагрузки	29,17
564	Валдайский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ф. "Совхозная"	9:30 29.06.2019	11:30 29.06.2019	Внешнее механическое воздействие	90,00
565	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Гараж,кочегарка" от ТП-18	11:10 29.06.2019	13:28 29.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,00
566	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-4	11:20 29.06.2019	14:40 29.06.2019	Ветровые нагрузки	50,00
567	Окуловский филиал	ПС "Кулодино" Л-3	12:00 29.06.2019	13:43 29.06.2019	Внешнее механическое воздействие	578,52
568	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	12:35 29.06.2019	15:10 29.06.2019	Ветровые нагрузки	826,67

569	Старорусский филиал	ТП7 ВЛ-0,4кВ Л27	13:00 29.06.2019	14:30 29.06.2019	Ветровые нагрузки	96,00
570	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Музей" от ТП-21	13:18 29.06.2019	13:40 29.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,83
571	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Набережная" от ТП-11	13:36 29.06.2019	18:30 29.06.2019	Ветровые нагрузки	83,30
572	Окуловский филиал	ПС "Кулотино" Л-3	14:45 29.06.2019	19:10 29.06.2019	Внешнее механическое воздействие	1488,42
573	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-4	15:30 29.06.2019	16:50 29.06.2019	Ветровые нагрузки	26,67
574	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Котельная" от ТП-4	15:30 29.06.2019	17:10 29.06.2019	Ветровые нагрузки	25,00
575	Боровичский филиал	ТП-191 яч.2	16:01 29.06.2019	19:00 29.06.2019	Ветровые нагрузки	745,83
576	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-4	8:15 30.06.2019	10:10 30.06.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	28,75
577	Новгородский РЭС	ТП-182 КЛ 0,4 кВ на ВРУ ИП Захарова	9:20 30.06.2019	9:40 30.06.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,67
578	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	16:40 30.06.2019	10:00 01.07.2019	Электродуговое повреждение	346,67
579	Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7	14:15 01.07.2019	14:29 01.07.2019	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	132,533
580	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	19:37 01.07.2019	20:05 01.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	462
581	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-3	19:40 01.07.2019	21:05 01.07.2019	Внешнее механическое воздействие	22,667
582	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф-5	19:40 01.07.2019	21:20 01.07.2019	Внешнее механическое воздействие	75
583	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-32 ф-1	19:40 01.07.2019	21:40 01.07.2019	Внешнее механическое воздействие	76
584	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-32 ф-3	19:40 01.07.2019	22:10 01.07.2019	Внешнее механическое воздействие	100
585	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ф-3	19:40 01.07.2019	21:50 01.07.2019	Внешнее механическое воздействие	67,167
586	Новгородский РЭС	ТП-550 ВЛ 0,4 кВ на ул.Согласия,Зеленая	20:45 01.07.2019	10:25 02.07.2019	Внешнее механическое воздействие	205
587	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	11:20 02.07.2019	12:08 02.07.2019	Электродуговое повреждение	1160
588	Новгородский РЭС	ТП-10 ВЛ 0,4 кВ на пер.Исакиевский 21	17:00 02.07.2019	17:20 02.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1
589	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-18	2:30 03.07.2019	5:56 03.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	558,26
590	Новгородский РЭС	ПС Базовая КЛ 6кВ Л-5	5:54 03.07.2019	6:35 03.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	54,667
591	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4 кВ на ул.Духовская 3	18:05 03.07.2019	18:35 03.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	15
592	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ставского, Рябошапка" от ТП-15	19:40 03.07.2019	20:10 03.07.2019	Нарушение электрической изоляции	7,03
593	Новгородский РЭС	ТП-234 ВЛ 0,4 кВ на ж/дом ул.Голикова 16	8:50 04.07.2019	10:30 04.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,333
594	Новгородский РЭС	КД 377/3 КЛ 0,4 кВ на ВРУ Мира 40 к.1 Молочная кухня	11:10 04.07.2019	11:35 04.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,167

595	Новгородский РЭС	ТП-108 КЛ-0,4кВ на ж/дРабочая 3	14:00 04.07.2019	14:55 04.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,833
596	Старорусский филиал	ТП18 ВЛ-0,4кВ Л №15А	17:35 04.07.2019	18:00 04.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	6,25
597	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	19:50 04.07.2019	20:15 04.07.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	18,75
598	Окуловский филиал	ПС 6/10кВ "Окуловка-1" Л-2	20:15 04.07.2019	20:43 04.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	114,8
599	Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-455	12:10 05.07.2019	12:45 05.07.2019	Нарушение электрической изоляции	16,333
600	Новгородский РЭС	ТП-488 КЛ-10кВ на Т-2	6:35 06.07.2019	7:20 06.07.2019	Нарушение электрической изоляции	15
601	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Первомайская" от ТП-16	10:15 06.07.2019	12:15 06.07.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	24,32
602	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-96 ф-2	13:50 06.07.2019	15:00 06.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	70
603	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:25 06.07.2019	15:50 06.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	420,833
604	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:25 06.07.2019	16:00 06.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	102,083
605	Новгородский РЭС	ТП-401 ВВ на ТП-389	0:05 07.07.2019	11:03 07.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	54,833
606	Боровичский филиал	РП-7 яч.9,14	2:53 07.07.2019	3:21 07.07.2019	Нарушение электрической изоляции	102,667
607	Боровичский филиал	РП-5 яч.6,7	3:02 07.07.2019	4:39 07.07.2019	Нарушение электрической изоляции	792,167
608	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	3:55 07.07.2019	4:10 07.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	145
609	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Мира" от ТП-56	16:50 07.07.2019	18:00 07.07.2019	Взрыв, загорание, пожар	22,167
610	Боровичский филиал	ТП-129 яч.3,5	13:50 08.07.2019	15:00 08.07.2019	Нарушение электрической изоляции	1190
611	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	14:08 08.07.2019	14:18 08.07.2019	Электродуговое повреждение	79,833
612	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	15:28 08.07.2019	15:36 08.07.2019	Электродуговое повреждение	44,933
613	Новгородский РЭС	ТП-90 ВЛ 0,4 кВ на ул.М.Джалиля 26А	15:40 08.07.2019	16:28 08.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1,6
614	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	6:46 09.07.2019	8:11 09.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	678,583
615	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:39 10.07.2019	5:42 10.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	10,922
616	Новгородский РЭС	ТП-336 КЛ 0,4 кВ на ВРУ Германа 23	11:00 10.07.2019	11:25 10.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,917
617	Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-39 КЛ-10 кВ на РП 5	12:00 10.07.2019	13:30 10.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	60
618	Новгородский РЭС	ТП-544 ВЛ 0,4 кВ на ж/д Юрьевская набережная 37	12:40 10.07.2019	13:30 10.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	4,167
619	Новгородский РЭС	ТП-163 КЛ 0,4 кВ на ВРУ ул.Великолукская 14/9	11:40 11.07.2019	12:25 11.07.2019	Нарушение электрической изоляции	7,5
620	Новгородский РЭС	ПС Районная Т-2	12:50 11.07.2019	13:33 11.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	731

621	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	9:50 12.07.2019	11:40 12.07.2019	Нарушение электрической изоляции	1851,667
622	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	9:50 12.07.2019	11:30 12.07.2019	Нарушение электрической изоляции	2700
623	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Ф-3 КЛ 10 кВ	11:07 13.07.2019	16:26 13.07.2019	Нарушение электрической изоляции	531,667
624	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛ 0,4 кВ на Троицкая 29	16:40 13.07.2019	17:10 13.07.2019	Внешнее механическое воздействие	1
625	Новгородский РЭС	ТП-680 ВЛ 0,4 кВ на Полевая 2 (Новая Мельница)	21:00 14.07.2019	21:25 14.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,417
626	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:42 15.07.2019	19:00 15.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	127,863
627	Окуловский филиал	ТП-56	21:00 15.07.2019	22:10 15.07.2019	Нарушение электрической изоляции	36,797
628	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	21:01 15.07.2019	22:10 15.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	230
629	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	21:01 15.07.2019	22:30 15.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	771,333
630	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	21:01 15.07.2019	22:45 15.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	260
631	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	21:01 15.07.2019	2:26 16.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	568,75
632	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	21:01 15.07.2019	3:10 16.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	196,8
633	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4 Кв на Кречная 6	9:15 16.07.2019	9:50 16.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,875
634	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	10:05 18.07.2019	10:35 18.07.2019	Воздействие животных и птиц	113,81
635	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:51 18.07.2019	17:04 18.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	0,65
636	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:51 18.07.2019	17:03 18.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	39,928
637	Окуловский филиал	ПС "Кулотино" Л-3	3:36 19.07.2019	3:55 19.07.2019	Атмосферные перенапряжения (гроза)	106,717
638	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ ТПС "Угловка"Л-9	7:55 19.07.2019	8:10 19.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	55,75
639	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ ТПС "Угловка"Л-3	7:55 19.07.2019	8:10 19.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	65,75
640	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ ТПС "Угловка"Л-9	8:11 19.07.2019	10:02 19.07.2019	Электродуговое повреждение	412,55
641	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ ТПС "Угловка"Л-3	8:11 19.07.2019	10:15 19.07.2019	Электродуговое повреждение	543,533
642	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф." Северная, кладбище" от ТП-16	9:00 19.07.2019	10:00 19.07.2019	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	19,76
643	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	13:37 19.07.2019	14:03 19.07.2019	Ветровые нагрузки	667,333
644	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	17:40 19.07.2019	18:10 19.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	140
645	Боровичский филиал	ТП-148 яч.3,5	23:00 19.07.2019	11:00 20.07.2019	Нарушение электрической изоляции	3000
646	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-8	18:55 21.07.2019	21:20 21.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	48,333
647	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-8	18:55 21.07.2019	21:20 21.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	48,333
648	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	19:00 21.07.2019	19:15 21.07.2019	Нарушение электрической изоляции	57,5

649	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	19:00 21.07.2019	21:50 21.07.2019	Нарушение электрической изоляции	28,333
650	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	19:33 22.07.2019	22:33 22.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1437
651	Боровичский филиал	РП-1 яч.15	6:25 24.07.2019	6:55 24.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	270
652	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Учительский Дом" от ТП-29	8:10 24.07.2019	12:20 24.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	54,167
653	Старорусский филиал	ТП23 ВЛ-0,4кВ Л 14	8:15 26.07.2019	9:30 26.07.2019	Ветровые нагрузки	21,25
654	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	12:35 26.07.2019	13:19 26.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	161,333
655	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	12:35 26.07.2019	13:30 26.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	343,75
656	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	12:35 26.07.2019	13:42 26.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	228,917
657	Новгородский РЭС	ТП-20 ВЛ 0,4 Кв на Кречная 3	16:55 27.07.2019	18:10 27.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,875
658	Новгородский РЭС	ПС "Мостищи" Л-33	14:06 28.07.2019	0:30 29.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1227,2
659	Новгородский РЭС	ТП-181 КЛ 0,4 кВ на ВРУ "Магнит"	15:50 28.07.2019	16:15 28.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	14,583
660	Новгородский РЭС	ТП-222 КЛ 0,4 кВ на ВРУ автомойки Нехинская 55	16:30 28.07.2019	16:48 28.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3
661	Новгородский РЭС	ТП-171 ВЛ 0,4 кВ на Морозовская 3,4	20:10 28.07.2019	20:40 28.07.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	5
662	Новгородский РЭС	ТП-137 ВЛ 0,4 кВ на Знаменская 24а	14:00 30.07.2019	15:10 30.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,5
663	Новгородский РЭС	ТП-274 КЛ 0,4 кВ на Менделеева 3Б	20:00 30.07.2019	20:35 30.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,875
664	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	7:05 31.07.2019	8:05 31.07.2019	Нарушение электрической изоляции	4,8
665	Старорусский филиал	ТП9 ВЛ-0,4кВ ул.Шелоньская	16:55 31.07.2019	18:25 31.07.2019	Проезд крупногабаритной техники	7,5
666	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС"Любытино" Л-2,Л-4,Л-11,Л-13	17:00 31.07.2019	17:03 31.07.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	32,5
667	Новгородский РЭС	ПС Насосная Л-15 КЛ 6 кВ	20:08 31.07.2019	22:30 31.07.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекося	1509,933
668	Новгородский РЭС	ТП-76 ВЛ 0,4 кВ на М. Джалиля-Духовская 3	13:20 01.08.2019	14:05 01.08.2019	Нарушение электрической изоляции	3,75
669	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	15:55 01.08.2019	16:10 01.08.2019	Внешнее механическое воздействие	47,5
670	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛ 0,4 кВ на Орловская 20	18:25 01.08.2019	18:45 01.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,667
671	Новгородский РЭС	ТП-37 ВЛ 0,4 кВ на Ярославо Дворище Никольский собор	12:15 02.08.2019	12:50 02.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,833
672	Новгородский РЭС	ТП-675 КЛ 0,4 кВ на ВРУ ул. Як. Павлова 5 и 7	11:40 03.08.2019	12:15 03.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	8,75
673	Новгородский РЭС	ТП-24 КЛ 0,4 кВ на ВРУ ул. Новолучанская 7/12	19:05 03.08.2019	19:17 03.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,4

674	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Зенитная" от ТП-15	1:15 05.08.2019	1:30 05.08.2019	Взрыв, загорание, пожар	4,085
675	Новгородский РЭС	ТП-166 КЛ 0,4 Кв на Керамическая 19 (пожар. Часть)	8:15 05.08.2019	9:00 05.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	11,25
676	Новгородский РЭС	ТП-65 ВЛ 0,4 кв на Михайлова 13	0:00 06.08.2019	14:25 06.08.2019	Внешнее механическое воздействие	43,25
677	Новгородский РЭС	ТП-306 КЛ 0,4 кв на ВРУ неж. Пом. Зелинского 26	11:30 06.08.2019	12:05 06.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,333
678	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Райпо" от ТП-1	19:25 06.08.2019	21:10 06.08.2019	Нарушение электрической изоляции	17,5
679	Новгородский РЭС	ТП-91 КЛ 0,4 кв на Б.С.-Петербургская 173 "Авто-М"	13:00 07.08.2019	13:20 07.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	20
680	Старорусский филиал	ПС "Парфино" КЛ-10кВ Л-5	14:15 07.08.2019	15:00 07.08.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	157,5
681	Старорусский филиал	ТП72	18:52 07.08.2019	17:15 08.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4476,667
682	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	21:20 07.08.2019	21:35 07.08.2019	Внешнее механическое воздействие	47,5
683	Новгородский РЭС	ТП-369 КЛ 0,4 кв на КР Ломоносова 13 (ИП Ермолин)	23:40 07.08.2019	0:00 08.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1
684	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	10:24 08.08.2019	11:00 08.08.2019	Воздействие животных и птиц	588
685	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	10:24 08.08.2019	11:11 08.08.2019	Воздействие животных и птиц	117,5
686	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	10:24 08.08.2019	11:36 08.08.2019	Воздействие животных и птиц	552
687	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	10:24 08.08.2019	11:47 08.08.2019	Воздействие животных и птиц	1286,5
688	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	10:46 08.08.2019	12:36 08.08.2019	Несанкционированная рубка лесных насаждений	733,333
689	Старорусский филиал	ТП8 Л-29	18:10 08.08.2019	19:00 08.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	23,333
690	Новгородский РЭС	РП-26 на ТП-417	3:52 09.08.2019	4:43 09.08.2019	Нарушение электрической изоляции	221
691	Новгородский РЭС	ТП-480 Т2	8:30 09.08.2019	9:00 09.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	34
692	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	9:43 09.08.2019	9:47 09.08.2019	Внешнее механическое воздействие	12,667
693	Боровичский филиал	РП-7 яч.10	12:35 09.08.2019	12:50 09.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	50
694	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Валдай	17:55 09.08.2019	18:43 09.08.2019	Внешнее механическое воздействие	266,4
695	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	0:10 10.08.2019	0:25 10.08.2019	Внешнее механическое воздействие	47,5
696	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-71 ф-3	0:50 10.08.2019	10:05 10.08.2019	Внешнее механическое воздействие	601,25
697	Новгородский РЭС	ТП-225 КЛ 0,4 кв на КР Белова 16	8:00 10.08.2019	8:20 10.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,667
698	Новгородский РЭС	ПС Пролетарий Л-2	12:30 10.08.2019	16:00 10.08.2019	Нарушение электрической изоляции	2348,5
699	Новгородский РЭС	ТП-130 ВЛ 0,4 кв на П.Левитта 14 (Колмово объекты больницы)	12:40 12.08.2019	14:55 12.08.2019	Ветровые нагрузки	20,25
700	Новгородский РЭС	ТП-1 КЛ 0,4 кв на Рабочая 5а	15:00 12.08.2019	15:40 12.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,333
701	Новгородский РЭС	ТП-334 КЛ 0,4 кв на ВРУ ПНС-40	11:00 13.08.2019	12:00 13.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20
702	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ставского" от ТП-15	17:00 13.08.2019	18:00 13.08.2019	Внешнее механическое воздействие	14,06

703	Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-455	18:23 13.08.2019	19:21 13.08.2019	Нарушение электрической изоляции	609,967
704	Новгородский РЭС	ТП-300 Кл 0,4 кВ на КР Щитная 4	2:30 14.08.2019	4:10 14.08.2019	Загрязнение, попадание инородных предметов	105
705	Новгородский РЭС	ТП-400 ВЛ 0,4 кВ на Промышленная 1 (ПМК-1)	17:20 15.08.2019	19:20 15.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	118
706	Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-42	10:20 16.08.2019	15:15 16.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	295
707	Новгородский РЭС	ТП-13 Кл 0,4 кВ на Троицкая 51/10	16:50 16.08.2019	17:20 16.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,5
708	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 ПС Крестцы	21:35 16.08.2019	22:25 16.08.2019	Нарушение электрической изоляции	205,01
709	Новгородский РЭС	ПС Районная Л-8	9:35 18.08.2019	9:50 18.08.2019	Нарушение электрической изоляции	65
710	Боровичский филиал	ТП-2 РУ-6кВ яч. Вход Б-3	20:05 18.08.2019	0:05 19.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2440
711	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	5:50 19.08.2019	9:13 19.08.2019	Нарушение электрической изоляции	642,833
712	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	9:38 20.08.2019	9:55 20.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	96,333
713	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:18 21.08.2019	9:13 21.08.2019	Воздействие животных и птиц	256,667
714	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:18 21.08.2019	9:26 21.08.2019	Воздействие животных и птиц	850
715	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:18 21.08.2019	9:32 21.08.2019	Воздействие животных и птиц	222
716	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС Кулотино	13:27 21.08.2019	14:01 21.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	190,967
717	Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-5,8,13,14	21:17 21.08.2019	8:40 22.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	21548,65
718	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	22:35 21.08.2019	22:41 21.08.2019	Ветровые нагрузки	22,3
719	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС Угловка	22:35 21.08.2019	23:50 21.08.2019	Ветровые нагрузки	16,25
720	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	23:25 21.08.2019	0:18 22.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	229,667
721	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	23:50 21.08.2019	8:30 22.08.2019	Ветровые нагрузки	1932,667
722	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Угловка	0:20 22.08.2019	7:54 22.08.2019	Ветровые нагрузки	1990,033
723	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	1:08 22.08.2019	2:25 22.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1013,833
724	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Песь" Л-2	1:16 22.08.2019	7:14 22.08.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3341,333
725	Новгородский РЭС	ПС Новгородская Л-3	2:30 22.08.2019	3:42 22.08.2019	Нарушение электрической изоляции	219,6
726	Новгородский РЭС	ПС Рышево Л-3	5:40 22.08.2019	5:55 22.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	46,25
727	Старорусский филиал	ТП72 РУ-10кВ	6:35 22.08.2019	11:30 23.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5783,333
728	Новгородский РЭС	ТП-69 Кл 0,4 кВ на ВРУ неж. Пом. Октябрьская 7	17:00 22.08.2019	19:40 22.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	26,667
729	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Быт в ст. ул. 50 лет ВЛКСМ" от ТП-4	20:40 22.08.2019	21:54 22.08.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	30,833
730	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Окуловка	8:30 23.08.2019	9:12 23.08.2019	Нарушение электрической изоляции	62,3
731	Новгородский РЭС	ТП-653 Кл 0,4 кВ на ВРУ БССС "МТС" Завокзальная 5 кор.2	10:10 23.08.2019	10:45 23.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,917

732	Новгородский РЭС	ПС Савино Л-6	23:40 23.08.2019	23:38 24.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5799,933
733	Новгородский РЭС	ТП-7 КЛ 0,4 кВ на Б. Власьевская 21	20:30 24.08.2019	21:20 24.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,333
734	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	10:05 26.08.2019	11:21 26.08.2019	Нарушение электрической изоляции	1051,333
735	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	10:05 26.08.2019	12:07 26.08.2019	Нарушение электрической изоляции	1270,833
736	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП8-ТП62	4:40 27.08.2019	6:20 27.08.2019	Нарушение электрической изоляции	1416,667
737	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП44-ТП36,ТП82-ТП106	4:40 27.08.2019	10:00 27.08.2019	Нарушение электрической изоляции	3893,333
738	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Огнеупоры" Боровичи-1,2,3,4,5,6	12:15 27.08.2019	12:40 27.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2729,167
739	Новгородский РЭС	ТП-148 ВЛ 0,4 кВ на ул. Лазаревская	15:00 27.08.2019	16:00 27.08.2019	Внешнее механическое воздействие	200
740	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 ПС 330 Окуловская	21:45 27.08.2019	22:10 27.08.2019	Воздействие животных и птиц	394,583
741	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Лычково	9:00 29.08.2019	13:00 29.08.2019	Нарушение электрической изоляции	684
742	Новгородский РЭС	ТП-106 КЛ 0,4 кВ на м-н ул. Б.С.-Петербургская 7/2	13:15 29.08.2019	21:10 29.08.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	39,583
743	Новгородский РЭС	ТП-306 КЛ 0,4 кВ с КД Зелинского 26 на КД Зелинского 22 кор. 1	14:47 29.08.2019	16:15 29.08.2019	Нарушение электрической изоляции	13,2
744	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	11:24 30.08.2019	11:46 30.08.2019	Внешнее механическое воздействие	269,867
745	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП11-ТП63	17:15 01.09.2019	18:10 01.09.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	825
746	Новгородский РЭС	ТП-108 КЛ 0,4 кВ на Рабочая 1 (Втормет)	10:05 02.09.2019	11:50 02.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	201,25
747	Новгородский РЭС	ПС "Базовая" Л-40	13:59 02.09.2019	14:16 02.09.2019	Нарушение электрической изоляции	46,183
748	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Новгородская" от ТП-18	17:00 02.09.2019	18:30 02.09.2019	Проезд крупногабаритной техники	38,76
749	Новгородский РЭС	ТП-329 КЛ 0,4 кВ на ВРУ гаража № 228 пр. А. Корсунова	11:30 03.09.2019	12:20 03.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,5
750	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	20:47 03.09.2019	21:07 03.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	96,667
751	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	21:05 03.09.2019	22:30 03.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1558,333
752	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	0:49 04.09.2019	4:30 04.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1289,167
753	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	3:15 04.09.2019	9:41 04.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	7076,667
754	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	3:50 04.09.2019	4:05 04.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	50
755	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	5:53 04.09.2019	7:20 04.09.2019	Нарушение электрической изоляции	290
756	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	5:53 04.09.2019	11:10 04.09.2019	Нарушение электрической изоляции	501,917
757	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	10:08 04.09.2019	12:35 04.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	857,5
758	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	14:10 04.09.2019	14:30 04.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	116,667

759	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Мира" от ТП-56	2:00 05.09.2019	2:40 05.09.2019	Ветровые нагрузки	1,267
760	Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-218	11:30 06.09.2019	13:06 06.09.2019	Нарушение электрической изоляции	1995,2
761	Новгородский РЭС	ТП-164 КЛ 6 кВ на ТП- 110	0:30 07.09.2019	1:47 07.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	168,117
762	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	6:20 07.09.2019	7:50 07.09.2019	Нарушение электрической изоляции	1515
763	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Труда" от ТП-5	8:45 07.09.2019	11:30 07.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	41,25
764	Новгородский РЭС	ПС "Западная" Л-14	4:19 08.09.2019	4:19 08.09.2019	Нарушение электрической изоляции	0
765	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Кулотино"	10:51 08.09.2019	11:36 08.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	49,8
766	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ Л16	22:15 08.09.2019	23:30 08.09.2019	Ветровые нагрузки	27,5
767	Новгородский РЭС	ТП-273 КЛ 0,4 кВ на ВРУ д/сад №43 Ломоносова 3 кор. 4	10:00 09.09.2019	10:50 09.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
768	Новгородский РЭС	ТП-16 КЛ 0,4 кВ до ВРУ здания дачи графини Орловой Юрьев. Ш.	14:00 12.09.2019	15:50 12.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,833
769	Окуловский филиал	ТП-14	2:00 14.09.2019	2:40 14.09.2019	Воздействие животных и птиц	7,6
770	Старорусский филиал	ТП18 ВЛ-0,4кВ Л15	11:10 14.09.2019	11:50 14.09.2019	Ветровые нагрузки	10
771	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	14:45 14.09.2019	15:11 14.09.2019	Ветровые нагрузки	410,367
772	Старорусский филиал	ВЛ-0,4 кВ Л Ленина от ТП-2	16:00 14.09.2019	18:00 14.09.2019	Ветровые нагрузки	36
773	Старорусский филиал	ВЛ-0,4 кВ Л Партизанский от ТП-6	16:00 14.09.2019	20:15 14.09.2019	Ветровые нагрузки	263,5
774	Новгородский РЭС	ТП-43 КЛ 0,4 кВ на Воскресенский б-р 3 (гараж)	15:20 15.09.2019	16:00 15.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,333
775	Новгородский РЭС	ТП-137 ВЛ 0,4 кВ на ул. Ильменская	17:50 15.09.2019	18:30 15.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	20,667
776	Новгородский РЭС	ТП-108 КЛ 0,4 кВ на Рабочая 1 (Втормет)	10:10 16.09.2019	11:00 16.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	95,833
777	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Демянск	16:22 16.09.2019	16:57 16.09.2019	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	851,083
778	Новгородский РЭС	ТП-137 ВЛ-0,4 кВ на ул. Ильменская 15	19:00 16.09.2019	19:27 16.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,35
779	Новгородский РЭС	ТП-137 ВЛ 0,4 кВ на ул. Ильменская 15	19:00 16.09.2019	19:27 16.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,9
780	Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-61	11:20 17.09.2019	11:58 17.09.2019	Нарушение электрической изоляции	765,7
781	Новгородский РЭС	ТП-13 ВЛ 0,4 кВ на ул. Петровская 8а	17:00 17.09.2019	18:00 17.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4
782	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4 кВ на пер. Красный 5	17:00 17.09.2019	19:20 17.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	16,333
783	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	17:15 18.09.2019	18:30 18.09.2019	Воздействие животных и птиц	308,75
784	Новгородский РЭС	ТП-328 КЛ 0,4 кВ на ВРУ Рабочая 6	10:00 20.09.2019	13:30 20.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	35

785	Новгородский РЭС	ТП-413 КЛ 0,4 кВ на КД ул.Зелинского 27 кор.3	21:10 22.09.2019	21:40 22.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6
786	Новгородский РЭС	ТП-338 КЛ 0,4 кВ на ул. Пионерская 5, Панковка	5:50 23.09.2019	6:40 23.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,333
787	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:01 23.09.2019	12:35 23.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	817,133
788	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	12:01 23.09.2019	13:00 23.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	75,717
789	Новгородский РЭС	ТП-373 КЛ 0,4 кВ с КД Московская 28 кор.1 на ВРУ Московская 30	16:50 23.09.2019	20:05 23.09.2019	Нарушение электрической изоляции	45,5
790	Новгородский РЭС	ТП-101 КЛ 0,4 кВ на Октябрьская 12 кор.1, 10 кор.3	21:05 23.09.2019	21:30 23.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	19,167
791	Новгородский РЭС	ТП-305 КЛ 0,4 кВ на Зелинского 32 кор.2	22:35 23.09.2019	23:00 23.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	12,5
792	Новгородский РЭС	ТП-331 КЛ 0,4 кВ на Мира 18	9:40 25.09.2019	10:20 25.09.2019	Нарушение электрической изоляции	20,667
793	Новгородский РЭС	ТП-151 Т1	12:20 25.09.2019	12:50 25.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	90
794	Новгородский РЭС	ТП-352 ВЛ 0,4 кВ на Хутынская 44	9:00 27.09.2019	9:40 27.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3,333
795	Новгородский РЭС	ТП-665 ВЛ 0,4 кВ на Юрьевская наб. 44	13:00 27.09.2019	19:00 27.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	48
796	Новгородский РЭС	ПС Западная Л-1	14:45 27.09.2019	16:26 27.09.2019	Нарушение электрической изоляции	1087,433
797	Новгородский РЭС	РП-33 на ТП-435	14:45 27.09.2019	15:53 27.09.2019	Нарушение электрической изоляции	750,267
798	Новгородский РЭС	ТП-92 ВЛ 0,4 кВ на Б.Московская 32/12	8:00 28.09.2019	9:57 28.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	13,65
799	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф."ул. Гоголя (нечетная)" от ТП-31	11:30 28.09.2019	12:00 28.09.2019	Ветровые нагрузки	7,22
800	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	1:27 29.09.2019	2:33 29.09.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	803
801	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	4:05 29.09.2019	6:00 29.09.2019	Нарушение электрической изоляции	1935,833
802	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:24 29.09.2019	9:07 29.09.2019	Нарушение электрической изоляции	471,567
803	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:24 29.09.2019	9:09 29.09.2019	Нарушение электрической изоляции	347,25
804	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	8:24 29.09.2019	11:37 29.09.2019	Нарушение электрической изоляции	1492,533
805	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	15:00 29.09.2019	19:00 29.09.2019	Нарушение электрической изоляции	2696
806	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на Каберова-Власьевская 50	11:00 30.09.2019	14:00 30.09.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
807	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лесная" от ТП-6	9:10 01.10.2019	12:30 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	50
808	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ ул.Ленина	11:15 01.10.2019	12:15 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	16
809	Новгородский РЭС	ТП-11 ВЛ 0,4 кВ на ул. Десятинная 20 кор.3	11:30 01.10.2019	12:00 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	12,5
810	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Лычково	12:40 01.10.2019	16:15 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	612,75
811	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС "Угловка"	13:05 01.10.2019	14:26 01.10.2019	Загрязнение, попадание инородных предметов	301,05

812	Новгородский РЭС	ТП-11 ВЛ 0,4 кВ на Десятинная 20 кор.3	13:15 01.10.2019	14:00 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	18,75
813	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Т. Фрунзе" от ТП-32	15:00 01.10.2019	17:00 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	28,88
814	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ставского" от ТП-15	17:40 01.10.2019	18:40 01.10.2019	Внешнее механическое воздействие	14,6
815	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	9:25 02.10.2019	9:45 02.10.2019	Нарушение электрической изоляции	283,33
816	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	9:25 02.10.2019	14:05 02.10.2019	Нарушение электрической изоляции	513,33
817	Новгородский РЭС	ТП-265 КЛ 0,4 кВ с КР пр. А. Корсунова 29 кор.2 на КР пр. А. Корсунова 29 кор.3	12:40 03.10.2019	13:40 03.10.2019	Нарушение электрической изоляции	15
818	Окуловский филиал	ВЛИ-0,4кВ ф. "Заречная 8-12" от ТП-62	18:00 03.10.2019	20:20 03.10.2019	Внешнее механическое воздействие	17,73
819	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ ПС 330 "Окуловская" Л-5	19:46 03.10.2019	21:12 03.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1054,93
820	Новгородский РЭС	ТП-408 КЛ 0,4 кв на ул. Зелинского 9а (ГЭК Альтаир)	21:00 03.10.2019	21:27 03.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,35
821	Новгородский РЭС	ТП-629 ВВ на РП-36	4:45 04.10.2019	6:02 04.10.2019	Проезд крупногабаритной техники	272,07
822	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	9:05 04.10.2019	9:40 04.10.2019	Нарушение электрической изоляции	700
823	Новгородский РЭС	ТП-115 КЛ 0,4 кв на КР 115/7 котельная №78	16:49 04.10.2019	17:25 04.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
824	Новгородский РЭС	ТП-16 КЛ 0,4 кв до ВРУ здания дачи графини Орловой Юрьев. Ш.	17:00 04.10.2019	17:40 04.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
825	Новгородский РЭС	ТП-493 ВЛ 0,4 кв на ул. Талькова 27 (Плетниха)	16:00 05.10.2019	17:40 05.10.2019	Внешнее механическое воздействие	0
826	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4 кв на ул. Молотковская 30/26	15:30 06.10.2019	16:50 06.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	9,33
827	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4 кв на пер. Красный 5	18:30 06.10.2019	19:15 06.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,25
828	Новгородский РЭС	ТП-187 КЛ 0,4 с КР пр. Мира 3 кор. 4 на КР пр. Мира 3 кор.1	11:40 07.10.2019	12:40 07.10.2019	Нарушение электрической изоляции	34
829	Новгородский РЭС	ТП-80 КЛ 0,4 кв на ВРУ гаражей пер. Базовый	16:50 09.10.2019	17:15 09.10.2019	Внешнее механическое воздействие	2,92
830	Валдайский филиал	ВВ-10 на ТП-72 Л-23	5:10 11.10.2019	5:50 11.10.2019	Нарушение электрической изоляции	77,33

831	Новгородский РЭС	ТП-406 КЛ 0,4 кВ на пр. Мира 28 (пекарня)	0:40 12.10.2019	1:14 12.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	17
832	Новгородский РЭС	ВВ ТП-629 на РП-36	1:45 12.10.2019	11:17 12.10.2019	Нарушение электрической изоляции	4270,93
833	Боровичский филиал	ТП-4	9:40 12.10.2019	15:45 12.10.2019	Нарушение электрической изоляции	182,5
834	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС "Угловка"	11:50 12.10.2019	11:57 12.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1,52
835	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	14:40 12.10.2019	16:45 12.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1666,67
836	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	14:40 12.10.2019	17:45 12.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	370
837	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:00 12.10.2019	15:30 12.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1966,5
838	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	15:00 12.10.2019	15:55 12.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1043,17
839	Новгородский РЭС	ТП-62 ВЛ 0,4 на ул.Ильина 45	17:40 12.10.2019	17:45 12.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,58
840	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	10:55 13.10.2019	12:15 13.10.2019	Проезд крупногабаритной техники	173,33
841	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	10:55 13.10.2019	16:20 13.10.2019	Проезд крупногабаритной техники	866,67
842	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4 на пер. Красный	11:30 13.10.2019	13:00 13.10.2019	Внешнее механическое воздействие	27
843	Старорусский филиал	ВЛ-0,4кВ Автостанция	19:00 13.10.2019	10:00 14.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	150
844	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	6:30 14.10.2019	6:45 14.10.2019	Нарушение электрической изоляции	168,5
845	Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-290	9:21 14.10.2019	15:55 15.10.2019	Нарушение электрической изоляции	305,67
846	Новгородский РЭС	ТП-238 КЛ 0,4 кВ на Нехинская 46	16:00 14.10.2019	17:20 14.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	26,67
847	Новгородский РЭС	РП-27 МВ на ТП-119	10:15 15.10.2019	11:37 15.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1112,47
848	Новгородский РЭС	ПС "Районная" Л-33	11:15 15.10.2019	11:40 15.10.2019	Проезд крупногабаритной техники	260
849	Боровичский филиал	ВЛ-6кВ ТП191-ТП3-ТП103	12:32 15.10.2019	13:46 15.10.2019	Нарушение электрической изоляции	246,67
850	Новгородский РЭС	ТП-579 КЛ 0,4 кВ на ул.Шелонская 1 кор.1	15:30 15.10.2019	17:00 15.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
851	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	2:16 16.10.2019	3:53 16.10.2019	Нарушение электрической изоляции	1632,83
852	Боровичский филиал	КЛ-6кВ ТП35-ТП103	9:55 16.10.2019	11:30 16.10.2019	Нарушение электрической изоляции	316,67

853	Новгородский РЭС	ТП-304 КЛ 0,4 кВ на ВРУ котельной №46 ул. Свободы 15 кор.1	10:20 16.10.2019	10:51 16.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	6,2
854	Новгородский РЭС	ТП-329 КЛ 0,4 кВ на КР 329/7 (гаражи Корсунова)	13:10 16.10.2019	13:45 16.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,75
855	Новгородский РЭС	ТП-166 ВЛ 0,4 кВ на ул.Гражданская 15	13:55 17.10.2019	14:15 17.10.2019	Взрыв, загорание, пожар	0,67
856	Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-2 от ПС "Энергомаш"	1:31 18.10.2019	3:40 18.10.2019	Нарушение электрической изоляции	66,65
857	Новгородский РЭС	ТП-42 ВЛ 0,4 на пер. Красный	8:30 18.10.2019	9:10 18.10.2019	Внешнее механическое воздействие	12
858	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:38 19.10.2019	15:40 19.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	6,65
859	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:01 19.10.2019	16:04 19.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	10,92
860	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:49 19.10.2019	16:51 19.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	6,65
861	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	23:45 19.10.2019	14:47 20.10.2019	Внешнее механическое воздействие	3698,2
862	Старорусский филиал	КЛ-10кВ Л№9 ПС "Русса"-РП1	10:03 21.10.2019	10:25 21.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	605
863	Боровичский филиал	ТП-30	10:50 21.10.2019	15:40 21.10.2019	Нарушение электрической изоляции	145
864	Новгородский РЭС	ТП-640 ВЛ 0,4 кВ на ул. Есенина 5	12:30 21.10.2019	13:50 21.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	9,33
865	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Стахановская" от ТП-4	9:40 22.10.2019	15:30 22.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	175
866	Старорусский филиал	ВЛ-0,4кВ ул.Загородная	11:00 22.10.2019	14:00 22.10.2019	Внешнее механическое воздействие	60
867	Новгородский РЭС	ТП-336 КЛ 0,4 кВ на ул. Германа 23	13:30 22.10.2019	14:00 22.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	20
868	Новгородский РЭС	ТП-288 КЛ 0,4 кВ на ВРУ гаража Славная 33	14:00 22.10.2019	15:00 22.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5
869	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-17	22:05 22.10.2019	0:40 23.10.2019	Электродуговое повреждение	356,5
870	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	10:00 25.10.2019	10:35 25.10.2019	Нарушение электрической изоляции	393,17
871	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	16:10 26.10.2019	18:24 26.10.2019	Нарушение электрической изоляции	2255,67
872	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	16:26 26.10.2019	16:55 26.10.2019	Внешнее механическое воздействие	783

873	Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л4	21:30 26.10.2019	0:35 27.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	832,5
874	Чудовский филиал	ТП-1 (ВЛИ ф. "Поболотина")	1:40 27.10.2019	10:45 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	125,35
875	Новгородский РЭС	ТП-104 ВЛ 0,4 кВ на ул. Водников 16, Деревяницы	9:00 27.10.2019	10:00 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	5
876	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	17:20 27.10.2019	17:55 27.10.2019	Нарушение электрической изоляции	127,43
877	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	17:20 27.10.2019	16:15 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	275
878	Старорусский филиал	ПС "Шелонь" Л-10кВ Л2	19:00 27.10.2019	22:01 27.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1146,33
879	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	19:10 27.10.2019	23:08 27.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3379,6
880	Старорусский филиал	ТП16 ВЛ-0,4кВ Л3	19:17 27.10.2019	20:35 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	33,8
881	Старорусский филиал	ТП1 ВЛ-0,4кВ Л2	19:50 27.10.2019	9:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1593,17
882	Старорусский филиал	ТП50 ВЛ-0,4кВ ул.Кр.Командиров	20:00 27.10.2019	13:40 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1413,33
883	Новгородский РЭС	ТП-15 ВЛ 0,4 кВ на ул. Орловская	20:00 27.10.2019	21:00 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	28
884	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	20:07 27.10.2019	1:43 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	5303,2
885	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	20:10 27.10.2019	0:19 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	3054,4
886	Новгородский РЭС	ПС "Мостицы" Л-42	20:10 27.10.2019	13:15 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	12470,83
887	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	20:12 27.10.2019	20:30 27.10.2019	Электродуговое повреждение	390
888	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-14	20:14 27.10.2019	20:48 27.10.2019	Электродуговое повреждение	1020
889	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	20:18 27.10.2019	20:44 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	207,57
890	Старорусский филиал	ТП1 ВЛ-0,4кВ Л1	20:20 27.10.2019	12:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1660,67
891	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	20:25 27.10.2019	2:40 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1567,5
892	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	20:25 27.10.2019	2:40 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	7125
893	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	20:25 27.10.2019	16:30 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	13295,17
894	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-7 ПС Крестцы	20:25 27.10.2019	2:40 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3389,12

895	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС Угловка	20:30 27.10.2019	5:14 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1361,53
896	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС Угловка	20:30 27.10.2019	5:14 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	23355,53
897	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Угловка	20:30 27.10.2019	5:14 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	27544,87
898	Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л12	20:30 27.10.2019	10:00 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	4590
899	Старорусский филиал	ТП19	20:35 27.10.2019	9:50 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2650
900	Новгородский РЭС	ПС "Базовая" Л-37	20:40 27.10.2019	12:12 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	16030,4
901	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на ул. Каберова-Власьевская, Мичуринская	21:20 27.10.2019	22:00 27.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	33,33
902	Боровичский филиал	КЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" - ТП39 фидер "Боровичи-4"	21:21 27.10.2019	0:59 28.10.2019	Электродуговое повреждение	2725
903	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Демянск	21:40 27.10.2019	16:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	26748,33
904	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС Окуловка	21:43 27.10.2019	2:21 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	412,37
905	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от пс. Демянск	21:55 27.10.2019	1:05 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	756,83
906	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	21:58 27.10.2019	22:07 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	71,85
907	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	22:00 27.10.2019	8:50 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4225
908	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Молодежная" от ТП-14	22:10 27.10.2019	6:30 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	83,33
909	Старорусский филиал	ТП5 ВЛ-0,4кВ ул.Ломоносова	22:10 27.10.2019	10:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	828,33
910	Старорусский филиал	ПС "Пола"ВЛ-10кВ Л1	22:15 27.10.2019	9:10 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4585
911	Старорусский филиал	ПС "Пола"ВЛ-10кВ Л3	22:15 27.10.2019	11:30 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4916,25
912	Старорусский филиал	ТП3 ВЛ-0,4кВ ул.Садовая	22:15 27.10.2019	9:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	193,5
913	Старорусский филиал	ТП19 ВЛ-0,4кВ ул.Космонавтов	22:15 27.10.2019	14:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	330,75
914	Старорусский филиал	ТП6 ВЛ-0,4кВ пер.Партизанский	22:15 27.10.2019	14:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	976,5

915	Старорусский филиал	ТП8 ВЛ-0,4кВул.Колхозная	22:15 27.10.2019	14:40 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	623,83
916	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:25 27.10.2019	22:35 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	30,5
917	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:25 27.10.2019	22:50 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	6,89
918	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС Кулотино	22:30 27.10.2019	12:48 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4819,1
919	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС "Кулотино"	22:30 27.10.2019	14:10 29.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1785
920	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-8 от ПС "Кулотино"	22:30 27.10.2019	12:40 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	35,42
921	Новгородский РЭС	ТП-38 ВЛ 0,4 кВ с ВРУ ул. Михайлова 12 на ВРУ Михайлова 16а	22:30 27.10.2019	23:35 27.10.2019	Нарушение электрической изоляции	10,83
922	Старорусский филиал	ПС"Шимск" ВЛ-10кВ Л4	22:40 27.10.2019	15:40 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4590
923	Старорусский филиал	ТП44 ВЛ-0,4кВ	22:50 27.10.2019	11:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	730
924	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от пс. Марев	23:00 27.10.2019	23:20 27.10.2019	Внешнее механическое воздействие	98,33
925	Старорусский филиал	ТП51 ВЛ-0,4кВ ул.Бетховена	23:10 27.10.2019	17:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1605
926	Новгородский РЭС	ТП-203 ВЛ 0,4 кВ на ул.Маловишерская	23:10 27.10.2019	0:10 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	35
927	Старорусский филиал	ТП90 ВЛ-0,4кВ ул.Промышленная	23:20 27.10.2019	12:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	633,33
928	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ от ТП-47 ф-3	23:45 27.10.2019	12:40 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	930
929	Чудовский филиал	ТП-40 (ВЛИ-0,4 кВ фидер "пл.Ленина")	23:45 27.10.2019	4:10 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	107,77
930	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-15	23:59 27.10.2019	1:43 28.10.2019	Электродуговое повреждение	260
931	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-4	0:15 28.10.2019	6:55 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	66,67
932	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-7	0:46 28.10.2019	0:59 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	357,5
933	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	0:47 28.10.2019	0:53 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	47,9
934	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	0
935	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-19 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	0
936	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	3931,67
937	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	5891,67

938	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	9450
939	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-4 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1942,5
940	Валдайский филиал	КЛ-10кВ.Л-7	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	3313,33
941	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-10 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	402,5
942	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-23 от пс. Валдай	1:10 28.10.2019	7:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1079,17
943	Боровичский филиал	КЛ-10кВ ПС "Прогресс" - РП1 Л-11	1:35 28.10.2019	1:45 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	100
944	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	1:37 28.10.2019	1:42 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	93,33
945	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	1:37 28.10.2019	11:05 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	378,67
946	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	1:40 28.10.2019	2:10 28.10.2019	Электродуговое повреждение	1966,5
947	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	2:40 28.10.2019	11:25 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	2194,5
948	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	2:40 28.10.2019	9:40 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	7980
949	Новгородский РЭС	ТП-203 ВЛ 0,4 кВ на Хутынский пр.	3:00 28.10.2019	16:25 28.10.2019	Нарушение электрической изоляции	670,83
950	Старорусский филиал	ВЛ-0,4кВ ул.Коммунальная	6:40 28.10.2019	9:00 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи	70
951	Новгородский РЭС	ТП-203 ВЛ 0,4 кВ на ул. Хутынская	8:00 28.10.2019	9:00 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи	22
952	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	8:20 28.10.2019	8:32 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	95,8
953	Новгородский РЭС	ТП-84 ВЛ 0,4 кВ на ул. Промышленная	9:00 28.10.2019	10:32 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	27,6
954	Новгородский РЭС	ТП-442 ВЛ 0,4 кВ на пер. Орловский	9:10 28.10.2019	9:50 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	43,33
955	Новгородский РЭС	ТП-398 ВЛ 0,4 кВ на ул. Коровникова 4 (киоск)	9:20 28.10.2019	9:58 28.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,95
956	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	9:35 28.10.2019	16:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	1219,17
957	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Механизаторов" от ТП-46	9:39 28.10.2019	15:40 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	82,31
958	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная" от ТП-56	9:39 28.10.2019	18:10 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	74,44
959	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Лесная" от ТП-6	9:39 28.10.2019	16:20 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	63,49
960	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Новгородская" от ТП-18	9:39 28.10.2019	17:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	189,92
961	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" от ТП-6	9:39 28.10.2019	11:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	18,98
962	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Красноармейская" от ТП-4	9:39 28.10.2019	15:50 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	63,44

963	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на ул. Каберова-Власьевская	9:50 28.10.2019	10:15 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	15
964	Старорусский филиал	ТП1 ВЛ-0,4кВ Л1	10:00 28.10.2019	12:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	212
965	Новгородский РЭС	ТП-65 ВЛ 0,4 кВ на ул. Михайлова	10:00 28.10.2019	15:00 28.10.2019	Нарушение электрической изоляции	140
966	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	10:40 28.10.2019	11:10 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	120
967	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Профсоюзная" от ТП-39	10:45 28.10.2019	18:05 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	110
968	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	10:50 28.10.2019	11:00 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	79,83
969	Новгородский РЭС	ТП-126 ВЛ 0,4 кВ на ул.Деревяницкая	11:00 28.10.2019	13:20 28.10.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	53,67
970	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:45 28.10.2019	11:55 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	79,83
971	Новгородский РЭС	ТП-569 ВЛ 0,4 кВ на ул. Рабочая 16	12:00 28.10.2019	17:45 28.10.2019	Внешнее механическое воздействие	28,75
972	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-12 от РП "Крестцы"	20:25 28.10.2019	21:30 29.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	627,08
973	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Ямская, Набережная" от ТП-26	9:00 29.10.2019	11:30 29.10.2019	Внешнее механическое воздействие	12,35
974	Боровичский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Шахтёрская" от ТП-2	10:00 29.10.2019	14:55 29.10.2019	Внешнее механическое воздействие	59
975	Новгородский РЭС	ТП-544 ВЛ 0,4 кВ на ул. Словенская 16	17:00 29.10.2019	17:40 29.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
976	Новгородский РЭС	ТП-379 ВЛ 0,4 кВ на уличное освещение	20:40 29.10.2019	21:13 29.10.2019	Внешнее механическое воздействие	6,6
977	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	1:10 30.10.2019	11:15 30.10.2019	Нарушение электрической изоляции	16335
978	Новгородский РЭС	ТП-203 ВЛ 0,4 кВ на ул. Хутынская	10:50 30.10.2019	11:30 30.10.2019	Внешнее механическое воздействие	14,67
979	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "К.Либкнехта" от ТП-47	15:30 30.10.2019	17:10 30.10.2019	Внешнее механическое воздействие	14,57
980	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	20:30 30.10.2019	21:10 30.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	441,33
981	Новгородский РЭС	ПС "Базовая" Л-75 ТЗ	4:50 31.10.2019	5:07 31.10.2019	Нарушение электрической изоляции	345,67
982	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	19:50 31.10.2019	21:40 31.10.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1213,67

983	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:20 01.11.2019	11:45 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	177,71
984	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:20 01.11.2019	12:10 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	682,71
985	Новгородский РЭС	ТП-442 ВЛ 0,4 кВ на пер. Орловский 20	13:40 01.11.2019	13:55 01.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,75
986	Новгородский РЭС	ТП-203 ВЛ 0,4 кВ на ул. Хутынская	8:00 02.11.2019	8:30 02.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	11
987	Старорусский филиал	ТПЗ ВЛ-0,4кВ Л16	11:30 02.11.2019	12:30 02.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	22
988	Новгородский РЭС	ТП-253 КЛ 0,4 кВ на ул. Рахманинова 15(ПНС)	19:50 02.11.2019	20:10 02.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,33
989	Старорусский филиал	РП1 Л№1	21:55 02.11.2019	22:36 02.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	546,67
990	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	3:45 03.11.2019	4:10 03.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	37,08
991	Старорусский филиал	ТП6 ВЛ-0,4кВ ул.Партизанская	9:00 03.11.2019	10:30 03.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	52,5
992	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Строителей 10-12" от ТП-30	9:15 03.11.2019	11:00 03.11.2019	Нарушение электрической изоляции	12,64
993	Новгородский РЭС	ТП-230 КЛ 0,4 кВ на АГЭС Псковская	13:00 03.11.2019	13:45 03.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,5
994	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	14:34 03.11.2019	15:35 03.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	342,62
995	Новгородский РЭС	ТП-230 КЛ 0,4 кВ на АГЭС Псковская	17:00 03.11.2019	17:55 03.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,5
996	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	18:52 03.11.2019	20:36 03.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	154,27
997	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от РП "Крестцы"	20:30 03.11.2019	23:30 03.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	682,86
998	Старорусский филиал	ТП90 ВЛ-0,4кВ ул.Промышленная	6:55 04.11.2019	9:50 04.11.2019	Нарушение электрической изоляции	145,83
999	Новгородский РЭС	ТП-65 ВЛ 0,4 кВ на ул. Михайлова 3	16:00 04.11.2019	17:00 04.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5

1000	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	16:00 04.11.2019	16:35 04.11.2019	Внешнее механическое воздействие	110,83
1001	Новгородский РЭС	ТП-550 ВЛ 0,4 кВ на ВРУ пер. Согласия 3 (Новая Мельница)	17:10 04.11.2019	18:20 04.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,17
1002	Новгородский РЭС	ТП-579 КЛ 0,4 кВ на ВРУ гараж. Комплекса Шелонская 1 кор.2	20:20 04.11.2019	20:50 04.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,5
1003	Старорусский филиал	ТП14 РУ-10кВ	20:30 04.11.2019	23:00 04.11.2019	Нарушение электрической изоляции	800
1004	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	21:51 04.11.2019	21:58 04.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	26,02
1005	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	22:07 04.11.2019	22:33 04.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	96,63
1006	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	23:37 04.11.2019	8:13 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1917,8
1007	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	1:05 05.11.2019	12:10 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	2914,92
1008	Окуловский филиал	ТП-43	4:45 05.11.2019	10:10 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	113,21
1009	Окуловский филиал	ТП-9	5:00 05.11.2019	10:45 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	144,21
1010	Новгородский РЭС	ТП-7 ВЛ 0,4 кВ на ул. Литвинова-Лукина 9	10:30 05.11.2019	11:20 05.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
1011	Новгородский РЭС	ТП-260 ВЛ 0,4 кВ на наруж. Освещение	11:00 05.11.2019	11:25 05.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,75
1012	Старорусский филиал	ТП84 РУ-10кВ	13:50 05.11.2019	14:55 05.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0
1013	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП89-ТП93,ТП93-ТП91	13:50 05.11.2019	16:30 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	0
1014	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	14:10 05.11.2019	19:30 05.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	960
1015	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	14:10 05.11.2019	11:57 06.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3594,25
1016	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Островская" от ТП-38	16:00 05.11.2019	16:30 05.11.2019	Электродуговое повреждение	2,66
1017	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	18:10 05.11.2019	19:20 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	758,33

1018	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	18:10 05.11.2019	23:45 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3238,33
1019	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС 6/10кВ "Окуловка-1"	21:44 05.11.2019	21:55 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	45,1
1020	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:08 05.11.2019	0:10 06.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	15,29
1021	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:08 05.11.2019	23:28 05.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	5,1
1022	Новгородский РЭС	ТП-251 МВ на ТП-252	3:10 06.11.2019	5:09 06.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1096,78
1023	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	13:23 06.11.2019	14:00 06.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	639,48
1024	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	13:23 06.11.2019	15:02 06.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1285,35
1025	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	13:23 06.11.2019	15:54 06.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	143,45
1026	Новгородский РЭС	ТП-225 КЛ 0,4 кВ на КР ул. Белова 16	21:10 06.11.2019	21:32 06.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,57
1027	Старорусский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Сольцы"Л2	14:30 07.11.2019	16:26 07.11.2019	Нарушение электрической изоляции	2900
1028	Боровичский филиал	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-16	18:40 08.11.2019	19:06 08.11.2019	Нарушение электрической изоляции	130
1029	Боровичский филиал	РП-9 яч.12	18:40 08.11.2019	19:40 08.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	100
1030	Новгородский РЭС	РП-36 МВ на ТП-679	5:30 09.11.2019	6:10 09.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	392,67
1031	Новгородский РЭС	ТП-46 ВЛ 0,4 кВ на ул. Черепичная 8а	12:55 09.11.2019	13:22 09.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,6
1032	Новгородский РЭС	ТП-66 ВЛ 0,4 кВ на ул. Б.Московская 24/7 (ИП Сандалов)	17:25 09.11.2019	17:50 09.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,17
1033	Новгородский РЭС	ТП-29 ВЛ 0,4 кВ на ул. Парковая 5 кор. 1	12:50 10.11.2019	14:15 10.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	28,33
1034	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	7:10 11.11.2019	7:14 11.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	31,93

1035	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ТП14-ТП15	10:15 11.11.2019	10:50 11.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	52,5
1036	Валдайский филиал	МВ-10на ТП-29 Л-13	12:00 11.11.2019	12:55 11.11.2019	Нарушение электрической изоляции	640,75
1037	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	14:20 11.11.2019	17:10 11.11.2019	Нарушение электрической изоляции	4590
1038	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. Дет.сад от ТП-31	14:30 11.11.2019	15:10 11.11.2019	Внешнее механическое воздействие	12,16
1039	Старорусский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Шелонь" Л2	15:00 12.11.2019	16:30 12.11.2019	Нарушение электрической изоляции	1170
1040	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	9:42 13.11.2019	10:01 13.11.2019	Электродуговое повреждение	278,67
1041	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	9:42 13.11.2019	10:10 13.11.2019	Электродуговое повреждение	312,67
1042	Новгородский РЭС	РП-22 МВ на ТП-30	10:52 13.11.2019	11:33 13.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	94,3
1043	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС "Угловка"	10:00 14.11.2019	13:30 14.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	45,5
1044	Новгородский РЭС	ТП-301 КЛ 0,4 кВ на КР Сырковское ш. 7	10:50 14.11.2019	11:20 14.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3
1045	Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-39	13:15 14.11.2019	13:43 14.11.2019	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	30,33
1046	Новгородский РЭС	ТП-312а КЛ 0,4 кВ на пер. Полевой 2В	18:20 14.11.2019	19:00 14.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,33
1047	Новгородский РЭС	ТП-348 КЛ 0,4 кВ на ул. Б.С.-Петербургская 80 (ост. Павильон)	20:40 14.11.2019	20:56 14.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,8
1048	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Угловка"	9:30 15.11.2019	14:00 15.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	58,5
1049	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС "Угловка"	10:00 18.11.2019	13:15 18.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	42,25
1050	Новгородский РЭС	ТП-191 ВЛ 0,4 кВ на ул. Б.С.-Петербургская 173	11:00 18.11.2019	11:30 18.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
1051	Новгородский РЭС	ТП-579 ВЛ 0,4 кВ на ул. Шелонская 1 кор.2 (Артез. Вода)	18:40 18.11.2019	21:28 18.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,2
1052	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	8:20 19.11.2019	9:20 19.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	479
1053	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	19:24 20.11.2019	22:14 20.11.2019	Внешнее механическое воздействие	4108,33
1054	Новгородский РЭС	РП-13 МВ на ТП-203	10:52 22.11.2019	11:27 22.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	98,58

1055	Новгородский РЭС	ТП-491 ВЛ 0,4 кВ на наруж. Освещение	18:00 22.11.2019	18:30 22.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,5
1056	Новгородский РЭС	ТП-218 ВЛ 0,4 кВ на наруж. Освещение	18:20 22.11.2019	18:50 22.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,5
1057	Новгородский РЭС	ТП-202 ВЛ 0,4 кВ на ул. Шимская, Мичуринская	8:40 23.11.2019	10:15 23.11.2019	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	55,42
1058	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС "Энергомаш" до ТП-75	1:30 24.11.2019	2:20 24.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	127,83
1059	Новгородский РЭС	ТП-309 КЛ 0,4 кВ на ул. Державина 1 (Обл. кл. дет. бол-ца)	10:30 24.11.2019	10:50 24.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	23,33
1060	Новгородский РЭС	ТП-251 ВЛ 0,4 кВ на наруж. Освещение	11:50 24.11.2019	12:40 24.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
1061	Новгородский РЭС	ТП-32 ВЛ 0,4 кВ на Федоровский р. (павильоны)	22:15 24.11.2019	22:35 24.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1
1062	Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-56 МВ на РП-31	3:10 26.11.2019	3:50 26.11.2019	Нарушение электрической изоляции	408
1063	Боровичский филиал	РП-1 яч.2	9:30 26.11.2019	10:25 26.11.2019	Нарушение электрической изоляции	412,5
1064	Боровичский филиал	РП-5 яч.8	15:25 27.11.2019	15:40 27.11.2019	Нарушение электрической изоляции	40
1065	Новгородский РЭС	ТП-9 ВЛ 0,4 кВ на ул. Шимская 41	18:55 27.11.2019	19:05 27.11.2019	Взрыв, загорание, пожар	0,5
1066	Новгородский РЭС	ТП-361 КЛ 0,4 кВ на ВРУ ул. Свободы 29а	22:25 28.11.2019	22:50 28.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	9,17
1067	Новгородский РЭС	ТП-171 ВЛ 0,4 кВ на ул. Морозовская 4	8:35 29.11.2019	8:50 29.11.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,75
1068	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-4	18:10 29.11.2019	22:10 29.11.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	3920
1069	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-15 от пс. Валдай	6:45 30.11.2019	7:02 30.11.2019	Нарушение электрической изоляции	459
1070	Новгородский РЭС	ТП-1 КЛ 0,4 кВ на Рабочая 5а	12:20 01.12.2019	12:45 01.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,92
1071	Новгородский РЭС	ПС Насосная Л-15	0:10 02.12.2019	0:50 02.12.2019	Нарушение электрической изоляции	393,33
1072	Новгородский РЭС	ПС Районная Л-40	2:55 02.12.2019	3:28 02.12.2019	Нарушение электрической изоляции	266,75
1073	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Л-3 Ямская нечетная к церкви" от ТП-57	9:00 02.12.2019	12:00 02.12.2019	Внешнее механическое воздействие	31,92

1074	Новгородский РЭС	ТП-43 КЛ 0,4 кВ на Воскресенский б-р 3 (бытовка)	11:20 03.12.2019	11:55 03.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,92
1075	Новгородский РЭС	ТП-630 ВЛ 0,4 кВ на Юрьевское ш. 2В (церковь)	15:30 04.12.2019	16:05 04.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,92
1076	Новгородский РЭС	ТП-109 ВВ на ТП-351	11:40 05.12.2019	12:57 05.12.2019	Нарушение электрической изоляции	2313,85
1077	Новгородский РЭС	ТП-101 КЛ 0,4 кВ на ул. Псковская 18 "СофтСервис"	15:00 05.12.2019	16:00 05.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10
1078	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Любытино" Л-2	19:42 05.12.2019	21:34 05.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	392
1079	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	9:40 06.12.2019	10:20 06.12.2019	Внешнее механическое воздействие	126,67
1080	Новгородский РЭС	ТП-185 ВЛ 0,4 кВ на пер. Базарный 14/32	12:00 06.12.2019	12:40 06.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	4,67
1081	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Посад" Л-2	14:10 06.12.2019	14:52 06.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	154
1082	Новгородский РЭС	ТП-377 КЛ 0,4 кВ с КР Попова 13 кор.2 на КР Попова 13 кор.5	20:30 06.12.2019	21:50 06.12.2019	Нарушение электрической изоляции	93,33
1083	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	0:10 07.12.2019	0:20 07.12.2019	Нарушение электрической изоляции	112,33
1084	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ ул.Мира (правая ст.)	2:00 07.12.2019	9:30 07.12.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	150
1085	Старорусский филиал	ТП2 ВЛ-0,4кВ ул. Ленина 6	19:00 07.12.2019	19:50 07.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	8,33
1086	Боровичский филиал	ТП-129 РУ-10кВ яч."Вход Л-13"	15:15 08.12.2019	16:35 08.12.2019	Нарушение электрической изоляции	1333,33
1087	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Связи" от ТП-4	17:40 08.12.2019	20:25 08.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	55
1088	Новгородский РЭС	РП-45 ВВ на ТП-24	0:17 11.12.2019	0:34 11.12.2019	Нарушение электрической изоляции	151,58
1089	Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5	18:04 11.12.2019	18:55 11.12.2019	Нарушение электрической изоляции	733,55
1090	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Связи" от ТП-4	16:25 12.12.2019	19:45 12.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	66,67
1091	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Молодежная" от ТП-14	17:20 12.12.2019	20:00 12.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	53,33
1092	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Греськова" от ТП-60	12:20 13.12.2019	13:20 13.12.2019	Внешнее механическое воздействие	11,4

1093	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-13 от пс. Валдай	2:45 14.12.2019	3:20 14.12.2019	Нарушение электрической изоляции	393,17
1094	Валдайский филиал	КЛ-10кВ Л-14 от пс. Валдай	2:45 14.12.2019	2:45 14.12.2019	Нарушение электрической изоляции	0
1095	Новгородский РЭС	ПС Районная Л-28	14:20 14.12.2019	14:50 14.12.2019	Нарушение электрической изоляции	475
1096	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	22:05 16.12.2019	22:50 16.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	359,25
1097	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	1:53 18.12.2019	1:55 18.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	7,28
1098	Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-2	4:58 18.12.2019	5:50 18.12.2019	Нарушение электрической изоляции	763,53
1099	Старорусский филиал	ПС "Шелонь" ВЛ-10кВ ЛЗ	21:00 18.12.2019	23:00 18.12.2019	Нарушение электрической изоляции	1600
1100	Старорусский филиал	ПС "Сольцы" ВЛ-10кВ Л2	22:00 18.12.2019	23:00 18.12.2019	Нарушение электрической изоляции	750
1101	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Новгородская" от ТП-18	22:30 18.12.2019	23:40 18.12.2019	Внешнее механическое воздействие	30,15
1102	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-7,8,9,10,11,12,13,15,17	22:55 18.12.2019	23:50 18.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	5683,33
1103	Боровичский филиал	РП-2 яч.3	22:55 18.12.2019	0:45 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	916,67
1104	Боровичский филиал	ТП-122 РУ-10кВ яч.6,7	22:55 18.12.2019	1:00 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2395,83
1105	Боровичский филиал	РП-7 яч.10,14	22:55 18.12.2019	1:30 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1188,33
1106	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Валдай	23:10 18.12.2019	23:45 18.12.2019	Внешнее механическое воздействие	110,83
1107	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС "Угловка"	0:07 19.12.2019	0:26 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	4,12
1108	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС "Угловка"	0:07 19.12.2019	0:26 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	70,62
1109	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ТПС "Угловка"	0:07 19.12.2019	0:26 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	83,28
1110	Старорусский филиал	КЛ -10кВ ПС "Русса" Л20	0:48 19.12.2019	1:42 19.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	513
1111	Новгородский РЭС	ТП-401 МВ на ТП-389	0:55 19.12.2019	12:00 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	886,67
1112	Окуловский филиал	КВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Крестцы"	0:58 19.12.2019	1:20 19.12.2019	Нарушение механического соединения	195,8

1113	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Кулотино"	1:09 19.12.2019	6:31 19.12.2019	Нарушение механического соединения	1808,57
1114	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Полевая" от ТП-43	1:10 19.12.2019	9:00 19.12.2019	Нарушение механического соединения	47,63
1115	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "М.Садовая" от ТП-27	2:30 19.12.2019	11:00 19.12.2019	Нарушение механического соединения	80,75
1116	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	5:30 19.12.2019	5:38 19.12.2019	Нарушение механического соединения	98,13
1117	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ ПС "Хвойная" Л-2	7:00 19.12.2019	8:20 19.12.2019	Внешнее механическое воздействие	1600
1118	Старорусский филиал	ТП6 ВЛ-0,4кВ Л3	8:30 19.12.2019	8:50 19.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	8,67
1119	Старорусский филиал	ТП1 ВЛ-0,4кВ Л4	9:20 19.12.2019	10:15 19.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	24,75
1120	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Линейная" от ТП-1	10:15 19.12.2019	14:40 19.12.2019	Электродуговое повреждение	88,33
1121	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Железнодорожная" от ТП-8	10:30 19.12.2019	14:05 19.12.2019	Электродуговое повреждение	89,58
1122	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Столовая" от ТП-8	10:35 19.12.2019	12:40 19.12.2019	Электродуговое повреждение	62,5
1123	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Печатников" от ТП-37	10:40 19.12.2019	13:05 19.12.2019	Электродуговое повреждение	72,5
1124	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:35 19.12.2019	13:06 19.12.2019	Внешнее механическое воздействие	697,5
1125	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:35 19.12.2019	13:28 19.12.2019	Внешнее механическое воздействие	1148,33
1126	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	12:35 19.12.2019	14:03 19.12.2019	Внешнее механическое воздействие	733,33
1127	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Заводской" от ТП-52	13:00 19.12.2019	14:00 19.12.2019	Внешнее механическое воздействие	4,08
1128	Окуловский филиал	ВЛ-0,4кВ ф. "Инициаторов" от ТП-11	13:00 19.12.2019	15:10 19.12.2019	Нарушение механического соединения	82,33
1129	Новгородский РЭС	ТП-569 ВЛ 0,4 кВ на ул. Рабочая 16	15:00 19.12.2019	15:30 19.12.2019	Нарушение электрической изоляции	3,5
1130	Новгородский РЭС	ТП-34 ВЛ-0,4 кВ на ул. Славная 39	18:00 19.12.2019	18:35 19.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	5,83
1131	Боровичский филиал	КЛ-0,4кВ ТП128- ж/д Набережная 60-летия Октября, д.8	0:30 20.12.2019	3:35 20.12.2019	Нарушение электрической изоляции	61,67
1132	Боровичский филиал	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" ф.Боровичи-6	12:00 20.12.2019	13:15 20.12.2019	Несанкционированная рубка лесных насаждений	812,5

1133	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-17	14:46 20.12.2019	16:30 20.12.2019	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	239,2
1134	Новгородский РЭС	ТП-6 ВЛ 0,4 кВ на ул. Зоотехническая 4	21:40 20.12.2019	21:58 20.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2,1
1135	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	18:22 21.12.2019	18:24 21.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	11,23
1136	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово" участок от ТП-67 до ТП-12	1:31 23.12.2019	2:44 23.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	201,48
1137	Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-420	10:30 23.12.2019	11:16 23.12.2019	Загрязнение, попадание инородных предметов	672,37
1138	Окуловский филиал	ТП-22	8:40 24.12.2019	10:10 24.12.2019	Внешнее механическое воздействие	35,34
1139	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-9 ТПС "Угловка"	19:40 24.12.2019	20:48 24.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	252,73
1140	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-6 ТПС "Угловка"	23:50 24.12.2019	23:52 24.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	0,43
1141	Валдайский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от пс. Лычково	9:38 25.12.2019	9:50 25.12.2019	Внешнее механическое воздействие	0,96
1142	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:05 25.12.2019	11:10 25.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	18,2
1143	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:09 25.12.2019	23:32 25.12.2019	Нарушение электрической изоляции	52,86
1144	Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	23:09 25.12.2019	10:47 26.12.2019	Нарушение электрической изоляции	937,18
1145	Новгородский РЭС	ТП-10 ВЛ 0,4 кВ на ул. Новая 11	17:40 26.12.2019	18:10 26.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3,5
1146	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Райпо" от ТП-1	18:30 26.12.2019	12:20 27.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	267,5
1147	Окуловский филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	9:32 27.12.2019	11:30 27.12.2019	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	175,03
1148	Новгородский РЭС	ТП-185 КЛ 0,4 кВ на КР Каберова-Власьевская 29	12:30 27.12.2019	13:20 27.12.2019	Нарушение электрической изоляции	20,83
1149	Новгородский РЭС	ТП-582 ВЛ 0,4 кВ на ул. Ярославская 11	14:55 27.12.2019	16:27 27.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	10,73
1150	Новгородский РЭС	ПС Новгородская Л-5	18:50 27.12.2019	18:55 27.12.2019	Нарушение электрической изоляции	90,92
1151	Новгородский РЭС	РП-38 МВ на ТП-585	23:00 27.12.2019	15:06 28.12.2019	Загрязнение, попадание инородных предметов	1610
1152	Боровичский филиал	РП-9 яч.12	6:04 28.12.2019	6:37 28.12.2019	Электродуговое повреждение	55

1153	Новгородский РЭС	ТП-171 ВЛ 0,4 кВ на ул. Морозовская 9	10:00 30.12.2019	11:00 30.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	15
1154	Боровичский филиал	ВЛ 0,4кВ ф. "Молодежная" от ТП- 14	14:45 31.12.2019	15:50 31.12.2019	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	21,67
1155	Боровичский филиал	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	22:45 31.12.2019	23:30 31.12.2019	Нарушение электрической изоляции	2137,5